

番号	区分	資料名等	頁	第1	1	(1)	①	ア.	a	質問内容	回答	備考
1	質問	要求水準書	18	第2	2	(1)	①			4/舗装の計画については、「松阪市雨水流出抑制技術指針」に準拠して実施するものと考えればよろしいでしょうか。	「松阪市雨水流出抑制技術指針」は、必ずしも求める水準ではありません。雨水流出抑制について現状より性能の向上を求めるものです。	
2	質問	要求水準書	18	第2	2	(1)	①			同上 図/今回工事範囲と建物、舗装区分図で赤色の点線で示された領域の外側の工事は可能でしょうか。	可能です。ただし、隣接する施設の運営等に支障がない場合に限りです。	
3	質問	要求水準書	18	第2	2	(1)	①			4 舗装 第1駐車場の舗装整備にあたり、クラギ文化ホールは整備が完了するまで休館となっていますが、農業屋コミュニティ文化センター及び松阪市子ども支援研究センターは通常通りの営業をされると思います。2施設の利用者の駐車場は第2駐車場を利用するとの認識でよろしいでしょうか。	原則、第1駐車場を利用することを前提に、工区分け(半分程度)を検討してください。	
4	質問	要求水準書	18	第2	2	(1)	①			4 舗装 第1駐車場の舗装整備にあたり、第1駐車場が使用できないことから、農業屋コミュニティ文化センターや松阪市子ども支援研究センターを利用する利用者のアクセスはどのようになりそうですでしょうか。 工事中の利用者アクセスは事業者側での提案との認識でよろしいでしょうか。	原則、第1駐車場を利用することを前提に、利用者アクセス検討の上、提案を求めます。	
5	質問	要求水準書	19	第2	2	(1)	②			1階諸室 1 玄関ホール・ロビー 授乳スペースは別の位置に計画することも可能でしょうか。	可能です。ただし、利用上、支障がない配置に限りです。	
6	質問	要求水準書	20	第2	2	(1)	②			1階諸室 6 大ホール 記載のない壁の仕様も既設同等と考えてよろしいですか。	ご理解の通りです。	
7	質問	要求水準書	21	第2	2	(1)	②			1階諸室 7 ピアノ庫 温湿度管理の設定条件についてご教示ください。	温湿度管理の設定条件は以下の通りです。 4月から10月は温度25℃前後、湿度55% 11月から3月は温度18℃～22℃、湿度55%	
8	要望	要求水準書	24	第2	2	(1)	③			1 共通 増設の要求のない便器数については、改修後も既設と同数と考えてよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。	
9	質問	要求水準書	26	第2	2	(1)	⑤			展示物の保管場所として「館内を保管場所にすることも可とする。」とありますが、館内以外で展示物の保管場所として借用させて頂ける市の施設や場所はございますでしょうか。	館内以外で展示物の保管場所として使用できる場所はありません。ただし、工事の都合上、外部に持ち出す必要がある場合は、協議対象とします。	
10	質問	要求水準書	-	-	-	-	-			前回の質問へのご回答で、ホール天井の改修において「音響性能がより向上するような提案であれば、市と協議の上、変更可能」とございましたが、性能が向上したと判断するための基準についてご教示ください。(市としてどのような音響性能をより良いものと考えているかについて)	要求水準書で定める検査項目が改修前後で同等以上であるか否かを判断基準とします。	
11	質問	要求水準書	-	-	-	-	-			要求水準に挙げられている改修内容について、現地を確認し、協議の上で、改修しない提案も可能でしょうか。	不可とします。	