

仕 様 書 (物品)

品 名		災害備蓄用 浄水器		
数 量		12台		
納 入 場 所		松阪市危機管理室の指定する場所(別紙1のとおり)		
納 入 期 限		平成28年3月30日(水)		
メーカー(製造会社)及び 品 番 等 の 銘 柄 指 定		有	メーカー名等(製造会社名)	品 番
		無		
規 格	仕様詳細	外形寸法	W600mm×D350mm×H600mm以下	
		重量	重量20kg以下	
		処理能力	1時間最大300リットル以上	
		給水ポンプ	手動式	
		付属品	収納ケース、取扱説明書	
		その他	・浄水後は飲用水として水質基準に適合すること。	
	・プール水、井戸水等を水源として使用できること。			
	・容易に水利へ設置でき、フィルター等で浄水する方式であること。			
参 考 事 項		当該仕様書の作成で参考としたもの又は対象品		
			メーカー名等(製造会社名)	品 番
		①	(株)かりはな製作所	mizu-Q 1000
		②	セコムアルファ株式会社	アクアメロウ(W-AM0010)
事 前 承 認 の 有 無		有 無	※上記参考メーカー以外で見積する場合、入札書提出以前に	
			担当課で「事前承諾願書」にて承諾を得てください。事前承	
			諾が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。	
承 認 の 方 法			見本提示	
		○	カタログ提示	
		○	その他(事前承諾については、浄水後は飲用水として水質基準に適合することが証明できる書類等(コピー可)を見本・カタログ提示時に提出すること。)	
そ の 他 (特 記 事 項)		・入札価格(税抜)には、運搬・荷造費を含めた総額を記入すること。		
		・納入場所及び数量は別紙1のとおりとする。		
		・段ボールで梱包し、それぞれ「災害備蓄用 浄水器」、「松阪市」		
		「納入年月日」、「納入業者名」を表示すること。(別紙2のとおり)		
		・本体の適宜な場所に「災害備蓄用 浄水器」及び「松阪市」と表示すること。		
		・本仕様書に定めのない事項は、担当課と協議の上、指示を得ること。		
連 絡 先		危機管理室 松林 0598-53-4034		

※ 見積の場合、この文書中の「入札書」とあるを「見積書」と読み替えます。