

令和8年度

給水栓の水質検査結果

採水地点	波留運動公園 有間野浄水場系統
------	-----------------

省令 No.	検査項目	基準値	単位	検査頻度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100	個/ml	毎月検査	0	0	0	0	0							
基2	大腸菌	不検出		毎月検査	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l	1回／年					< 0.0003							
基4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l	1回／年					< 0.00005							
基5	セレン及びその化合物	0.01	mg/l	1回／年					< 0.001							
基6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l	1回／年					< 0.001							
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l	1回／年					< 0.001							
基8	六価クロム化合物	0.02	mg/l	1回／年					< 0.002							
基9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	1回／年					< 0.004							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l	4回／年		< 0.001			< 0.001							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	1回／年					0.29							
基12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l	1回／年					< 0.08							
基13	ホウ素及びその化合物	1	mg/l	1回／年					< 0.1							
基14	四塩化炭素	0.002	mg/l	1回／年					< 0.0002							
基15	1, 4－ジオキサン	0.05	mg/l	1回／年					< 0.005							
基16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04	mg/l	1回／年					< 0.004							
基17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	1回／年					< 0.001							
基18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	1回／年					< 0.001							
基19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	1回／年					< 0.001							
基20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005	mg/l	4回／年		< 0.000005			< 0.000005							
基21	ベンゼン	0.01	mg/l	1回／年					< 0.001							
基22	塩素酸	0.6	mg/l	4回／年		< 0.06			0.16							
基23	クロロ酢酸	0.02	mg/l	4回／年		< 0.002			< 0.002							
基24	クロロホルム	0.06	mg/l	4回／年		0.005			0.006							
基25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	4回／年		< 0.003			0.004							
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	4回／年		< 0.001			0.001							
基27	臭素酸	0.01	mg/l	4回／年		< 0.001			< 0.001							
基28	総トリハロメタン	0.1	mg/l	4回／年		< 0.01			< 0.01							
基29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	4回／年		< 0.003			< 0.003							
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	4回／年		0.002			0.002							
基31	ブロモホルム	0.09	mg/l	4回／年		< 0.001			< 0.001							
基32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	4回／年		< 0.008			< 0.008							
基33	亜鉛及びその化合物	1	mg/l	1回／年					< 0.005							
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l	1回／年		< 0.02			0.02							
基35	鉄及びその化合物	0.3	mg/l	1回／年					< 0.03							
基36	銅及びその化合物	1	mg/l	1回／年					< 0.01							
基37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l	1回／年					4.6							
基38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l	1回／年					< 0.005							
基39	塩化物イオン	200	mg/l	毎月検査	2.9	2.9	2.8	2.8	3.4							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	1回／年					46							
基41	蒸発残留物	500	mg/l	4回／年					91							
基42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	1回／年					< 0.02							
基43	ジェオスミン	0.00001	mg/l	1回／年					< 0.000001							
基44	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	1回／年					< 0.000001							
基45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	1回／年					< 0.005							
基46	フェノール類	0.005	mg/l	1回／年					< 0.0005							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	毎月検査	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8～8.6		毎月検査	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8							
基49	味	異常でない		毎月検査	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし							
基50	臭気	異常でない		毎月検査	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし							
基51	色度	5	度	毎月検査	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5							
基52	濁度	2	度	毎月検査	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05							

※水質検査結果はすべて水質基準に適合しています。 ※表中「<」は未満を表します。