

施設名：松阪市クリーンセンター

單位：t

[illegible]

※燃えるごみの処理量は、当該月におけるごみクレーン荷重計の計測値の合算値です。

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	1,058	1,070	1,043	1,039	1,055								800℃以上
	2号炉	1,034	1,066	1,071	1,067	1,061								
集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	180	180	179	180	180								おおむね 200℃以下
	2号炉	180	180	180	175	180								
排ガス中の一酸化炭 素濃度 (ppm)	1号炉	5.2	6.5	8.1	7.7	9.0								100ppm以下
	2号炉	5.2	7.1	7.8	7.6	8.1								

※当該月における毎日の計測値から平均値を抜粋しました。排ガス中の一酸化炭素濃度の数値は、02 12%換算値の4時間平均値の平均です。

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ボイラー・エコノマイザー 本体清掃	1号炉	-	-	-	-	-							
	2号炉	-	-	-	-	-							
ボイラー・エコノマイザー 下部ホッパー清掃	1号炉	-	-	-	-	-							
	2号炉	-	-	-	-	-							
減温塔 内部清掃	1号炉	4月9日	-	6月4日	-	-							
	2号炉	4月8日	-	-	7月22日	-							
ろ過式集塵機 ホッパー内部清掃	1号炉	4月9日	-	6月4日	-	-							
	2号炉	4月7日	-	-	7月22日	-							

※表の日付は、人手によってボイラー、エコノマイザー、減温塔内部、ろ過式集塵機のばいじん除去清掃を実施した日です。

()内の日付は、定期点検期間内にばいじん除去清掃を実施した日です。

なお、ボイラー及びエコノマイザーについては、焼却炉運転時に機械式ばいじん除去（スートブロー）を1日1回実施しています。

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	法規制値 (自主基準値)
	測定年月日 【ダ〃イナツシ】	4月2日	-	6月1日	-	8月18日								
	測定結果 発行年月日 【ダ〃イナツシ】	4月13日	-	6月9日	-	9月1日								
ばいじん濃度 g/m ³ 換算値	1号炉	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満								0.04g/m ³ N (0.01g/m ³ N)
	2号炉	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満								
硫黄酸化物濃度(So x) vol ppm【K 値実測値】	1号炉	1.2【0.7】	-	8.7【5.7】	-	0.8【0.6】								【K値17.5】 (50ppm)
	2号炉	0.061【0.01】	-	3.2【2.1】	-	1.8【1.1】								
窒素酸化物濃度(No x) vol ppm換算値	1号炉	66	-	71	-	69								250ppm (100ppm)
	2号炉	57	-	77	-	71								
塩化水素濃度(HCl) vol ppm換算値	1号炉	15.0	-	3.6	-	3.8								430ppm (50ppm)
	2号炉	18.7	-	10.1	-	5.0								
ダイオキシン類濃度 ng-TEQ/m ³ N	1号炉	-	-	-	-	-								0.1ng-TEQ/m ³ N (0.1ng-TEQ/m ³ N)
	2号炉	-	-	-	-	-								