

仕 様 書 (物品)

品名	応急給水栓			
数量	一式			
納入場所	松阪市上下水道部が指定する場所			
納入期限	平成30年9月28日			
メーカー(製造会社)及び品番等の銘柄指定	有	メーカー名等(製造会社名)	品番	
	無			
規格	仕様詳細	応急給水栓	通常タイプ 2台	本体材質:ステンレス 結合金具材質:アルミニウム 本体高:700mm以上 水栓数:4口(50cmホース付) 結合金具口径:40A
			連結タイプ 1台	連結タイプには連結又は単独時使用に必要な次の備品も含めること。 連結時:応急給水用ホース40mm(5m リング締め) 1本 単独時:結合金具の一方(40Aオス側)の蓋
				媒介金具
		応急給水用ホース65mm	3本	ホース材質:ポリエステル繊維 内張材質:ポリウレタン樹脂 結合金具材質:アルミニウム リング締め 長さ:5m
				結合金具口径:65Aオス、65Aメス
		性能等	応急給水栓1台ごとに収納バックが付属していること。	
結合金具は全て町野式であること。				
参考事項の物以外の場合は、通常使用で支障が出ないよう必要な備品等を付属させること。				
当該仕様書の作成で参考としたもの又は対象品				
参考事項		メーカー名等(製造会社名)	品番	
	①	(株)横井製作所	応急給水栓 パットフロー	
	②	(株)横井製作所	応急給水用ホース クリーンフロー	
	③			
事前承認の有無	有	※上記参考事項の物以外で見積る場合、入札書提出以前に担当課で「同等品承諾願書」にて承諾を得てください。事前承諾が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。		
	無			
承認の方法		見本提示		
	○	カタログ提示		
		その他()		
その他(特記事項)	・入札価格(税抜)には、運搬・荷造費を含めること。 ・故障等が発生した場合、敏速に対応(調整・修理)出来ること。 ・ここに定めのない仕様の詳細については、落札業者決定後、上下水道総務課と協議して決めることとします。			
連絡先	上下水道部上下水道総務課(市役所第三分館) 駒田 0598-53-4371			

※ 見積の場合、この文書中の「入札書」とあるを「見積書」と読み替えます。