

(平成30年度)維持管理情報記録

施設名: 松阪市クリーンセンター

区分	燃えるごみの処理量 (t)		燃焼ガス温度 (°C)		集塵機入口温度 (°C)		排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	
			運転管理基準値 850°C以上		運転管理基準値 200°C以下		運転管理基準値 30ppm以下	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4月	1,917.66	1,576.14	1,027	957	181	181	5.3	7.6
5月	2,861.78	2,335.01	989	1,021	181	181	5.0	6.6
6月	612.17	2,715.12	1,027	1,037	181	180	5.1	4.9
7月	2,866.49	1,725.33	986	973	182	181	2.7	4.1
8月	2,158.85	2,198.71	969	955	181	181	2.2	3.0
9月	2,075.86	2,737.31	969	953	181	181	1.6	3.8
10月	1,854.06	2,211.50	978	965	181	182	3.2	3.4
11月	2,952.03	575.01	1,006	988	181	181	3.0	8.0
12月	2,007.24	2,809.26	977	938	181	180	3.0	5.2
1月	1,915.96	2,650.11	950	933	181	180	2.5	4.7
2月	2,564.71	928.80	978	953	181	180	2.9	4.3
3月	564.30	3,004.96	988	985	180	180	4.7	5.7

※燃えるごみの処理量は、当該月におけるごみクレーン荷重計の計測値の合算値です。

※燃焼ガス温度の数値は、当該月における毎日の計測値から最低値を抜粋しました。

※集塵機入口温度の数値は、当該月における毎日の計測値から最高値を抜粋しました。

※排ガス中の一酸化炭素濃度の数値は、当該月における計測値(O₂ 12%換算値の4時間平均値)の平均です。

(平成30年度)排ガス処理設備及び冷却設備に堆積したばいじん除去の実施記録

施設名称: 松阪市クリーンセンター

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ボイラー・エコノマイザー 本体清掃	1号炉	-	-	(6月4日～ 7月2日)	-	-	9月3日	-	-	-	-	-	3月14日
	2号炉	-	-	-	7月30日	-	-	-	(11月3日～ 12月3日)	-	-	2月15日	-
ボイラー・エコノマイザー 下部ホッパー清掃	1号炉	-	-	(6月4日～ 7月2日)	-	-	9月3日	-	-	-	-	-	3月14日
	2号炉	-	-	-	7月30日	-	-	-	(11月3日～ 12月3日)	-	-	2月15日	-
減温塔 内部清掃	1号炉	4月12日	-	6月8日	-	8月29日	-	10月9日	-	12月26日	-	-	3月5日
	2号炉	4月12日	-	-	7月27日	-	-	10月10日	11月7日	-	-	2月13日	-
ろ過式集塵機 ホッパー内部清掃	1号炉	4月10日	-	6月8日	-	8月27日	-	10月9日	-	12月26日	-	-	3月5日
	2号炉	4月11日	-	-	7月27日	-	-	10月10日	11月7日	-	-	2月8日	-

※上記表の日付は、人手によってボイラー、エコノマイザー、減温塔内部、ろ過式集塵機のばいじん除去清掃を実施した日です。

カッコ内の日付は、定期点検期間内にばいじん除去清掃を実施した日です。

尚、ボイラー、エコノマイザーについては、焼却炉運転時に機械式ばいじん除去(スートブロー)を1日1回実施しています。

(平成30年度)排ガス測定の結果

施設名: 松阪市クリーンセンター

(上段)測定年月日 (下段)測定結果 発行年月日	排ガス濃度											
	ばいじん濃度 g/m ³ N		硫黄酸化物濃度(SO _x) vol ppm [K値実測値]		窒素酸化物濃度(NO _x) vol ppm 換算値		塩化水素濃度(HCL) vol ppm 換算値		ダイオキシン類濃度 ng-TEQ/m ³ N		全水銀濃度 μg/m ³ N 換算値	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
平成30年4月5日 平成30年4月18日	0.001	0.001	4.7[0.03]	5.0[0.03]	76	43	17.0	13.5	—	—	—	—
平成30年6月1日 平成30年6月11日	0.001未満	0.001未満	1.7[0.01]	1.5[0.01]	67	55	4.2	7.9	—	—	—	—
平成30年8月23日 平成30年9月8日	0.001	0.001未満	2.2[0.01]	5.6[0.04]	83	69	0.4	7.9	—	—	0.4未満	0.4未満
平成30年10月4日 平成30年10月15日	0.001	0.001未満	3.2[0.02]	1.9[0.01]	60	45	10.9	2.6	—	—	—	—
平成30年10月25日 平成30年11月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	0.037	0.029	—	—
平成30年12月6日 平成30年12月14日	0.001未満	0.001	2.5[0.01]	4.3[0.03]	63	51	11.1	18.0	—	—	—	—
平成31年2月1日 平成31年2月15日 平成31年3月18日	0.001	0.003	11.2[0.07]	1.4[0.01未満]	52	32	7.9	7.4	—	—	0.3未満	0.6
法規制値 (自主基準値)	0.04g/m ³ N (0.01g/m ³ N)		[K値17.5] (50ppm)		250ppm (100ppm)		430ppm (50ppm)		0.1ng-TEQ/m ³ N (0.1ng-TEQ/m ³ N)		50 μg/m ³ N	

備考: 排ガス測定場所は煙突測定口です。
測定値はO₂ 12%換算値です。