

様式第1-1号(第5条関係)

仕 様 書 (物品)

品 名	焼結式据置アルカリ蓄電池				
数 量	1式				
納 入 場 所	松阪市上下水道部 第一水源地				
納 入 期 限	令和元年9月27日(金)				
メーカー(製造会社)及び 品 番 等 の 銘 柄 指 定	有 無	メーカー名等(製造会社名)	品 番		
		古河電池株式会社	AHH 100SE		
規 格	仕様詳細	JIS規格	AHH 100SE		
		構造	ベント形 触媒栓式		
		種類	焼結式据置アルカリ蓄電池		
		容量	100Ah/1hr		
		公称電圧	1.2V		
		数量	86セル		
		液面センサー	1式		
		温度センサー	1式		
		電池接続バー	1式		
		接続ケーブル	1式		
		その他必要品	1式		
参 考 事 項	当該仕様書の作成で参考としたもの又は対象品				
		メーカー名等(製造会社名)	品 番		
	①				
	②				
	③				
	④				
	⑤				
事 前 承 認 の 有 無	有 無				
承 認 の 方 法		見本提示			
		カタログ提示			
		その他()			
その他(特記事項)	・盤内蔵台車については既設利用とすること。 ・入札価格(税抜)には、運搬(第一水源地渡し)、取替、動作確認を含めること。 ・既設機器(古河電池株式会社:AHH 100SE)の処分(マニフェスト)を含めること。 ・仕様書に定めのない事項については、担当課と協議のうえ、指示を得ること。 ・保証期間は引渡し日から2年間とすること。				
連 絡 先	水源管理課 施設係 西岡 0598-28-2536				

※ 見積の場合、この文書中の「入札書」とあるを「見積書」と読み替えます。