



2	機 器 表	—	動力は特記なき限り 3 ^φ 200V 60Hz						
記 号	名	材	機 器 仕 様	設置場所	動力容量	数量	備		考
TR-01	交 水 槽	FRP製単板	更容量 33.0 M ³ 寸法 4,000 × 4,000 × 2,500 ^H マホ-1V 600 ^φ × 4 ^φ	1階交水庫室		1			
-02		中仕切板付	剛鉄板一式 チャンネルボ-ス共 電極棒 4P × 2 底板 1/100勾配付						






着工	• •	• •	
竣工	• •	• •	
監理		• •	
		• •	
施工		• •	
		• •	

7-55x3 枚



— D —	排水管	
△	止回弁	
▽	逆止弁	
⊗	電動三方弁	
⊕	電動二方弁	
Y	Y形ストレーナ	
FU	フレキシブル管	SUS製
EXP-J	伸縮継手	(W) 横式 (S) 縦式
▽	自動空気弁	

①	電動弁番号
◇	チャンパ番号



自動弁口径表			
番号	口径	番号	口径
①	50	⑤	40
②	80	⑥	40
③	40	⑦	200
④	80	⑧	80

日建設計

松阪市民文化会館新築工事

