

松阪市民文化会館施設整備改修履歴(平成以降)

| 年度     | 事業名                  | 工期                         | 施工業者                    | 改修内容   | 契約金額(千円) |
|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------|
| 平成7年度  | 松阪市民文化会館売店手洗い器設置工事   | H7.5.15<br>～<br>H7.6.15    | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | 手洗器設置  | 412      |
| 平成8年度  | 松阪市民文化会館第2駐車場散水栓設置工事 | H8.8.23<br>～<br>H8.9.20    | (株)第一水道工業所              | 引き込み工事                                       | 1,648    |
|        | 松阪市民文化会館屋上防水改修他      | H9.1.10<br>～<br>H9.3.20    | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | 樹脂系シート防水2847㎡、エントランス広間改修                     | 52,221   |
| 平成9年度  | 松阪市民文化会館音響設備改修工事     | H9.6.26<br>～<br>H9.9.10    | 中部松下システム株式会社            | 音響調整卓及び入力パッチ交換                               | 11,550   |
|        | 松阪市民文化会館舞台照明設備改修工事   | H9.6.30<br>～<br>H9.9.10    | 北村電機工事株式会社              | 制御盤・照明操作卓・卓用CRT・ワイヤレス送受信器・映写室リモコン・メータ盤他、取替交換 | 31,500   |
|        | 松阪市民文化会館受電設備改修工事     | H9.9.19<br>～<br>H9.10.30   | 三重電気設備株式会社              | 構内第1電柱高圧開閉器取替・引込み第1柱支線取替・キュービクル点検修理          | 2,730    |
|        | 松阪市民文化会館雨樋塗装他工事      | H9.12.15<br>～<br>H10.1.20  | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | 雨樋塗装・駐輪場屋根修繕・案内看板柱塗装                         | 1,555    |
|        | 松阪市民文化会館第2駐車場舗装工事    | H9.12.8<br>～<br>H10.3.20   | 株式会社 北村組                | 第2駐車場舗装整備                                    | 44,999   |
| 平成10年度 | 音響設備改修工事             | H10.7.31<br>～<br>H10.9.16  | 中部松下システム株式会社<br>三重支店    | スピーカーユニットの内部交換                               | 3,937    |
|        | 楽屋クロス張替他改修工事         | H10.8.19<br>～<br>H10.9.15  | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | 楽屋クロス張替え、練習室壁ボード張替え他                         | 1,207    |
|        | 玄関ドア改修他工事            | H10.9.4<br>～<br>H10.9.30   | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | 玄関ドアフロアヒンジ取替え・シャワー用ガス湯沸し器取替・外壁換気パイプカバー取替     | 1,575    |
| 平成11年度 | 松阪市民文化会館監視カメラ改修工事    | H11.6.30<br>～<br>H11.7.16  | ビクターアークス株式会社<br>名古屋営業所  | カラービデオカメラ・各種コントロールユニット・モニター等設置               | 1,218    |
|        | 松阪市民文化会館音響設備改修工事     | H11.8.6<br>～<br>H11.9.10   | 中部松下システム株式会社<br>三重支店    | アンプ類取替工事                                     | 12,075   |
|        | 文化会館渡り廊下屋根改修工事       | H11.9.13<br>～<br>H11.10.30 | 株式会社 田村組                | 渡り廊下屋根葺き替え                                   | 1,890    |
|        | 松阪市民文化会館自家発電用蓄電池取替工事 | H12.1.18<br>～<br>H12.2.29  | 有限会社 錦電機商会              | 鉛蓄電池 12個取替                                   | 1,890    |
|        | 松阪市民文化会館冷温水機塗装他工事    | H12.2.1<br>～<br>H12.2.25   | 株式会社 日乃出エヤコン            | 冷温水機外部塗装、減菌ポンプ取替                             | 997      |
|        | 文化会館外壁改修他工事          | H12.2.15<br>～<br>H12.3.10  | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | 舞台上手側外壁・屋上高架水槽置場防水、舞台上部配水管設置、ホール排煙窓オペレーター改修  | 4,305    |
| 平成12年度 | 松阪市民文化会館音響設備改修工事     | H12.7.31<br>～<br>H12.8.31  | 中部松下システム株式会社<br>三重支店    | インターカム設備・サブミキサー卓・デジタル時計設置                    | 4,725    |
|        | 松阪市民文化会館便所改修工事       | H12.8.11<br>～<br>H12.9.15  | 日本土建株式会社<br>松阪支店        | ロビー側便所ブース取替18ヶ所(洋式便器取替 男2・女5)                | 10,500   |
|        | 松阪市民文化会館下水道接続工事      | H12.8.21<br>～<br>H12.9.20  | 有限会社 松本水道               | 下水道接続工事、浄化槽改修工事、浄化槽機械室他改修工事等                 | 4,515    |
|        | 松阪市民文化会館客席足元灯取替工事    | H12.8.18<br>～<br>H12.9.16  | 有限会社 坂口電機工事             | ホール客席足元灯 62灯取替                               | 1,869    |
|        | 文化会館楽屋出入口改修工事        | H12.12.11<br>～<br>H13.1.15 | 有限会社 ツキミツ硝子店            | 楽屋出入口ドア取替                                    | 273      |
|        | 松阪市民文化会館非常用蓄電池取替工事   | H12.12.21<br>～<br>H13.2.28 | 北村電機工事株式会社              | 鉛蓄電池 非常灯用 (HS200E 2V触媒栓付)54個取替               | 4,515    |
| 平成13年度 | 松阪市民文化会館舞台照明設備改修工事   | H13.6.15<br>～<br>H13.9.5   | 松下電工エンジニアリング<br>(株)中部支店 | 調光盤撤去、設置他                                    | 69,300   |
|        | 松阪市民文化会館音響設備工事       | H13.7.17<br>～<br>H13.9.5   | 中部松下システム(株)             | 音響卓、マイク改修                                    | 3,360    |
| 平成14年度 | 松阪市民文化会館冷温水発生機整備工事   | H14.6.17<br>～<br>H14.8.30  | (株)日乃出エヤコン              | 真空増強、冷却水管交換工事他                               | 12,600   |
|        | 松阪市民文化会館屋外照明改修工事     | H14.11.19<br>～<br>H15.2.20 | 長谷電工(株)                 | 街路灯ケーブル入替、投光器設置他                             | 8,398    |

| 年度     | 事業名                     | 工期                          | 施工業者                   | 改修内容   | 契約金額(千円) |
|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|--|----------|
| 平成15年度 | 松阪市民文化会館舞台照明設備改修工事      | H15.12.24<br>～<br>H16.3.15  | 長谷電工(株)                | 舞台照明器具交換、配線改修他   | 79,800   |
|        | 松阪市民文化会館バリアフリー整備工事      | H16.2.10<br>～<br>H16.3.15   | (有)松本工務店               | 内部階段手摺設置、障がい者用トイレ改修  | 10,608   |
| 平成16年度 | 松阪市民文化会館舞台機構(舞台吊物)改修工事  | H16.4.16<br>～<br>H16.8.15   | 三精輸送機(株)<br>名古屋営業所     | 制御盤(11か所)操作盤の改修  | 73,500   |
|        | 松阪市民文化会館管理用通路設置工事       | H17.2.16<br>～<br>H17.3.15   | 名松建設(有)                | キャットウォーク他  | 2,738    |
| 平成17年度 | 松阪市民文化会館自動制御機器改修工事      | H18.1.20<br>～<br>H18.3.10   | (株)日乃出エアコン             | 温度センサー、温度制御機器の更新、制御盤内の機器の更新  | 4,488    |
|        | 松阪市民文化会館温水発生機取替工事       | H17.11.8<br>～<br>H18.3.10   | (株)日乃出エアコン             | 吸収式温水発生機の取替とそれに伴う設置部分の基礎補強   | 33,329   |
|        | 松阪市民文化会館屋外広場バリアフリー工事    | H18.1.24<br>～<br>H18.3.15   | (株)ナウ工房                | 屋外広場段差のスロープ改修  | 3,860    |
|        | 松阪市民文化会館舞台吊物改修工事        | H17.11.10<br>～<br>H18.2.26  | 三精輸送機(株)<br>名古屋営業所     | 吊物のプロセニアムライト、縦帳、絞り縦帳、天井反射板、スクリーン、正面反射板、側面反射板、固定トーンタルタワー、搬入フック以外の枝消車、横消車、元消車、ローブロックワイヤロープ、マニラロープ、幕開閉ロープ、テンションウェット、定式幕のウインチの取替交換 | 35,700   |
| 平成18年度 | 松阪市民文化会館東面外壁改修工事        | H18.10.31<br>～<br>H19.2.28  | 磯田建設(株)                | 会館東面(搬入口がある側)の壁面高圧洗浄、クラック埋め、防水処理、外断熱工事アルミ笠木設置、避雷針2本の取替交換、東面の植栽(キンメツゲ)の撤去、植え込み等   | 38,453   |
|        | 松阪市民文化会館高置水槽改修工事        | H18.12.12<br>～<br>H19.3.15  | (有)勝田設備                | 高置水槽、膨張水槽、消火用充水槽の取替交換とそれに伴う設置場所の防水加工   | 11,305   |
|        | 松阪市民文化会館直流電源装置改修工事      | H19.2.6<br>～<br>H19.3.15    | マルマン電気工業               | 鉛蓄電池54個取替と整流器交換(直流電源装置＝非常灯の点灯に使用)  | 3,795    |
| 平成19年度 | 松阪市民文化会館調光操作卓改修工事       | H19.11.15<br>～<br>H20.2.25  | 松下電工エンジニアリング(株)中部支店    | 調光操作卓、舞台袖照明操作部、舞台袖操作部用コネクタボックスの取替交換  | 31,500   |
|        | 松阪市民文化会館ガバナ室ガス配管改修工事    | H19.10.23<br>～<br>H19.11.30 | 東邦瓦斯(株)<br>西部支社津営業所    | 緊急遮断弁取付フランジ部分を取替交換、ボールバルブ3つ増設(200A×2、100A×1)ボールバルブ増設による配管の変更(延長)   | 6,859    |
|        | 松阪市民文化会館舞台機構改修工事        | H19.11.6<br>～<br>H20.2.15   | 三精輸送機(株)<br>名古屋営業所     | 正面反射板、天井反射板、側面反射板のバテ補修、シーラー塗布、2回塗装スクリーン取替(スクリーン地、リヤスクリーン、天カッター、地カッター、袖カッター、飾り幕)  | 8,400    |
|        | 松阪市民文化会館南面外壁改修工事        | H19.10.2<br>～<br>H20.1.31   | 大徳建設(株)                | 会館南面(パワーセンター側)の壁面高圧洗浄、クラック埋め、防水処理、外断熱工事アルミ笠木設置、通気孔部分ステンレスフード取付   | 32,084   |
| 平成20年度 | 松阪市民文化会館舞台機構改修工事        | H20.10.31<br>～<br>H21.2.27  | 三精輸送機(株)<br>名古屋営業所     | 引割幕1、袖幕1、袖幕2、袖幕3、袖幕4、バック幕の幕地、主動車、従動車、箱レールの取替交換、ホリゾンバック幕、暗転幕、カスミ幕(BL1.2.3.HL)4枚の幕地交換  | 19,425   |
|        | 松阪市民文化会館北面・西面外壁改修工事     | H20.10.15<br>～<br>H21.2.25  | (有)伊藤工務店               | 会館北面(子ども支援センター側)・西面(正面入口側)の壁面高圧洗浄、クラック埋め、防水処理外断熱工事、アルミ笠木設置、堅固改修、ステンレスフード取付、屋上部分ウレタン塗膜防水  | 39,334   |
| 平成21年度 | 松阪市民文化会館楽屋トイレ配水管改修工事    | H22.1.5<br>～<br>H22.2.17    | (有)三重バイピング工業           | 楽屋女子トイレ配管腐食による改修   | 777      |
|        | 松阪市民文化会館空調設備改修工事        | H21.11.25<br>～<br>H22.3.15  | (有)三重バイピング工業           | 空調動力盤内マグネットスイッチ類取替、空調機AC-01.02.03.04フィルター取替、ドレン樹取替4ヶ所冷却水ポンプ取替、冷却塔取替、配管肉厚測定、エアハンドリングモーターのベアリング交換及び整備                            | 13,960   |
| 平成22年度 | 松阪市民文化会館受変電設備改修工事       | H22.10.18<br>～<br>H23.2.25  | 富士電設(株)                | キュービクル本体の取替交換とそれに伴う基礎補強及び防水工事  | 41,863   |
| 平成23年度 | 松阪市民文化会館舞台オーケストラ機構改修工事  | H23.8.1<br>～<br>H23.9.15    | 三精輸送機(株)<br>名古屋営業所     | オーケストラピットのプレーキュー、Vベルト6本、ギヤオイル、リミットスイッチ7台の交換、整備   | 1,680    |
| 平成24年度 | 松阪市民文化会館自動火災報知設備更新工事    | H24.12.26<br>～<br>H25.3.15  | (株)三協電工社               | P型1級受信機1台、光電式スポット型感知器33台、P型1級受信機12台の交換取付   | 3,752    |
| 平成27年度 | 松阪市民文化会館非常用発電装置取替工事     | H27.6.30<br>～<br>H28.3.15   | 長谷電工(株)                | 非常用発電機1基及びその架台、始動用直流電源盤1基、燃料小出槽1台、燃料タンクヒータ制御盤1台、燃料移送ポンプ制御盤1台及び燃料移送ポンプ1台の取替   | 44,516   |
|        | 松阪市民文化会館音響設備他改修工事       | H27.11.10<br>～<br>H28.3.15  | アプロ通信(株)三重支店           | 非常用放送設備WL-8000Aと音響卓QL5及び卓台、マトリクスコントロールQSYS1式、ワイヤレスマイクWX-4212C 4本、パワーアンプWP-H122 2個の取替及び調整                                       | 12,729   |
|        | 松阪市民文化会館吊物機器改修工事        | H27.11.4<br>～<br>H28.3.15   | 三精テクノロジーズ(株)<br>名古屋営業所 | マニラロープ25本、リミットスイッチ及び制御盤内リレー、ギヤオイルの交換   | 10,800   |
|        | クラギ文化ホール外2棟天井補強計画検証業務委託 | H27.8.10<br>～<br>H27.9.30   | 山本和彦建築設計事務所            | クラギ文化ホール、農業屋コミュニティ文化センター、嬉野ふるさと会館の天井補強計画検証   | 3,456    |
|        | クラギ文化ホール外2棟天井補強工事設計業務委託 | H27.11.25<br>～<br>H28.3.15  | グレイス建築企画               | クラギ文化ホール、農業屋コミュニティ文化センター、嬉野ふるさと会館の天井補強工事の設計書の作成  | 4,704    |

| 年度     | 事業名                 | 工期                         | 施工業者                    | 改修内容  | 契約金額(千円) |
|--------|---------------------|----------------------------|-------------------------|---|----------|
| 平成28年度 | クラギ文化ホール天井補強工事      | H28.10.12<br>～<br>H29.3.21 | 伊藤建設株式会社                | 鉄骨ブレース設置、クリップ・ハンガー補強等<br>照明設備への落下防止ワイヤーの取り付け                | 24,230   |
|        | クラギ文化ホール舞台吊物ロープ改修工事 | H28.11.16<br>～<br>H29.3.15 | 三精テクノロジーズ株式会社<br>名古屋営業所 | ワイヤーロープ46本更新及び縦横落下防止金具取付                                    | 23,544   |
|        | クラギ文化ホール音響設備改修工事    | H28.12.13<br>～<br>H29.3.15 | 長谷電工株式会社                | プロセニアムスピーカー(上手・下手)及びビコムスピーカー(上手・下手)更新<br>及びそれらのパワーアンプ(4機)更新 | 22,130   |
| 平成30年度 | クラギ文化ホール客室内時計取替修繕   | H30.8.6<br>～<br>H30.10.31  | 長谷電工株式会社                | ホール内のデジタル時計を液晶モニターに更新                                       | 2,386    |
| 令和2年   | クラギ文化ホール冷温水発生機修繕    | R2.8.20<br>～<br>R2.8.31    | 日乃出エヤコン                 | 冷温水発生機の真空漏れによる点検、部品交換                                       | 2,343    |