

随意契約結果一覧

所属(課名) 西部教育事務所

課

件名(数量)	契約締結日 (締結日の昇順)	契約業者	予定価格 (税込)	契約金額 (税込)	随意契約とした理由	審査会の 開催の有 無	備考
宮前小学校FMバルブ取替及び減圧弁取付修繕(緊急)	2021/9/3	角谷水道	638,000	638,000	宮前小学校は、高架水槽を設けており、ポンプを使用し水を水槽へ圧送し学校内へ給水を行っている。水道の使用量が異常に多いため調査を行った結果、FMバルブの破損により圧送した水が止まらず捨水の状態になっていることが判明した。またFMバルブの破損は、ポンプの送水圧が高すぎることが原因であった。このことから、学校施設維持管理運営上に支障がでることも想定されるため緊急の修繕を行いたい。 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約	無	
松阪市立飯南中学校ガス配管緊急修繕	2021/9/27	株式会社野呂石油	855,580	855,580	令和3年9月22日(水)にガス漏れ警報器が作動し学校教員等が手分けしてガス漏れ箇所の確認を行った。直ちに年間を通じて施設のガスの供給及び管理を行っている株式会社野呂石油を呼び状況の説明をしガス漏れ箇所の確認をした。その結果ガス管がトイレの下ピット付近にて分岐しておりその箇所から各教室の床(コンクリート厚20cm)に埋設してあることが判明し、修繕は行えない確認をした。また、修繕するために床のコンクリートを解体し配管を取り出して修繕する事は施工上金額的に高額になることから、トイレの下地下ピットから建物の外に配管を出して校舎の梁の部分に添わせて外壁の窓(換気扇部分)から直接各部屋へ引き込み対応する。一時的にコックでガスを止めているがコックも含め築30年以上が経過しており安全性が確保出来ていないことから緊急の修繕を行いたい。 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号による随意契約	無	
宮前小学校屋外手洗場他給水管漏水及び止水栓取替(緊急修繕)	2022/2/3	角谷水道	812,900	812,900	宮前小学校の水道使用量の急激な増加により学校施設内の漏水箇所の修繕を行う。既設の配管及び止水栓については、埋設場所などが不詳であることから、漏水箇所については調査を行い施行する。経年劣化による漏水管については布設替を行う。屋外手洗場(2カ所)の給水栓は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症対策として職員や生徒が施設内に入る時などに、頻繁に手洗いやうがいなどに使用する場所への給水管であり、先生や生徒の感染症対策及び衛生環境を維持することから、学校施設運営上支障が出ることも想定されるため緊急の修繕の実施を行いたい。 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	無	
松阪市立粥見小学校屋外プール漏水緊急修繕	2022/3/7	株式会社中村環境	671,000	671,000	校舎は新築であるが、プールは50年以上経過しており、井戸水から簡易水道等へ切り替わった後の図面がなく過去の埋設管の布設場所がわからない状態となっている。このことから、新年度になってから埋設管の状況や経路を確認し修繕を行うと清掃作業やろ過機能等の試運転に間に合わない恐れがある。上記の経緯と状況を踏まえて今年度中に修繕を行い4月以降円滑にプールの準備が行えるように緊急修繕にて対応する。 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号	無	