

						既設照明情報		器具台数		ランプ本数		LED		LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種別	ランプ種別	器具台数		ランプ本数		交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W					
								台	本	台	本															
1	1	神戸地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	LED灯	LED	3	3			対象外	LED化済み		-	-	3	-	-	-	-					
1	2	神戸地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2			対象外	LED化済み		-	-	2	-	-	-	-					
1	3	神戸地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	E17/25W	1	1			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-					
1	4	神戸地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5					
1	5	神戸地区市民センター	事務局	3.5m以下	1階	電球	E17/25W	1	1			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-					
1	6	神戸地区市民センター	通路	3.5m以下	1階	電球	IL60	2	2			器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	2	昼白色	750	6.8	110.3					
1	7	神戸地区市民センター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	IL60非常灯	2	2			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	2	-	-	-	-					
1	8	神戸地区市民センター	トイレ(男女)	3.5m以下	1階	LED灯	LED	3	3			対象外	LED化済み		-	-	3	-	-	-	-					
1	9	神戸地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	8			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5					
1	10	神戸地区市民センター	事務局	3.5m以下	1階	電球	E17/25W	1	1			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-					
1	11	神戸地区市民センター	事務局	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5					
1	12	神戸地区市民センター	軒下	3.5m以下	屋外	電球	IL60	2	2			器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付		712以上	104以上	2	昼白色	750	6.8	110.3					
1	13	神戸地区市民センター	入口	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1			器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0					
1	14	神戸地区市民センター	入口	3.5m以下	屋外	電球	LP3100	1	1			器具交換	LED防犯センサーライト 防水機能付		1140以上	72以上	1	昼白色	1200	15.7	76.4					
1	15	神戸地区市民センター	竹の間	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	16	16			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	16	昼白色	2000	10.5	190.5					
1	16	神戸地区市民センター	竹の間	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1			ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
1	17	神戸地区市民センター	松の間	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1			ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
1	18	神戸地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	電球	E17/25W	2	2			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	2	-	-	-	-					
1	19	神戸地区市民センター	多目的トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
1	20	神戸地区市民センター	談話室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	4	4			器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	4	昼白色	4500	31.5	142.9					
1	21	神戸地区市民センター	談話室	3.5m以下	1階	電球	E17/25W	1	1			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-					
1	22	神戸地区市民センター	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FML13	1	1			器具交換	LEDブラケット φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9					
1	23	神戸地区市民センター	勝手口	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1			器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0					
1	24	神戸地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1			器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイマー 30分間定格形	参考図書MY-FHS20R232A/Nと同等の人のセンサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6					
1	25	神戸地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	3	3			器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	3	昼白色	4500	31.5	142.9					
1	26	神戸地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
1	27	神戸地区市民センター	便所	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5					
1	28	神戸地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FML13	1	1			器具交換	LEDブラケット φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9					
1	29	神戸地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	電球	E17/25W	2	2			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	2	-	-	-	-					
1	30	神戸地区市民センター	大会議室・小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	IL60非常灯	6	6			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	6	-	-	-	-					
1	31	神戸地区市民センター	大会議室・小会議室	3.5m以下	2階	電球	IL60	6	6			器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		1045以上	106以上	6	昼白色	1100	9.8	112.2					
1	32	神戸地区市民センター	大会議室・小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	26	52			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	52	昼白色	2500	13.8	181.2					
1	33	神戸地区市民センター	大会議室・小会議室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	2	2			対象外	LED化済み		-	-	2	-	-	-	-					
1	34	神戸地区市民センター	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1			器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0					
1	35	神戸地区市民センター	大会議室・小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL10	1	1			器具交換	誘導灯防水タイプ C級形 片面		-	-	1	-	-	-	-					
1	36	神戸地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	電球	E17/25W	1	1			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-					
1	37	神戸地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1			ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
1	38	神戸地区市民センター	調理室(追加分)	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5					
1	合計	神戸地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	98	133	-	-	-	-	-	-	-	133	-	-	-	-					
2	39	花園地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1			ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ		722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7					
2	40	花園地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	16			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	16	昼白色	2000	10.5	190.5					
2	41	花園地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	2	2			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	2	-	-	-	-					
2	42	花園地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1			ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
2	43	花園地区市民センター	多目的トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
2	44	花園地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
2	45	花園地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
2	46	花園地区市民センター	図書館	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	4			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5					
2	47	花園地区市民センター	倉庫	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1			器具交換	LEDブラケット φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9					
2	48	花園地区市民センター	会議室前廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5					
2	49	花園地区市民センター	会議室前廊下	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-					
2	50	花園地区市民センター	会議室前廊下	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1			器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
2	51	花園地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1			ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
2	52	花園地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1			ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
2	53	花園地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
2	54	花園地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	2			対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-					
2	55	花園地区市民センター	会議室側倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	3			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5					
2	56	花園地区市民センター	会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	8			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5					
2	57	花園地区市民センター	会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	12	36			器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	調光	4275以上	134以上	12	昼白色	4500	31.8	141.5					
2	58	花園地区市民センター	会議室	5.3m	1階	蛍光灯	FHF32	12	24			ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	調光	2375以上	166以上	24	昼白色	2500	14.3	174.8					
2	59	花園地区市民センター	会議室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	3	3			器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	3	-	-	-	-					
2	60	花園地区市民センター	会議室	3.5m以下	1階	冷陰極管																				

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様			
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W				
								台	本														
2	70	花岡地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	-	2	-	-	-	-				
2	71	花岡地区市民センター	トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
2	72	花岡地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
2	73	花岡地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	-	1	-	-	-	-				
2	74	花岡地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5				
2	75	花岡地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	4	4	対象外	LED化済み	-	-	-	4	-	-	-	-				
2	76	花岡地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	24	昼白色	2500	13.8	181.2				
2	77	花岡地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	電球	IL40	8	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	-	1045以上	106以上	8	昼白色	1100	9.8	112.2				
2	78	花岡地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	冷却換気	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
2	79	花岡地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	冷却換気	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付C級 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
2	80	花岡地区市民センター	大会議室	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0				
2	81	花岡地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	電球	IL60	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280	-	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
2	82	花岡地区市民センター	応接室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	1	3	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	-	1425以上	137以上	3	昼白色	1500	10.4	144.2				
2	83	花岡地区市民センター	応接室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9				
2	84	花岡地区市民センター	応接室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	-	1	-	-	-	-				
2	85	花岡地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	5	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5				
2	86	花岡地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	-	1	-	-	-	-				
2	87	花岡地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
2	88	花岡地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
2	89	花岡地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
2	90	花岡地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	3	3	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	3	昼白色	690	10	69.0				
2	91	花岡地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	電球	IL40	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	-	427以上	92以上	2	電球色	450	4.6	97.8				
2	92	花岡地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付	-	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
2	93	花岡地区市民センター	駐輪場	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	2	2	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	2	昼白色	690	10	69.0				
2	94	花岡地区市民センター	駐輪場	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
2	合計	花岡地区市民センター(対象外を除く)				-	-	-	132	210	-	-	-	-	-	185	-	-	-	-			
3	95	伊勢寺地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	10	20	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	20	昼白色	2000	10.5	190.5				
3	96	伊勢寺地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	97	伊勢寺地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	98	伊勢寺地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	99	伊勢寺地区市民センター	掃除用具庫	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	-	460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0				
3	100	伊勢寺地区市民センター	ホール玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9				
3	101	伊勢寺地区市民センター	ホール玄関	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	2	-	-	-	-				
3	102	伊勢寺地区市民センター	ホール玄関	3.5m以下	1階	冷却換気	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	103	伊勢寺地区市民センター	台所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9				
3	104	伊勢寺地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
3	105	伊勢寺地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ	-	722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7				
3	106	伊勢寺地区市民センター	住民自治協議会	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
3	107	伊勢寺地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	108	伊勢寺地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9				
3	109	伊勢寺地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	110	伊勢寺地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷却換気	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	111	伊勢寺地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
3	112	伊勢寺地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	113	伊勢寺地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5				
3	114	伊勢寺地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	2	-	-	-	-				
3	115	伊勢寺地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL27	2	4	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	2	昼白色	3000	21	142.9				
3	116	伊勢寺地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型	-	1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7				
3	117	伊勢寺地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	8	16	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	16	昼白色	2500	13.8	181.2				
3	118	伊勢寺地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	2	-	-	-	-				
3	119	伊勢寺地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL27	4	8	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	4	昼白色	3000	21	142.9				
3	120	伊勢寺地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	冷却換気	FK***	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	2	-	-	-	-				
3	121	伊勢寺地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
3	122	伊勢寺地区市民センター	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0				
3	123	伊勢寺地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
3	124	伊勢寺地区市民センター	外倉庫	3.5m以下	屋外	蛍光灯	-	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
3	125	伊勢寺地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	電球	IL40	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	-	427以上	92以上	2	電球色	450	4.6	97.8				
3	合計	伊勢寺地区市民センター(対象外を除く)				-	-	-	72	111	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-			
4	126	西黒部地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
4	127	西黒部地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ	-	722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7				
4	128	西黒部地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	-	460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0				
4	129	西黒部地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
4	130	西黒部地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み												

別紙2 LED照明明細

						既設照明情報		LED		製品仕様		LED機器要求仕様		参考機器仕様					
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	交換方式		付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力	消費効率
								台	本					lm/W	台・本	lm/台・本		W/台・本	lm/W
4	142	西黒部地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-
4	143	西黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	9	9	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ	-	4275以上	152以上	9	昼白色	4500	28	160.7
4	144	西黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
4	145	西黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型	-	1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7
4	146	西黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B/L形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
4	147	西黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	3	-	-	-	-
4	148	西黒部地区市民センター	外階段（屋外）	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0
4	149	西黒部地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5
4	150	西黒部地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	10	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5
4	151	西黒部地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ	-	722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7
4	152	西黒部地区市民センター	玄関庇（屋外）	3.5m以下	屋外	電球	IL40	6	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	-	427以上	92以上	6	電球色	450	4.6	97.8
4	153	西黒部地区市民センター	新輪場（屋外）	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0
4	154	西黒部地区市民センター	建物柱（屋外）	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み（人感センサー）	-	-	-	1	-	-	-	-
4	155	西黒部地区市民センター	建物柱（屋外）	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み（人感センサー）	-	-	-	1	-	-	-	-
4	合計	西黒部地区市民センター（対象外を除く）		-	-	-	-	59	69	-	-	-	-	-	67	-	-	-	-
5	156	機敏地区市民センター	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL18	6	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	-	712以上	104以上	6	昼白色	750	6.8	110.3
5	157	機敏地区市民センター	玄関	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175	-	-	-	2	-	-	-	-
5	158	機敏地区市民センター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9
5	159	機敏地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5
5	160	機敏地区市民センター	給湯室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5
5	161	機敏地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
5	162	機敏地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
5	163	機敏地区市民センター	休憩室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
5	164	機敏地区市民センター	休憩室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
5	165	機敏地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30/FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9
5	166	機敏地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
5	167	機敏地区市民センター	男子トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	-	2	-	-	-	-
5	168	機敏地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
5	169	機敏地区市民センター	女子トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	-	2	-	-	-	-
5	170	機敏地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175	-	-	-	1	-	-	-	-
5	171	機敏地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	9	9	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ	-	4275以上	152以上	9	昼白色	4500	28	160.7
5	172	機敏地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
5	173	機敏地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型	-	1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7
5	174	機敏地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175	-	-	-	3	-	-	-	-
5	175	機敏地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
5	176	機敏地区市民センター	事務室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	-	2	-	-	-	-
5	177	機敏地区市民センター	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0
5	178	機敏地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
5	179	機敏地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175	-	-	-	1	-	-	-	-
5	180	機敏地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
5	181	機敏地区市民センター	機敏住民自治協議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
5	182	機敏地区市民センター	外	4.5m	屋外	蛍光灯	FLR40	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0
5	合計	機敏地区市民センター（対象外を除く）		-	-	-	-	53	61	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-
6	183	茅広江地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	9	9	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ	-	4275以上	152以上	9	昼白色	4500	28	160.7
6	184	茅広江地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型	-	1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7
6	185	茅広江地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	3	-	-	-	-
6	186	茅広江地区市民センター	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0
6	187	茅広江地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
6	188	茅広江地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ	-	722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7
6	189	茅広江地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-
6	190	茅広江地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2
6	191	茅広江地区市民センター	踊り場	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40/FCL30	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9
6	192	茅広江地区市民センター	踊り場	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B/L形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
6	193	茅広江地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40/FCL30	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9
6	194	茅広江地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-
6	195	茅広江地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5
6	196	茅広江地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
6	197	茅広江地区市民センター	男子トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
6	198	茅広江地区市民センター	女子トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
6	199	茅広江地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
6	200	茅広江地区市民センター	印刷室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
6	201	茅広江地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9
6	202	茅広江地区市民センター</																	

施設番号						既設照明情報						LED機器要求仕様										参考機器仕様							
						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報		LED		製品仕様		付帯機能		器具光束		消費効率		数量		色温度		器具光束		消費電力		消費効率	
施設番号						器具種類		ランプ情報																					

施設番号						既設照明情報						LED機器要求仕様										参考機器仕様			
						器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W						
9	285	大河内地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-						
9	286	大河内地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40/FCL30	2	4	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9						
9	287	大河内地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5						
9	288	大河内地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-						
9	289	大河内地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	9	9	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ		4275以上	152以上	9	昼白色	4500	28	160.7						
9	290	大河内地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5						
9	291	大河内地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	3	-	-	-	-						
9	292	大河内地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7						
9	293	大河内地区市民センター	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0						
9	294	大河内地区市民センター	外階段	3.5m以下	2階	冷却機管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 埋込B級BL形		-	-	1	-	-	-	-						
9	295	大河内地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
9	296	大河内地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ		722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7						
9	297	大河内地区市民センター	玄関	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-						
9	298	大河内地区市民センター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	1	電球色	450	4.6	97.8						
9	299	大河内地区市民センター	外	-	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-						
9	300	大河内地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL18	6	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付		427以上	92以上	6	電球色	450	4.6	97.8						
9	301	大河内地区市民センター	外	-	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み(人感センサー)		-	-	1	-	-	-	-						
9	合計	大河内地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	56	66	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-						
10	302	射和地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2						
10	303	射和地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	16	32	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	32	昼白色	2500	13.8	181.2						
10	304	射和地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	冷却機管	FK***	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	2	-	-	-	-						
10	305	射和地区市民センター	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0						
10	306	射和地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	307	射和地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-						
10	308	射和地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	309	射和地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-						
10	310	射和地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	311	射和地区市民センター	踊り場	3.5m以下	1階	冷却機管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-						
10	312	射和地区市民センター	踊り場	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9						
10	313	射和地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9						
10	314	射和地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-						
10	315	射和地区市民センター	和室15畳	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	316	射和地区市民センター	和室10畳	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	5	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	5	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	317	射和地区市民センター	和室10畳	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL30	1	5	器具交換	LEDシーリングライト 8畳タイプ 調光調色		3800以上	105以上	1	調光調色	4000	36	111.1						
10	318	射和地区市民センター	便所(男女)	3.5m以下	1階	LED灯	LED	3	3	対象外	LED化済み		-	-	3	-	-	-	-						
10	319	射和地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9						
10	320	射和地区市民センター	コピー室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	321	射和地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5						
10	322	射和地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	2	-	-	-	-						
10	323	射和地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9						
10	324	射和地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷却機管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-						
10	325	射和地区市民センター	軒下	3.5m以下	屋外	電球	IL60	2	2	器具交換	LEDブラケットφ180 防水機能付		475以上	75以上	2	電球色	500	6.3	79.4						
10	326	射和地区市民センター	外灯	-	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-						
10	合計	射和地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	56	105	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-						
11	327	棚田地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	14	14	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	14	昼白色	2000	10.5	190.5						
11	328	棚田地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-						
11	329	棚田地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-						
11	330	棚田地区市民センター	掃除用具入れ	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0						
11	331	棚田地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-						
11	332	棚田地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-						
11	333	棚田地区市民センター	自治協議会事務局	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	4	12	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	12	昼白色	1500	10.4	144.2						
11	334	棚田地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
11	335	棚田地区市民センター	ホール	3.9m	1階	蛍光灯	FLR40	10	20	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	調光	2375以上	166以上	20	昼白色	2500	14.3	174.8						
11	336	棚田地区市民センター	ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHT42	12	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200	調光	1045以上	166以上	12	昼白色	1100	9.8	112.2						
11	337	棚田地区市民センター	ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	調光	2375以上	166以上	12	昼白色	2500	14.3	174.8						
11	338	棚田地区市民センター	ホール	3.5m以下	1階	冷却機管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-						
11	339	棚田地区市民センター	ホール倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5						
11	340	棚田地区市民センター	多目的トイレ	3.5m以下	1階	電球	LED	1	1	対象外	LED化済み(人感センサー)		-	-	1	-	-	-	-						
11	341	棚田地区市民センター	ホール前廊下	3.5m以下	1階	電球	IL40	8	8	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	8	電球色	450	4.6	97.8						
11	342	棚田地区市民センター	ホール前廊下	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	2	-	-	-	-						
11	343	棚田地区市民センター	ホール前廊下	3.5m以下	1階	冷却機管	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-						
11	344	棚田地区市民センター	事務所前廊下	3.5m以下	1階	電球	IL40	4	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	4	昼白色	450	4.6	97.8						
11	345	棚田地区市民センター	事務所前廊下	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-						
11	346	棚田地区市民センター	事務所前廊下	3																					

施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様	
						器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W		
								台	本												
11	357	棚田地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	2	-	-	-	-	-	-
11	358	棚田地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7	-	-
11	359	棚田地区市民センター	大会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	3	-	-	-	-	-	-
11	360	棚田地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
11	361	棚田地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
11	362	棚田地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9	-	-
11	363	棚田地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	364	棚田地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	365	棚田地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	366	棚田地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	367	棚田地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
11	368	棚田地区市民センター	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0	-	-
11	369	棚田地区市民センター	裏玄関	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FPL18EX-L	3	3	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付		1140以上	84以上	3	電球色	1200	13.5	88.9	-	-
11	370	棚田地区市民センター	外	4.5m	屋外	蛍光灯	FL20SS-EDC/18	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	自動点滅減(明暗センサー有)	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0	-	-
11	合計	棚田地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	126	177	-	-	-	-	-	177	-	-	-	-	-	-
12	371	漕代地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	12	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
12	372	漕代地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ		722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7	-	-
12	373	漕代地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
12	374	漕代地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	375	漕代地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	376	漕代地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	377	漕代地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	378	漕代地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	379	漕代地区市民センター	掃除道具入れ	3.5m以下	1階	電球	100V/95W	1	1	ランプ交換	LED電球 E26口金		769以上	105以上	1	昼白色	810	7.3	111.0	-	-
12	380	漕代地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9	-	-
12	381	漕代地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	382	漕代地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	383	漕代地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
12	384	漕代地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
12	385	漕代地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	386	漕代地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9	-	-
12	387	漕代地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	388	漕代地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	389	漕代地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
12	390	漕代地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	9	9	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ 省エネタイプ		5130以上	157以上	9	昼白色	5400	32.6	165.6	-	-
12	391	漕代地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	2	昼白色	2500	13.8	181.2	-	-
12	392	漕代地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7	-	-
12	393	漕代地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	394	漕代地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	3	-	-	-	-	-	-
12	395	漕代地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
12	396	漕代地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	397	漕代地区市民センター	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0	-	-
12	398	漕代地区市民センター	外	-	屋外	LED灯	LED	6	6	対象外	LED化済み		-	-	6	-	-	-	-	-	-
12	399	漕代地区市民センター	外	-	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
12	合計	漕代地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	53	69	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-
13	400	朝見地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	401	朝見地区市民センター	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FHT32	6	6	器具交換	LEDダウンライト Φ175 防水機能付		864以上	127以上	6	昼白色	910	6.8	133.8	-	-
13	402	朝見地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	403	朝見地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	404	朝見地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	2	-	-	-	-	-	-
13	405	朝見地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	406	朝見地区市民センター	トイレ入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	-	-
13	407	朝見地区市民センター	トイレ入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ		722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7	-	-
13	408	朝見地区市民センター	掃除道具入れ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	409	朝見地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	10	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	410	朝見地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	411	朝見地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	412	朝見地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	1	-	-	-	-	-	-
13	413	朝見地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9	-	-
13	414	朝見地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	8	8	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ		4275以上	152以上	8	昼白色	4500	28	160.7	-	-
13	415	朝見地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	416	朝見地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7	-	-
13	417	朝見地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	3	-	-	-	-	-	-
13	418	朝見地区市民センター	事務所	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	419	朝見地区市民センター	事務所	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7	-	-
13	420	朝見地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-
13	421	朝見地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ		722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7	-	-
13	422	朝見地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ175		-	-	1	-	-	-	-	-	-

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様			
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W				
								台	本														
14	428	東黒部地区市民センター	軒下	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-	-				
14	429	東黒部地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
14	430	東黒部地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	2	-	-	-	-				
14	431	東黒部地区市民センター	トイレ入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
14	432	東黒部地区市民センター	掃除用具入れ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	433	東黒部地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
14	434	東黒部地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	435	東黒部地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	10	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5				
14	436	東黒部地区市民センター	階段	3.8m	2階	蛍光灯	FCL40/FCL30	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9				
14	437	東黒部地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	438	東黒部地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	439	東黒部地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	440	東黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR110	9	9	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ	-	4275以上	152以上	9	昼白色	4500	28	160.7				
14	441	東黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	442	東黒部地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
14	443	東黒部地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	444	東黒部地区市民センター	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0				
14	445	東黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	0	0	対象外	提案外	-	-	-	0	-	-	-	-				
14	446	東黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
14	447	東黒部地区市民センター	玄関入口(軒下)	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み(夜間人感センサー)	-	-	-	1	-	-	-	-				
14	448	東黒部地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	3	-	-	-	-				
14	449	東黒部地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
14	450	東黒部地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	3	3	対象外	LED化済み	-	-	-	3	-	-	-	-				
14	-	東黒部地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	55	63	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-				
15	451	松ヶ崎地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	452	松ヶ崎地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	453	松ヶ崎地区市民センター	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280	-	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
15	454	松ヶ崎地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9				
15	455	松ヶ崎地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	2	昼白色	3000	21	142.9				
15	456	松ヶ崎地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	12V40W	2	2	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	2	-	-	-	-				
15	457	松ヶ崎地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	458	松ヶ崎地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	459	松ヶ崎地区市民センター	調理室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	460	松ヶ崎地区市民センター	トイレ(男女)	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	-	2	-	-	-	-				
15	461	松ヶ崎地区市民センター	防災倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	462	松ヶ崎地区市民センター	文化財保管庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	463	松ヶ崎地区市民センター	屋外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED防犯灯10V/AH7 自動点滅器有	自動点滅器(明暗センサー有)	1235以上	137以上	1	昼白色	1300	9	144.4				
15	464	松ヶ崎地区市民センター	屋外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0				
15	465	松ヶ崎地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	466	松ヶ崎地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9				
15	467	松ヶ崎地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	1	昼白色	3000	21	142.9				
15	468	松ヶ崎地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	電球	12V40W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	469	松ヶ崎地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	L X ライントスクステア □470 直付型	-	2850以上	135以上	1	昼白色	3000	21	142.9				
15	470	松ヶ崎地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL10	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付C級 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	471	松ヶ崎地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	472	松ヶ崎地区市民センター	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0				
15	473	松ヶ崎地区市民センター	書庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	474	松ヶ崎地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	17	34	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	34	昼白色	2500	13.8	181.2				
15	475	松ヶ崎地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	3	3	対象外	LED化済み	-	-	-	3	-	-	-	-				
15	476	松ヶ崎地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型	-	1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7				
15	477	松ヶ崎地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型	-	1900以上	150以上	2	昼白色	2000	12.6	158.7				
15	478	松ヶ崎地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	3	-	-	-	-				
15	479	松ヶ崎地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	480	松ヶ崎地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
15	481	松ヶ崎地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	482	松ヶ崎地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	1	昼白色	3000	21	142.9				
15	483	松ヶ崎地区市民センター	事務局入口	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
15	484	松ヶ崎地区市民センター	事務局	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	485	松ヶ崎地区市民センター	事務局	3.5m以下	2階	電球	IL60	2	2	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	2	電球色	810	7.9	102.5				
15	486	松ヶ崎地区市民センター	事務局	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-				
15	487	松ヶ崎地区市民センター	事務局	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	2	10	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	2	昼白色	690	10	69.0				
15	488	松ヶ崎地区市民センター	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1								

別紙2 LED照明明細

						既設照明情報		LED		LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ情報		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量 台・本	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W				
							ランプ種類	台数														
16	500	橋西地区市民センター	大会議室前通路	4.3m	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	2	-	-	-	-				
16	501	橋西地区市民センター	大会議室前通路	4.3m	1階	電球	IL40	5	5	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150	427以上	92以上	5	電球色	450	4.6	97.8				
16	502	橋西地区市民センター	大会議室前通路	4.3m	1階	蛍光灯	FCL40	2	4	器具交換	LEDベースライト 直付型 □470	4465以上	135以上	2	昼白色	4700	32.9	142.9				
16	503	橋西地区市民センター	大会議室前通路	4.3m	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-				
16	504	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	蛍光灯	FHF32	14	28	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	166以上	28	昼白色	2500	14.3	174.8				
16	505	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	電球	IL40	16	16	器具交換	LEDダウンライト Φ150	950以上	106以上	16	電球色	1000	8.9	112.4				
16	506	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	電球	3.6V13W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	4	-	-	-	-				
16	507	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	蛍光灯	FHF32	5	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	166以上	10	昼白色	2500	14.3	174.8				
16	508	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-				
16	509	橋西地区市民センター	大会議室 倉庫 1	4.3m	1階	蛍光灯	FHF32	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	3	昼白色	2500	13.8	181.2				
16	510	橋西地区市民センター	大会議室 倉庫 2	4.3m	1階	蛍光灯	FHF32	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	2	昼白色	2500	13.8	181.2				
16	511	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	2	-	-	-	-				
16	512	橋西地区市民センター	大会議室	4.3m	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-				
16	513	橋西地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
16	514	橋西地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
16	515	橋西地区市民センター	玄関ホール廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	5	5	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	4275以上	135以上	5	昼白色	4500	31.5	142.9				
16	516	橋西地区市民センター	玄関ホール廊下	3.5m以下	1階	電球	IL40	4	4	対象外	LED化済み	-	-	4	-	-	-	-				
16	517	橋西地区市民センター	玄関ホール廊下	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 吊下げ250mm C級 両面	-	-	1	-	-	-	-				
16	518	橋西地区市民センター	玄関ホール廊下	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-				
16	519	橋西地区市民センター	玄関ホール廊下	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	2	-	-	-	-				
16	520	橋西地区市民センター	コピー室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9				
16	521	橋西地区市民センター	談話室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
16	522	橋西地区市民センター	談話室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-				
16	523	橋西地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6				
16	524	橋西地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-				
16	525	橋西地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	3	3	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	4275以上	135以上	3	昼白色	4500	31.5	142.9				
16	526	橋西地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	2	-	-	-	-				
16	527	橋西地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
16	528	橋西地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-				
16	529	橋西地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ	722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7				
16	530	橋西地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	電球	IL40	12	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	1045以上	106以上	12	昼白色	1100	9.8	112.2				
16	531	橋西地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	26	52	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	52	昼白色	2500	13.8	181.2				
16	532	橋西地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-				
16	533	橋西地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-				
16	534	橋西地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-				
16	535	橋西地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	電球	IL40	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
16	536	橋西地区市民センター	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FHF16	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0				
16	537	橋西地区市民センター	お手洗い	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
16	538	橋西地区市民センター	大会議室前外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
16	539	橋西地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	12	昼白色	2500	13.8	181.2				
16	540	橋西地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-				
16	541	橋西地区市民センター	外壁	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	3	3	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	655以上	65以上	3	昼白色	690	10	69.0				
16	542	橋西地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	電球	IL40	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	427以上	92以上	2	電球色	450	4.6	97.8				
16	543	橋西地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	電球	HF200	1	1	ランプ交換	LED電球 HID代替 全方向発光タイプ E39口金	5700以上	171以上	1	昼白色	6000	33.3	180.2				
16	544	橋西地区市民センター	自転車置場	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FLR40	3	3	対象外	提案外	-	-	3	-	-	-	-				
16	545	橋西地区市民センター	ポンプ室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
16	546	橋西地区市民センター	外物置	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FLR40	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-				
16	547	橋西地区市民センター	外物置	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FLR20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-				
16	合計	橋西地区市民センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	163	221	-	-	-	-	219	-	-	-	-				
17	548	港地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
17	549	港地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
17	550	港地区市民センター	便所	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	97以上	1	電球色	810	7.9	102.5				
17	551	港地区市民センター	物入	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	104以上	1	昼白色	485	4.4	110.2				
17	552	港地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	E17/20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	2	-	-	-	-				
17	553	港地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9				
17	554	港地区市民センター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9				
17	555	港地区市民センター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL27	1	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275	2850以上	135以上	1	昼白色	3000	21	142.9				
17	556	港地区市民センター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL27	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150	712以上	104以上	1	昼白色	750	6.8	110.3				
17	557	港地区市民センター	図書室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	4	昼白色	2500	13.8	181.2				
17	558	港地区市民センター	小会議室A	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
17	559	港地区市民センター	小会議室B	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
17	560	港地区市民センター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9				
17	561	港地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
17	562	港地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	td																

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様			
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W				
								台	本						台・本					台・本			
17	571	港地区市民センター	便所 前室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL18	2	2	器具交換	高気密SB形 LEDダウングライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	2	昼白色	750	6.8	110.3				
17	572	港地区市民センター	便所 前室	3.5m以下	2階	電球	E17/13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込型φ100		-	-	1	-	-	-	-				
17	573	港地区市民センター	便所	3.5m以下	2階	電球	IL40	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウングライト 埋込穴φ100		712以上	89以上	1	昼白色	750	8	93.8				
17	574	港地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	8	昼白色	2500	13.8	181.2				
17	575	港地区市民センター	小会議室	3.5m以下	2階	電球	E17/13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込型φ150		-	-	1	-	-	-	-				
17	576	港地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5				
17	577	港地区市民センター	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
17	578	港地区市民センター	物入	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2				
17	579	港地区市民センター	踊り場	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9				
17	580	港地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	1	1	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9				
17	合計	港地区市民センター(対象外を除く)			-	-	-	82	111	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-				
18	581	東地区市民センター	大会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7				
18	582	東地区市民センター	大会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	6	昼白色	2500	13.8	181.2				
18	583	東地区市民センター	大会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	24	昼白色	2500	13.8	181.2				
18	584	東地区市民センター	小会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
18	585	東地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-				
18	586	東地区市民センター	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-				
18	587	東地区市民センター	トイレ前	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウングライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	1	電球色	450	4.6	97.8				
18	588	東地区市民センター	掃除用具庫	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0				
18	589	東地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-				
18	590	東地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-				
18	591	東地区市民センター	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-				
18	592	東地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR20	1	4	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	4	昼白色	1000	6.1	163.9				
18	593	東地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用		-	-	1	-	-	-	-				
18	594	東地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
18	595	東地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
18	596	東地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6				
18	597	東地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
18	598	東地区市民センター	階段	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-				
18	599	東地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
18	600	東地区市民センター	廊下	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
18	601	東地区市民センター	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用		-	-	1	-	-	-	-				
18	602	東地区市民センター	廊下	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9				
18	603	東地区市民センター	廊下	3.5m以下	2階	電球	IL60	3	3	器具交換	高気密SB形 LEDダウングライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	3	昼白色	750	6.8	110.3				
18	604	東地区市民センター	廊下	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
18	605	東地区市民センター	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込穴φ100		-	-	1	-	-	-	-				
18	606	東地区市民センター	和室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	2	10	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	10	昼白色	1000	6.1	163.9				
18	607	東地区市民センター	和室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	3	9	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	9	昼白色	2000	10.5	190.5				
18	608	東地区市民センター	和室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用		-	-	2	-	-	-	-				
18	609	東地区市民センター	和室	3.5m以下	2階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LED電球 E26口金		769以上	97以上	1	電球色	810	7.9	102.5				
18	610	東地区市民センター	ベランダ	3.5m以下	屋外	電球	IL40	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ180 防水機能付		475以上	75以上	1	電球色	500	6.3	79.4				
18	611	東地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5				
18	612	東地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	2	昼白色	2500	19.1	130.9				
18	613	東地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
18	614	東地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9				
18	615	東地区市民センター	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
18	616	東地区市民センター	玄関	3.5m以下	屋外	電球	IL40	2	2	器具交換	LEDダウングライト 埋込穴φ150 防水機能付		427以上	92以上	2	電球色	450	4.6	97.8				
18	617	東地区市民センター	玄関	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウングライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	1	電球色	450	4.6	97.8				
18	618	東地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	LED灯	LED	4	4	対象外	LED化済み		-	-	4	-	-	-	-				
18	619	東地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	5	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5				
18	620	東地区市民センター	玄関入口	3.5m以下	屋外	電球	φ90 280W	1	1	器具交換	LED防犯センサーライト	夜間人感センサー	1140以上	72以上	1	昼白色	1200	15.7	76.4				
18	621	東地区市民センター	外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED防犯灯10VAM7 自動点滅器有	自動点滅器(明暗センサー有)	1235以上	137以上	1	昼白色	1300	9	144.4				
18	622	東地区市民センター	外倉庫	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	対象外	提案外		-	-	1	-	-	-	-				
18	合計	東地区市民センター(対象外を除く)			-	-	-	57	114	-	-	-	-	-	112	-	-	-	-				
19	623	宇気郷地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	624	宇気郷地区市民センター	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7				
19	625	宇気郷地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	626	宇気郷地区市民センター	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
19	627	宇気郷地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	628	宇気郷地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	2	昼白色	800	8.2	97.6				
19	629	宇気郷地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	630	宇気郷地区市民センター	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-</					

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様			
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W				
								台	本														
19	639	宇気郷地区市民センター	駐車場	6m	屋外	水銀灯	HF700	2	2	器具交換	LED高天井用照明 投光型		19000以上	172以上	2	昼白色	20000	110	181.8				
19	640	宇気郷地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL10	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
19	641	宇気郷地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	642	宇気郷地区市民センター	階段	4.1m	2階	蛍光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	643	宇気郷地区市民センター	階段	3.5m以下	2階	電球	10.8V30W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-				
19	644	宇気郷地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
19	645	宇気郷地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
19	646	宇気郷地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	5	5	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	5	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	647	宇気郷地区市民センター	通路	3.5m以下	2階	電球	10.8V30W	2	2	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	2	-	-	-	-				
19	648	宇気郷地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	9	9	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	9	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	649	宇気郷地区市民センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7				
19	650	宇気郷地区市民センター	集会室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	9	9	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	9	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	651	宇気郷地区市民センター	集会室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	1	昼白色	2000	12.6	158.7				
19	652	宇気郷地区市民センター	書類保管室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	653	宇気郷地区市民センター	トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	654	宇気郷地区市民センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	24	昼白色	2500	13.8	181.2				
19	655	宇気郷地区市民センター	憩センター入口	3.5m以下	1階	電球	φ13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-				
19	656	宇気郷地区市民センター	憩センター入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL13	3	3	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	3	昼白色	750	6.8	110.3				
19	657	宇気郷地区市民センター	憩センター入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	避難口誘導灯 点滅形誘導音付 片面		-	-	1	-	-	-	-				
19	658	宇気郷地区市民センター	憩センター	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	3	9	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	9	昼白色	1500	10.4	144.2				
19	659	宇気郷地区市民センター	憩センター	3.5m以下	1階	LED灯	LED	3	3	対象外	LED交換済み		-	-	3	-	-	-	-				
19	660	宇気郷地区市民センター	憩センター	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	5	5	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	5	昼白色	750	6.8	110.3				
19	661	宇気郷地区市民センター	憩センター	3.5m以下	1階	電球	φ13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-				
19	662	宇気郷地区市民センター	体養館客室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	8	24	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	24	昼白色	1500	10.4	144.2				
19	663	宇気郷地区市民センター	体養館客室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	8	8	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	8	昼白色	750	6.8	110.3				
19	664	宇気郷地区市民センター	体養館客室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	避難口誘導灯 点滅形誘導音付 片面		-	-	1	-	-	-	-				
19	665	宇気郷地区市民センター	体養館客室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	3	9	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	9	昼白色	1500	10.4	144.2				
19	666	宇気郷地区市民センター	体養館客室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	3	3	対象外	LED交換済み		-	-	3	-	-	-	-				
19	667	宇気郷地区市民センター	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	10	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	10	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	668	宇気郷地区市民センター	ベランダ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	669	宇気郷地区市民センター	ランクルーム	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL27	12	12	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	12	昼白色	750	6.8	110.3				
19	670	宇気郷地区市民センター	キッチン	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	671	宇気郷地区市民センター	調理室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	672	宇気郷地区市民センター	男子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	3	3	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	3	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	673	宇気郷地区市民センター	診療室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	674	宇気郷地区市民センター	女子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	2	2	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	2	昼白色	750	6.8	110.3				
19	675	宇気郷地区市民センター	女子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9				
19	676	宇気郷地区市民センター	女子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	677	宇気郷地区市民センター	ロッカー	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	678	宇気郷地区市民センター	身障者WC	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	679	宇気郷地区市民センター	浴室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	2	2	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	2	昼白色	750	6.8	110.3				
19	680	宇気郷地区市民センター	浴室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5				
19	681	宇気郷地区市民センター	浴室	3.5m以下	1階	電球	IL60	4	4	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	94以上	4	電球色	485	4.9	99.0				
19	682	宇気郷地区市民センター	浴室	3.5m以下	1階	電球	JDR85	2	2	ランプ交換	LED電球E17口金 E26口金		665以上	79以上	2	電球色	700	8.4	83.3				
19	合計	宇気郷地区市民センター(対象外を除く)				-	-	152	220	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-				
20	683	徳和地区コミュニティセンター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL13	4	4	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	4	昼白色	750	6.8	110.3				
20	684	徳和地区コミュニティセンター	玄関	3.5m以下	1階	電球	φ13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-				
20	685	徳和地区コミュニティセンター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
20	686	徳和地区コミュニティセンター	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL18	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付		712以上	104以上	1	昼白色	750	6.8	110.3				
20	687	徳和地区コミュニティセンター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FML36	6	12	器具交換	埋込型 LEDベースライト □275		2850以上	135以上	6	昼白色	3000	21	142.9				
20	688	徳和地区コミュニティセンター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
20	689	徳和地区コミュニティセンター	通路	3.5m以下	1階	電球	φ13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	2	-	-	-	-				
20	690	徳和地区コミュニティセンター	通路	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	2	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	104以上	2	昼白色	485	4.4	110.2				
20	691	徳和地区コミュニティセンター	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-				
20	692	徳和地区コミュニティセンター	勝手口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL13	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
20	693	徳和地区コミュニティセンター	徳和住民自治協議会	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHP45	4	16	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	4	昼白色	4500	31.5	142.9				
20	694	徳和地区コミュニティセンター	身障者トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9				
20	695	徳和地区コミュニティセンター	男子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL13	1	1	器具交換	LEDブラケット 手元灯 W105		285以上	36以上	1	電球色	300	7.8	38.5				
20	696	徳和地区コミュニティセンター	男子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190				

施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	既設照明情報		LED機器要求仕様										参考機器仕様	
						器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
20	合計	総和地区コミュニティセンター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	93	165	-	-	-	-	-	133	-	-	-	-
21	712	第一公民館	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL55	2	6	ランプ交換	LEDランプ FHP45形/FPL55形 代替	-	2090以上	137以上	6	昼白色	2200	15.2	144.7
21	713	第一公民館	階段	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
21	714	第一公民館	キッチン	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
21	715	第一公民館	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
21	716	第一公民館	トイレ前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	717	第一公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	718	第一公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	719	第一公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	720	第一公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	721	第一公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	2	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	722	第一公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	1	3	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9
21	723	第一公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	1	-	-	-	-
21	724	第一公民館	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	4	対象外	LED化済み	-	-	-	4	-	-	-	-
21	725	第一公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
21	726	第一公民館	階段	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	727	第一公民館	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF9段階 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6
21	728	第一公民館	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
21	729	第一公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	1	-	-	-	-
21	730	第一公民館	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL40	1	3	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	1	昼白色	4500	31.5	142.9
21	731	第一公民館	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
21	732	第一公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL36	6	24	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	-	1425以上	137以上	24	昼白色	1500	10.4	144.2
21	733	第一公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	16	16	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ	-	1377以上	153以上	16	昼白色	1450	9	161.1
21	734	第一公民館	大会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	2	-	-	-	-
21	735	第一公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管ランプ ECOHILUX HE160Sθ 角度可変・スラムタイプ	-	1900以上	152以上	2	昼白色	2000	12.5	160.0
21	736	第一公民館	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5
21	737	第一公民館	2Fトイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
21	738	第一公民館	大会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	2	-	-	-	-
21	739	第一公民館	外階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
21	740	第一公民館	小会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
21	741	第一公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
21	742	第一公民館	外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL13	5	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	-	427以上	92以上	5	電球色	450	4.6	97.8
21	743	第一公民館	外	4.4m	屋外	水銀灯	HP200	1	1	ランプ交換	LED電球 HID代替 全方向発光タイプ E39口金	非防水型可	5700以上	171以上	1	昼白色	6000	33.3	180.2
21	744	第一公民館	自転車置き場	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	2	2	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	2	昼白色	690	10	69.0
21	745	第一公民館	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
21	合計	第一公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	71	100	-	-	-	-	-	96	-	-	-	-
22	746	第二公民館	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
22	747	第二公民館	物置	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
22	748	第二公民館	物置	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
22	749	第二公民館	トイレ(男女)	3.5m以下	1階	LED灯	LED	8	8	対象外	LED化済み	-	-	-	8	-	-	-	-
22	750	第二公民館	和室(10帖)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHP45	1	4	ランプ交換	LEDランプ FHP45形/FPL55形 代替	-	1900以上	125以上	4	電球色	2000	15.2	131.6
22	751	第二公民館	和室(20帖)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHP45	3	12	ランプ交換	LEDランプ FHP45形/FPL55形 代替	-	1900以上	125以上	12	電球色	2000	15.2	131.6
22	752	第二公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	2	4	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	-	1425以上	137以上	4	昼白色	1500	10.4	144.2
22	753	第二公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	14.4V40W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	1	-	-	-	-
22	754	第二公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
22	755	第二公民館	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL13	5	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付	-	712以上	104以上	5	昼白色	750	6.8	110.3
22	756	第二公民館	屋外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED防犯灯10VA9段階 自動点滅器有	自動点滅器(明暗センサー有)	1235以上	137以上	1	昼白色	1300	9	144.4
22	757	第二公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	10	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	10	昼白色	2000	10.5	190.5
22	758	第二公民館	階段	3.6m	2階	電球	14.4V40W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	1	-	-	-	-
22	759	第二公民館	階段	3.6m	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 埋込B級BL形	-	-	-	1	-	-	-	-
22	760	第二公民館	階段	3.6m	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
22	761	第二公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL36	6	24	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	-	1425以上	137以上	24	昼白色	1500	10.4	144.2
22	762	第二公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	16	32	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ	-	1377以上	153以上	32	昼白色	1450	9	161.1
22	763	第二公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管ランプ ECOHILUX HE160Sθ 角度可変・スラムタイプ	-	1900以上	152以上	2	昼白色	2000	12.5	160.0
22	764	第二公民館	大会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
22	765	第二公民館	大会議室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
22	766	第二公民館	大会議室	3.5m以下	2階	電球	14.4V40W	2	2	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	2	-	-	-	-
22	767	第二公民館	非常階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0
22	768	第二公民館	倉庫	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FLR40	4	6	器具交換	LEDブラケット 直管40w型 防水型	-	1900以上	149以上	6	昼白色	2000	12.7	157.5
22	769	第二公民館	便所	3.5m以下	2階	電球	IL60	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ140	-	418以上	95以上	1	電球色	440	4.4	100.0
22	770	第二公民館	調理室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
22	771	第二公民館	調理室	3.5m以下	2階	電球	14.4V40W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200	-	-	-	1	-	-	-	-
22	772	第二公民館	踊り場	4.5m	2階	蛍光灯	FPL36	1	4	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	-	1425以上	137以上	4	昼白色	1500	10.4	144.2
22	合計	第二公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	74	125	-	-	-	-	-	125	-	-	-	-
23	773	半公民館	和室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL55	3	12	ランプ交換	LEDランプ FHP45形/FPL55形 代替	-	2090以上	137以上	12	昼白色	2200	15.2	144.7
23	774	半公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36	2	6	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	-	1425以上	137以上	6	昼白色	1500	10.4	144.2
23	775	半公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	1	-	-	-	-
23	776	半公民館	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-
23	777	半公民館	湯沸室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
23	778	半公民館	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
23	779	半公民館	物入	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
23	780	半公民館	トイレ前	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-
23	781	半公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-

						既設照明情報		LED		LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W			
								台	本													
23	782	半公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-			
23	783	半公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-			
23	784	半公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-			
23	785	半公民館	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL10	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 埋込B級BL形		-	-	1	-	-	-	-			
23	786	半公民館	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6				
23	787	半公民館	階段	3.5m以下	2階	浴除機管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-			
23	788	半公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-			
23	789	半公民館	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL36	1	3	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	1425以上	137以上	3	昼白色	1500	10.4	144.2				
23	790	半公民館	大会議室	3.5m以下	2階	浴除機管	FK***	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	2	-	-	-	-			
23	791	半公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL36	6	24	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	24	昼白色	1500	10.4	144.2			
23	792	半公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	16	16	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ		1377以上	153以上	16	昼白色	1450	9	161.1			
23	793	半公民館	大会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	2	昼白色	2500	13.8	181.2			
23	794	半公民館	大会議室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	2	-	-	-	-			
23	795	半公民館	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
23	796	半公民館	調理実習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5			
23	797	半公民館	調理実習室	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-			
23	798	半公民館	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0			
23	799	半公民館	小会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5			
23	800	半公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5			
23	801	半公民館	玄関	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	5	5	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	5	昼白色	690	10	69.0			
23	802	半公民館	自転車置場	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み		-	-	2	-	-	-	-			
23	合計	半公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	68	101	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-			
24	803	中川コミュニティセンター	会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	24	昼白色	2500	13.8	181.2			
24	804	中川コミュニティセンター	会議室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	6	6	対象外	LED化済み		-	-	6	-	-	-	-			
24	805	中川コミュニティセンター	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2			
24	806	中川コミュニティセンター	まちづくり協議 倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	807	中川コミュニティセンター	まちづくり協議 倉庫	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	808	中川コミュニティセンター	ミーティング室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	10	10	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	10	昼白色	2500	13.8	181.2			
24	809	中川コミュニティセンター	ミーティング室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	810	中川コミュニティセンター	調理室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	24	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	811	中川コミュニティセンター	女子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL27	8	8	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	8	昼白色	750	6.8	110.3			
24	812	中川コミュニティセンター	女子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	813	中川コミュニティセンター	女子トイレ	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	814	中川コミュニティセンター	男子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL27	6	6	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	6	昼白色	750	6.8	110.3			
24	815	中川コミュニティセンター	男子トイレ	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	816	中川コミュニティセンター	男子トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	817	中川コミュニティセンター	物入	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	818	中川コミュニティセンター	大会室	4.6m	1階	蛍光灯	FLR110	14	14	ランプ交換	直管型 LED110形ランプ 省エネタイプ		5130以上	157以上	14	昼白色	5400	32.6	165.6			
24	819	中川コミュニティセンター	大会室	4.6m	1階	LED灯	LED	17	17	対象外	LED化済み		-	-	17	-	-	-	-			
24	820	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	4	昼白色	2500	13.8	181.2			
24	821	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	4	-	-	-	-			
24	822	中川コミュニティセンター	大会室	4.4m	1階	蛍光灯	FDL27	18	18	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		1045以上	106以上	18	昼白色	1100	9.8	112.2			
24	823	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	電球	※φ280W	6	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ100 角度可変型		1206以上	65以上	6	電球色	1270	18.3	69.4			
24	824	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	電球	IL40	11	11	ランプ交換	LED電球 E17口金		418以上	95以上	11	電球色	440	4.4	100.0			
24	825	中川コミュニティセンター	大会室	5.3m	1階	電球	※φ280W	6	6	器具交換	LEDスポットライト ダクトレール取付型		2042以上	81以上	6	電球色	2150	25	86.0			
24	826	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	浴除機管	CF22012W	2	2	器具交換	避難口誘導灯 A級形 片面		-	-	2	-	-	-	-			
24	827	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	浴除機管	CF2203W	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	2	-	-	-	-			
24	828	中川コミュニティセンター	大会室	3.5m以下	1階	浴除機管	CF2203W	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-			
24	829	中川コミュニティセンター	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	830	中川コミュニティセンター	まちづくり協議会事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	3	昼白色	2500	13.8	181.2			
24	831	中川コミュニティセンター	まちづくり協議会事務室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	832	中川コミュニティセンター	控室(大会室)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	833	中川コミュニティセンター	和室(入口)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FML27	2	2	器具交換	LEDダウンライト □150 和風タイプ		1710以上	110以上	2	電球色	1800	15.5	116.1			
24	834	中川コミュニティセンター	和室(入口)	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	835	中川コミュニティセンター	和室(廊下)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	836	中川コミュニティセンター	和室(廊下)	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-			
24	837	中川コミュニティセンター	和室(物入)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	838	中川コミュニティセンター	和室(湯沸室)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5			
24	839	中川コミュニティセンター	和室(A)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	3	3	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	3	昼白色	1000	6.1	163.9			
24	840	中川コミュニティセンター	和室(A)	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上								

						既設照明情報		LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W	
								台	本											
24	854	中川コミュニティセンター	多目的WC	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
24	855	中川コミュニティセンター	中庭	3.5m以下	屋外	白熱灯	IL80W	4	4	器具交換	LEDブラケットφ180 防水機能付		475以上	75以上	4	昼白色	500	6.3	79.4	
24	856	中川コミュニティセンター	コミュニティホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5	
24	857	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	27W蛍光灯	16	32	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	16	昼白色	4500	31.5	142.9	
24	858	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	27W蛍光灯	10	10	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	10	昼白色	450	4.6	97.8	
24	859	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	32W蛍光灯	16	16	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	16	昼白色	2000	10.5	190.5	
24	860	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	白熱灯	φ97 290W	4	4	対象外	提案外		-	-	4	-	-	-	-	
24	861	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	白熱灯	50W	3	3	対象外	提案外		-	-	3	-	-	-	-	
24	862	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	CF22012W	2	2	器具交換	避難口誘導灯 A級形 片面		-	-	2	-	-	-	-	
24	863	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	CF2203W	3	3	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	3	-	-	-	-	
24	864	中川コミュニティセンター	廊下	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	7	7	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	7	-	-	-	-	
24	865	中川コミュニティセンター	玄関	3.9m	1階	白熱灯	FHT32W	8	8	ランプ交換	LEDダウンライト Φ150		1330以上	116以上	8	昼白色	1400	11.4	122.8	
24	866	中川コミュニティセンター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	
24	867	中川コミュニティセンター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9	
24	868	中川コミュニティセンター	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF16W	15	15	対象外	提案外		-	-	15	-	-	-	-	
24	869	中川コミュニティセンター	風除室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL62W	2	2	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	2	昼白色	1200	13.5	88.9	
24	870	中川コミュニティセンター	風除室	3.5m以下	1階	蛍光灯	CF22012W	1	1	器具交換	避難口誘導灯 A級形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
24	871	中川コミュニティセンター	風除室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-	
24	872	中川コミュニティセンター	玄関外壁	3.5m以下	屋外	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み		-	-	2	-	-	-	-	
24	873	中川コミュニティセンター	建物外壁	3.5m以下	屋外	白熱灯	IL40W×2	4	8	対象外	対象外		-	-	8	-	-	-	-	
24	874	中川コミュニティセンター	建物外壁	3.5m以下	屋外	白熱灯	φ97 265W	15	15	対象外	提案外		-	-	15	-	-	-	-	
24	875	中川コミュニティセンター	建物外壁	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL13W	7	7	対象外	提案外		-	-	7	-	-	-	-	
24	876	中川コミュニティセンター	建物外周	3.5m以下	屋外	LED照明器具	HID250	3	3	器具交換	LED道路灯		12920以上	161以上	3	昼白色	13600	80	170.0	
24	877	中川コミュニティセンター	駐車場	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20W×2	1	1	器具交換	LED防犯灯10VA417 自動点滅減器有	自動点滅減器(明暗センサー有)	1235以上	137以上	1	昼白色	1300	9	144.4	
24	合計	中川コミュニティセンター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	296	357	-	-	-	-	-	341	-	-	-	-	
25	878	中原文化センター	生活改善室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	879	中原文化センター	中原公民館	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	880	中原文化センター	教養倶楽部・小会議室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	881	中原文化センター	多目的トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	882	中原文化センター	多目的トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL10	1	1	ランプ交換	グロー対応直管 10形		570以上	129以上	1	昼白色	600	4.4	136.4	
25	883	中原文化センター	多目的トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
25	884	中原文化センター	湯浴室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	885	中原文化センター	大集会室 フリーナ	3.5m以下	1階	水銀灯	-	12	12	対象外	LED化済み		-	-	12	-	-	-	-	
25	886	中原文化センター	大集会室 倉庫3.4	3.5m以下	1階	蛍光灯	-	2	2	対象外	LED化済み		-	-	2	-	-	-	-	
25	887	中原文化センター	大集会室 外壁	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	4	4	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	4	昼白色	690	10	69.0	
25	888	中原文化センター	控室1	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	889	中原文化センター	控室1 階段上	4.7m	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	890	中原文化センター	控室2	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	891	中原文化センター	控室2 階段上	4.7m	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	892	中原文化センター	大集会室ステージ	3.5m以下	1階	電球	IL60	36	36	対象外	LED化済み		-	-	36	-	-	-	-	
25	893	中原文化センター	廊下 エントランス	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30/FCL40	4	4	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	4	昼白色	4500	31.5	142.9	
25	894	中原文化センター	廊下 エントランス	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL27	4	4	対象外	LED化済み		-	-	4	-	-	-	-	
25	895	中原文化センター	廊下 エントランス	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	4	-	-	-	-	
25	896	中原文化センター	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	897	中原文化センター	事務室 階段上倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	898	中原文化センター	事務室 階段上倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0	
25	899	中原文化センター	多目的室前通路	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-	
25	900	中原文化センター	多目的室前通路	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	
25	901	中原文化センター	多目的室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	24	昼白色	2500	13.8	181.2	
25	902	中原文化センター	多目的室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	6	6	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	6	-	-	-	-	
25	903	中原文化センター	多目的室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 角度可変型		1900以上	150以上	2	昼白色	2000	12.6	158.7	
25	904	中原文化センター	多目的室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	
25	905	中原文化センター	多目的室	3.5m以下	1階	冷陰極管	CF2203W	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
25	906	中原文化センター	階段 中段案内灯	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイ 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6	
25	907	中原文化センター	廊下	3.5m以下	2階	蛍光灯	FCL30/FCL40	3	6	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	3	昼白色	4500	31.5	142.9	
25	908	中原文化センター	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	2	-	-	-	-	
25	909	中原文化センター	学習室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	910	中原文化センター	湯浴室	3.5m以下	2階	蛍光灯	-	1	1	対象外	LED化済み		-	-	1	-	-	-	-	
25	911	中原文化センター	会議室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	12	昼白色	2500	13.8	181.2	
25	912	中原文化センター	相談室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
25	913	中原文化センター	軒下	3.5m以下	屋外	電球	φ9													

						既設照明情報		LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束	消費効率	数量	色温度	器具光束	消費電力	消費効率	
								台	本				lm/台・本	lm/W	台・本	lm/台・本	W/台・本	lm/W		
26	925	豊地公民館(豊地農構センター)	倉庫	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	926	豊地公民館(豊地農構センター)	倉庫	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	927	豊地公民館(豊地農構センター)	倉庫	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	928	豊地公民館(豊地農構センター)	玄関ホール	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	3	12	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	12	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	929	豊地公民館(豊地農構センター)	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	IL60	9	9	器具交換	LEDダウンライト □150		712以上	80以上	9	昼白色	750	8.9	84.3	
26	930	豊地公民館(豊地農構センター)	玄関ホール	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	3	3	器具交換	非常灯□150 30分間タイパ 低天井用		-	-	3	-	-	-	-	
26	931	豊地公民館(豊地農構センター)	玄関ホール	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
26	932	豊地公民館(豊地農構センター)	玄関ホール	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
26	933	豊地公民館(豊地農構センター)	トイレ前	3.5m以下	1階	電球	IL60	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200		712以上	104以上	2	電球色	750	6.8	110.3	
26	934	豊地公民館(豊地農構センター)	女子トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	935	豊地公民館(豊地農構センター)	女子トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	936	豊地公民館(豊地農構センター)	男子トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	937	豊地公民館(豊地農構センター)	男子トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	938	豊地公民館(豊地農構センター)	展示図書	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	939	豊地公民館(豊地農構センター)	農業相談室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	940	豊地公民館(豊地農構センター)	廊下	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	941	豊地公民館(豊地農構センター)	廊下	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
26	942	豊地公民館(豊地農構センター)	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	非常灯□150 30分間タイパ 低天井用		-	-	1	-	-	-	-	
26	943	豊地公民館(豊地農構センター)	倉庫	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	944	豊地公民館(豊地農構センター)	小会議室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	11	11	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	11	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	945	豊地公民館(豊地農構センター)	屋上	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	946	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室前	3.5m以下	1階	電球	IL60	3	3	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	3	電球色	750	6.8	110.3	
26	947	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室前	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-	
26	948	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室前(棟の前の広い空間)	3.5m以下	1階	電球	IL60	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-	
26	949	豊地公民館(豊地農構センター)	湯浴室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	950	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室1	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	4	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	951	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室1	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	952	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室1	3.5m以下	1階	電球	IL60	5	5	器具交換	LEDダウンライト □150		712以上	80以上	5	昼白色	750	8.9	84.3	
26	953	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室2	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	4	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	954	豊地公民館(豊地農構センター)	研修室2	3.5m以下	1階	電球	IL60	5	5	器具交換	LEDダウンライト □150		712以上	80以上	5	昼白色	750	8.9	84.3	
26	955	豊地公民館(豊地農構センター)	調理実習室前	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	1	電球色	750	6.8	110.3	
26	956	豊地公民館(豊地農構センター)	調理実習室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	12	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	
26	957	豊地公民館(豊地農構センター)	外	3.5m以下	屋外	直光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0	
26	958	豊地公民館(豊地農構センター)	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
26	959	豊地公民館(豊地農構センター)	階段	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	2	-	-	-	-	
26	960	豊地公民館(豊地農構センター)	階段	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	4	16	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	16	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	961	豊地公民館(豊地農構センター)	階段	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
26	962	豊地公民館(豊地農構センター)	階段下物置	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	
26	合計	豊地公民館(豊地農構センター)(対象外を除く)	-	-	-	-	-	138	241	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	
27	963	豊田公民館(豊田農村集落センター)	軒下	3.5m以下	1階	電球	IL60	3	3	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150		712以上	104以上	3	昼白色	750	6.8	110.3	
27	964	豊田公民館(豊田農村集落センター)	入口	3.5m以下	1階	直光灯	FPL36	1	3	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	3	昼白色	1500	10.4	144.2	
27	965	豊田公民館(豊田農村集落センター)	入口	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
27	966	豊田公民館(豊田農村集落センター)	廊下	3.6m	1階	直光灯	FML36	2	2	器具交換	LEDブラケット φ280		1140以上	84以上	2	昼白色	1200	13.5	88.9	
27	967	豊田公民館(豊田農村集落センター)	廊下	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	3	-	-	-	-	
27	968	豊田公民館(豊田農村集落センター)	資料室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	
27	969	豊田公民館(豊田農村集落センター)	ホール	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	17	34	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	34	昼白色	2500	13.8	181.2	
27	970	豊田公民館(豊田農村集落センター)	ホール	3.5m以下	1階	直光灯	FHT32	8	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200		2850以上	142以上	8	昼白色	3000	20	150.0	
27	971	豊田公民館(豊田農村集落センター)	ホール	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	
27	972	豊田公民館(豊田農村集落センター)	倉庫	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5	
27	973	豊田公民館(豊田農村集落センター)	事務室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	
27	974	豊田公民館(豊田農村集落センター)	事務室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	
27	975	豊田公民館(豊田農村集落センター)	廊下	3.5m以下	1階	直光灯	CDM-T70	3	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200		712以上	104以上	3	電球色	750	6.8	110.3	
27	976	豊田公民館(豊田農村集落センター)	廊下	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	
27	977	豊田公民館(豊田農村集落センター)	男トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-	
27	978	豊田公民館(豊田農村集落センター)	男トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	
27	979	豊田公民館(豊田農村集落センター)	男トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	CDM-T70	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200		1330以上	116以上	1	昼白色	1400	11.4	122.8	
27	980	豊田公民館(豊田農村集落センター)	研修室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	10	20	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	20	昼白色	2500	13.8	181	

						既設照明情報		LED		製品仕様		LED機器要求仕様		参考機器仕様					
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式		付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
								台	本										
28	997	中郷公民館	事務所	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	998	中郷公民館	事務所	3.5m以下	1階	直光灯	FL15	1	1	対象外	提案外		-	-	1	-	-	-	-
28	999	中郷公民館	事務所倉庫①	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1000	中郷公民館	事務所倉庫②	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1001	中郷公民館	事務所倉庫②	3.5m以下	1階	直光灯	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1002	中郷公民館	倉庫	3.5m以下	1階	電球	IL40	3	3	対象外	提案外		-	-	3	-	-	-	-
28	1003	中郷公民館	倉庫	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1004	中郷公民館	研修室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	8	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1005	中郷公民館	研修室	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1006	中郷公民館	研修室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	前管ランプ E C O H : L U X H E160 S θ 角度可変・スリムタイプ		1900以上	152以上	2	昼白色	2000	12.5	160.0
28	1007	中郷公民館	和室	3.5m以下	1階	直光灯	FL15	1	1	ランプ交換	直管型 LED15形ランプ 省エネタイプ		722以上	133以上	1	昼白色	760	5.4	140.7
28	1008	中郷公民館	和室	3.5m以下	1階	器具交換	FCL40	2	2	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450		4275以上	135以上	2	昼白色	4500	31.5	142.9
28	1009	中郷公民館	和室	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1010	中郷公民館	和室	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LED電球 E261口金		769以上	97以上	1	電球色	810	7.9	102.5
28	1011	中郷公民館	調理室	3.5m以下	1階	直光灯	FCL40	12	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1012	中郷公民館	調理室	3.5m以下	1階	直光灯	FCL40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1013	中郷公民館	調理室	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1014	中郷公民館	準備室	3.5m以下	1階	直光灯	FCL40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1015	中郷公民館	準備室	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1016	中郷公民館	廊下西	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1017	中郷公民館	廊下西	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	3	昼白色	2500	13.8	181.2
28	1018	中郷公民館	廊下西	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	3	-	-	-	-
28	1019	中郷公民館	廊下西	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-
28	1020	中郷公民館	階段	3.9m	2階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1021	中郷公民館	階段②	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
28	1022	中郷公民館	園工室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	8	8	対象外	提案外		-	-	8	-	-	-	-
28	1023	中郷公民館	園工室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1024	中郷公民館	園工準備室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1025	中郷公民館	資料室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1026	中郷公民館	6年（物置）	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1027	中郷公民館	6年（物置）	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	8	16	対象外	提案外		-	-	16	-	-	-	-
28	1028	中郷公民館	6年（物置）	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-
28	1029	中郷公民館	教室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1030	中郷公民館	教室	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	8	16	対象外	提案外		-	-	16	-	-	-	-
28	1031	中郷公民館	教室	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	1	-	-	-	-
28	1032	中郷公民館	廊下①	3.5m以下	2階	直光灯	FHF32	3	3	対象外	提案外		-	-	3	-	-	-	-
28	1033	中郷公民館	廊下①	3.5m以下	2階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	3	-	-	-	-
28	1034	中郷公民館	廊下①	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-
28	1035	中郷公民館	廊下①	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-
28	1036	中郷公民館	下駄箱	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1037	中郷公民館	下駄箱	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1038	中郷公民館	風除	3.5m以下	1階	直光灯	FCL20	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9
28	1039	中郷公民館	女子トイレ1	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1040	中郷公民館	女子トイレ1	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外		-	-	1	-	-	-	-
28	1041	中郷公民館	女子トイレ2	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1042	中郷公民館	多目的トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	2	昼白色	450	4.6	97.8
28	1043	中郷公民館	多目的トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	1	昼白色	450	4.6	97.8
28	1044	中郷公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1045	中郷公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	直光灯	FL15	1	1	対象外	提案外		-	-	1	-	-	-	-
28	1046	中郷公民館	厨房	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
28	1047	中郷公民館	厨房	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	4	昼白色	2500	13.8	181.2
28	1048	中郷公民館	厨房	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	1	-	-	-	-
28	1049	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	5	5	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	5	昼白色	2500	13.8	181.2
28	1050	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	電球	3.8V20W	3	3	器具交換	専用形 中天井用非常灯 直付形φ160		-	-	3	-	-	-	-
28	1051	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面 火災報知機連動型		-	-	1	-	-	-	-
28	1052	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	電球	IL40	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		427以上	92以上	2	昼白色	450	4.6	97.8
28	1053	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	1	3	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	3	昼白色	1500	10.4	144.2
28	1054	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-
28	1055	中郷公民館	廊下②	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-
28	1056	中郷公民館	放送室	-	-	電球	IL40	2	2	対象外	提案外		-	-	2	-	-	-	-
28	1057	中郷公民館	配膳室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	対象外	提案外		-	-	1	-	-	-	-
28	1058	中郷公民館	配膳室	3.5m以下	2階	直光灯	FL15	1	1	対象外	提案外		-	-	1	-			

施設番号						既設照明情報						LED機器要求仕様										参考機器仕様			
						器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量 台・本	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W						
28	1071	中郷公民館	図書館	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1072	中郷公民館	子ども支援課	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	8	16	対象外	提案外	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-			
28	1073	中郷公民館	子ども支援課	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1074	中郷公民館	2年	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	8	16	対象外	提案外	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-			
28	1075	中郷公民館	2年	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1076	中郷公民館	4、5年	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	8	16	対象外	提案外	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-			
28	1077	中郷公民館	4、5年	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1078	中郷公民館	A	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	8	16	対象外	提案外	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-			
28	1079	中郷公民館	A	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1080	中郷公民館	運動場前	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FCL20	2	2	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付	調光	1140以上	84以上	2	昼白色	1200	13.5	88.9	-	-	-			
28	1081	中郷公民館	運動場倉庫	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FHF32	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管40w型 防水型	-	1900以上	149以上	1	昼白色	2000	12.7	157.5	-	-	-			
28	1082	中郷公民館	運動場倉庫	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FCL20	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付	-	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9	-	-	-			
28	1083	中郷公民館	外トイレ	3.5m以下	屋外	電球	IL60	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ180 防水機能付	-	475以上	75以上	1	電球色	500	6.3	79.4	-	-	-			
28	1084	中郷公民館	外トイレ	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0	-	-	-			
28	1085	中郷公民館(体育館)	ステージ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	9	18	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	18	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1086	中郷公民館(体育館)	ステージ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	9	9	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	9	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1087	中郷公民館(体育館)	ステージ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	11	11	対象外	提案外	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-			
28	1088	中郷公民館(体育館)	控室1	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1089	中郷公民館(体育館)	控室2	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1090	中郷公民館(体育館)	放送室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1091	中郷公民館(体育館)	体育館	11.5m	1階	水銀灯	Hf700	20	20	器具交換	直付型 LED高天井照明 無線調光機能付	-	28500以上	191以上	20	昼白色	30000	149	201.3	-	-	-			
28	1092	中郷公民館(体育館)	体育館	11.5m	1階	冷陰極管	FK***	6	6	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-			
28	1093	中郷公民館(体育館)	体育館トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	6	6	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ100	-	427以上	85以上	6	電球色	450	5	90.0	-	-	-			
28	1094	中郷公民館(体育館)	体育館トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	3	3	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	3	昼白色	1000	6.1	163.9	-	-	-			
28	1095	中郷公民館(体育館)	用具庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1096	中郷公民館(体育館)	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	24	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1097	中郷公民館(体育館)	事務所	3.5m以下	1階	電球	IL40	3	3	対象外	提案外	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-			
28	1098	中郷公民館(体育館)	事務所流し上	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1099	中郷公民館(体育館)	体育館玄関	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1100	中郷公民館(体育館)	体育館玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	5	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	5	昼白色	1000	6.1	163.9	-	-	-			
28	1101	中郷公民館(体育館)	体育館玄関	6.2m	1階	蛍光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1102	中郷公民館(体育館)	体育館2F	3.5m以下	2階	電球	IL40	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1103	中郷公民館(体育館)	体育館外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FCL20	1	2	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付	-	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9	-	-	-			
28	1104	中郷公民館(体育館)	控室B	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
28	1105	中郷公民館(体育館)	控室B	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ150	-	427以上	92以上	1	電球色	450	4.6	97.8	-	-	-			
28	1106	中郷公民館(幼稚園)	幼稚園	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	12	対象外	提案外	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-			
28	1107	中郷公民館(幼稚園)	和室教室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30/FCL32	1	2	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1108	中郷公民館(幼稚園)	和室教室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1109	中郷公民館(幼稚園)	幼稚園入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	1	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1110	中郷公民館(幼稚園)	幼稚園入口	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1111	中郷公民館(幼稚園)	トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1112	中郷公民館(幼稚園)	教室①	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	対象外	提案外	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-			
28	1113	中郷公民館(幼稚園)	教室①	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1114	中郷公民館(幼稚園)	トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	3	3	対象外	提案外	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-			
28	1115	中郷公民館(幼稚園)	トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	対象外	提案外	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
28	1116	中郷公民館(幼稚園)	教室②	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	対象外	提案外	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-			
28	1117	中郷公民館(幼稚園)	教室②	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
28	1118	中郷公民館(幼稚園)	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	10	20	対象外	提案外	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-			
28	1119	中郷公民館(幼稚園)	倉庫	3.5m以下	1階	電球	IL60	8	8	対象外	提案外	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-			
28	1120	中郷公民館(幼稚園)	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHT42	5	5	対象外	提案外	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-			
28	1121	中郷公民館(幼稚園)	外廊下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	4	4	対象外	提案外	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-			
28	合計	中郷公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	203	247	-	-	-	-	-	246	-	-	-	-	-	-	-			
29	1122	姫野平気郷公民館	体育館	6.3m	1階	蛍光灯	FLR40	24	48	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	調光	2375以上	166以上	48	昼白色	2500	14.3	174.8	-	-	-			
29	1123	姫野平気郷公民館	体育館	6.3m	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	電源別置形 低天井非常灯 埋込形φ100	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
29	1124	姫野平気郷公民館	体育館	6.3m	1階	冷陰極管	FK***	1	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 両面	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
29	1125	姫野平気郷公民館	診療所	6.3m	1階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	8	昼白色	2500	13.8	181.2	-	-	-			
29	1126	姫野平気郷公民館	診療所	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井非常灯 埋込形φ100	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
29	1127	姫野平気郷公民館	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-	-	-			
29	1128																								

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W			
								台	本													
29	1144	姫野半気郷公民館	第1会議室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	-	2	-	-	-	-			
29	1145	姫野半気郷公民館	第1会議室	3.5m以下	1階	直光灯	FHF32	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	6	昼白色	2500	13.8	181.2	-			
29	1146	姫野半気郷公民館	給食室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1147	姫野半気郷公民館	給食室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1148	姫野半気郷公民館	給食室(外)	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1149	姫野半気郷公民館	食品庫	3.5m以下	1階	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1150	姫野半気郷公民館	物置	3.5m以下	1階	直光灯	FCL30	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1151	姫野半気郷公民館	トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0	-			
29	1152	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1153	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	4	-	-	-	-	-			
29	1154	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 点滅形誘導音付 片面	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1155	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	直光灯	FPL36	1	3	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	1425以上	137以上	3	昼白色	1500	10.4	144.2	-			
29	1156	姫野半気郷公民館	階段	4.2m	2階	直光灯	FL20	3	6	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定形	760以上	92以上	3	昼白色	800	8.2	97.6	-			
29	1157	姫野半気郷公民館	理科室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	6	12	対象外	提案外	-	-	12	-	-	-	-	-			
29	1158	姫野半気郷公民館	理科室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	2	2	対象外	提案外	-	-	2	-	-	-	-	-			
29	1159	姫野半気郷公民館	理科室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1160	姫野半気郷公民館	準備室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1161	姫野半気郷公民館	和室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1162	姫野半気郷公民館	和室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1163	姫野半気郷公民館	和室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1164	姫野半気郷公民館	図書室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	6	6	対象外	提案外	-	-	6	-	-	-	-	-			
29	1165	姫野半気郷公民館	図書室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1166	姫野半気郷公民館	図書室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1167	姫野半気郷公民館	女トイレ	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9	-			
29	1168	姫野半気郷公民館	女トイレ	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1169	姫野半気郷公民館	男トイレ	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9	-			
29	1170	姫野半気郷公民館	資料室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	4	4	対象外	提案外	-	-	4	-	-	-	-	-			
29	1171	姫野半気郷公民館	災害部庫	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1172	姫野半気郷公民館	災害部庫	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1173	姫野半気郷公民館	災害部庫	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1174	姫野半気郷公民館	和室教室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1175	姫野半気郷公民館	和室教室	3.5m以下	2階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管ランプ ECOHILUX HE160S θ 角度可変・スリムタイプ	1900以上	152以上	1	昼白色	2000	12.5	160.0	-			
29	1176	姫野半気郷公民館	和室教室	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1177	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	直光灯	FL40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
29	1178	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	3	-	-	-	-	-			
29	1179	姫野半気郷公民館	廊下	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1180	姫野半気郷公民館	階段	4.7m	2階	直光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9	-			
29	1181	姫野半気郷公民館	物置	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1182	姫野半気郷公民館	屋上	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1183	姫野半気郷公民館	ボゾ室	3.5m以下	2階	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	1184	姫野半気郷公民館	玄関	3.5m以下	2階	直光灯	FML27	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ280	1140以上	84以上	1	昼白色	1200	13.5	88.9	-			
29	1185	姫野半気郷公民館	玄関	3.5m以下	屋外	水銀灯	HF200	5	10	ランプ交換	LED電球 HID代替 全方向発光タイプ E39口金	5700以上	171以上	10	昼白色	6000	33.3	180.2	-			
29	1186	姫野半気郷公民館	前直室前	3.5m以下	屋外	直光灯	FL20	1	1	対象外	提案外	-	-	1	-	-	-	-	-			
29	合計	姫野半気郷公民館(対象外を除く)			-	-	-	-	139	211	-	-	-	-	207	-	-	-	-			
30	1187	姫野生涯学習センター	ACR	4.4m	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1188	姫野生涯学習センター	LEDランプ	3.5m以下	1階	直光灯	FPL36×3	168	504	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	1425以上	137以上	504	昼白色	1500	10.4	144.2	-			
30	1189	姫野生涯学習センター	LEDランプ	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	14	14	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	14	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1190	姫野生涯学習センター	LEDダウンライト	3.5m以下	1階	直光灯	FDL27	12	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴Φ150	1045以上	106以上	12	昼白色	1100	9.8	112.2	-			
30	1191	姫野生涯学習センター	避難口誘導灯	3.5m以下	1階	直光灯	CF220T	3	3	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	3	-	-	-	-	-			
30	1192	姫野生涯学習センター	避難口誘導灯	3.5m以下	1階	直光灯	CF220T	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-	-			
30	1193	姫野生涯学習センター	LED避難口誘導灯	3.5m以下	1階	直光灯	CF220T	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-	-	-			
30	1194	姫野生涯学習センター	避難口誘導灯	3.5m以下	1階	直光灯	CF220T	1	1	器具交換	避難口誘導灯 点滅形誘導音付 片面	-	-	1	-	-	-	-	-			
30	1195	姫野生涯学習センター	サービスカウンター	3.5m以下	1階	直光灯	-	4	16	対象外	LED化済み	-	-	16	-	-	-	-	-			
30	1196	姫野生涯学習センター	サービスカウンター	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	6	18	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	18	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1197	姫野生涯学習センター	倉庫	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1198	姫野生涯学習センター	対面相談室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1199	姫野生涯学習センター	応接室	3.5m以下	1階	直光灯	FPL36×4	8	32	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替	1425以上	137以上	32	昼白色	1500	10.4	144.2	-			
30	1200	姫野生涯学習センター	スタッフ室・事務室	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	18	54	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	54	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1201	姫野生涯学習センター	スタッフ室・事務室	3.5m以下	1階	直光灯	CF220T	2	2	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-	-	-			
30	1202	姫野生涯学習センター	CPU	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	4	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1203	姫野生涯学習センター	多目的WC	3.5m以下	1階	直光灯	FPL27×2	1	2	器具交換	埋込型 LED-ベースライト □275	2850以上	135以上	1	昼白色	3000	21	142.9	-			
30	1204	姫野生涯学習センター	女子WC	3.5m以下	1階	直光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5	-			
30	1205	姫野生涯学習センター	女子WC	3.5m以下																		

別紙2 LED照明明細

						既設照明情報		LED機器要求仕様										参考機器仕様	
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量 台・本	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
								台	本										
30	1216	姫野生涯学習センター	消火ポンプ室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1217	姫野生涯学習センター	消火ポンプ室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1218	姫野生涯学習センター	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	24	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1219	姫野生涯学習センター	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1220	姫野生涯学習センター	電気室	4.2m	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1221	姫野生涯学習センター	ACR	4.2m	1階	蛍光灯	FLR40	3	3	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	3	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1222	姫野生涯学習センター	ボランティア室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36×4	4	16	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	16	昼白色	1500	10.4	144.2
30	1223	姫野生涯学習センター	風除室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FPL36×4	4	16	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	16	昼白色	1500	10.4	144.2
30	1224	姫野生涯学習センター	エントランスホール	3.5m以下	1階	電球	IL40	9	9	ランプ交換	LED電球 E17H金		218以上	95以上	9	電球色	230	2.3	100.0
30	1225	姫野生涯学習センター	エントランスホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL27	18	18	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		1045以上	106以上	18	昼白色	1100	9.8	112.2
30	1226	姫野生涯学習センター	エントランスホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	IL85	5	5	器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ150		1805以上	104以上	5	電球色	1900	17.3	109.8
30	1227	姫野生涯学習センター	エントランスホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	CF220T	1	1	器具交換	避難口誘導灯 (床埋込型)		-	-	1	-	-	-	-
30	1228	姫野生涯学習センター	エントランスホール	3.5m以下	1階	蛍光灯	CF220T	2	2	器具交換	避難口誘導灯 点滅形誘導音付 片面		-	-	2	-	-	-	-
30	1229	姫野生涯学習センター	BP	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1230	姫野生涯学習センター	スタッフ廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL10	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付C級 片面		-	-	1	-	-	-	-
30	1231	姫野生涯学習センター	スタッフ廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	CF220T	1	1	器具交換	避難口誘導灯 (床埋込型)		-	-	1	-	-	-	-
30	1232	姫野生涯学習センター	駐輪場	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL18	7	7	器具交換	LEDブラケット Φ280 防水機能付		1140以上	84以上	7	電球色	1200	13.5	88.9
30	1233	姫野生涯学習センター	駐輪場	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	9	9	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付		655以上	65以上	9	昼白色	690	10	69.0
30	1234	姫野生涯学習センター	屋外地中照明	3.5m以下	屋外	蛍光灯	-	9	9	対象外	提案外		-	-	9	-	-	-	-
30	1235	姫野生涯学習センター	ACR吹抜	4.4m	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1236	姫野生涯学習センター	ACR吹抜	4.4m	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1237	姫野生涯学習センター	一般閲覧室(吹抜)	5.9m～7.3m	1階	水銀灯	IL300	6	6	器具交換	LED投光器 防水型		9500以上	172以上	6	昼白色	10000	55	181.8
30	1238	姫野生涯学習センター	一般閲覧室(吹抜)	5.9m～7.3m	1階	蛍光灯	HQ(250	46	46	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴Φ300		7695以上	128以上	46	昼白色	8100	60	135.0
30	1239	姫野生涯学習センター	和室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	20	20	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	20	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1240	姫野生涯学習センター	和室	3.5m以下	2階	電球	IL40	4	4	ランプ交換	LED電球 E17H金		418以上	95以上	4	電球色	440	4.4	100.0
30	1241	姫野生涯学習センター	和室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL27	12	12	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□150		475以上	103以上	12	電球色	500	4.6	108.7
30	1242	姫野生涯学習センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	-	1	1	器具交換	LEDダウンライト Φ85		285以上	50以上	1	電球色	300	5.7	52.6
30	1243	姫野生涯学習センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL27	4	4	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□150		475以上	103以上	4	電球色	500	4.6	108.7
30	1244	姫野生涯学習センター	階段	3.5m以下	2階	蛍光灯	CF220T	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B形 片面		-	-	1	-	-	-	-
30	1245	姫野生涯学習センター	水屋	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9
30	1246	姫野生涯学習センター	水屋	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL27	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□150		475以上	103以上	2	電球色	500	4.6	108.7
30	1247	姫野生涯学習センター	準備室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	器具交換	階段道路誘導灯		3800以上	152以上	2	昼白色	4000	24.9	160.6
30	1248	姫野生涯学習センター	準備室	3.5m以下	2階	電球	IL40	1	2	ランプ交換	LED電球 E11H金		285以上	50以上	2	電球色	300	5.7	52.6
30	1249	姫野生涯学習センター	事務室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1250	姫野生涯学習センター	会議室 (応接)	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL36×4	8	32	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	32	電球色	1500	10.4	144.2
30	1251	姫野生涯学習センター	会議室 (応接)	3.5m以下	2階	蛍光灯	-	2	2	器具交換	LEDダウンライト Φ85		285以上	50以上	2	電球色	300	5.7	52.6
30	1252	姫野生涯学習センター	教室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	20	60	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	60	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1253	姫野生涯学習センター	展示ホール	3.5m以下	2階	蛍光灯	-	43	43	対象外	LED化済み		-	-	43	-	-	-	-
30	1254	姫野生涯学習センター	展示ホール	3.5m以下	2階	水銀灯	FDL27	10	10	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		1045以上	106以上	10	昼白色	1100	9.8	112.2
30	1255	姫野生涯学習センター	展示ホール	3.5m以下	2階	蛍光灯	IL85	17	17	器具交換	LEDユニバーサルダウンライト 埋込穴φ150		1805以上	104以上	17	電球色	1900	17.3	109.8
30	1256	姫野生涯学習センター	エントランスホール (吹抜)	4.3m	2階	水銀灯	IL300	2	2	器具交換	LED投光器 防水型		9500以上	172以上	2	昼白色	10000	55	181.8
30	1257	姫野生涯学習センター	エントランスホール (吹抜)	3.5m以下	2階	プレート	-	6	6	対象外	LED化済み		-	-	6	-	-	-	-
30	1258	姫野生涯学習センター	エントランスホール (吹抜)	7.5m	2階	蛍光灯	HQ(250	15	15	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴Φ300		7695以上	128以上	15	昼白色	8100	60	135.0
30	1259	姫野生涯学習センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1260	姫野生涯学習センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1261	姫野生涯学習センター	研修室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	31	93	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	93	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1262	姫野生涯学習センター	研修室	3.5m以下	2階	蛍光灯	3.6V13W	4	4	器具交換	LED非常灯 埋込Φ125		-	-	4	-	-	-	-
30	1263	姫野生涯学習センター	スタジオ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FPL36	10	40	ランプ交換	LEDランプ FHP32形/FPL36形 代替		1425以上	137以上	40	昼白色	1500	10.4	144.2
30	1264	姫野生涯学習センター	スタジオ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL27	16	16	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		950以上	96以上	16	電球色	1000	9.8	102.0
30	1265	姫野生涯学習センター	ロッカー室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1266	姫野生涯学習センター	ロッカー室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1267	姫野生涯学習センター	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1268	姫野生涯学習センター	録音室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1269	姫野生涯学習センター	前室	3.5m以下	2階	水銀灯	FDL27	3	3	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴Φ150		1045以上	106以上	3	昼白色	1100	9.8	112.2
30	1270	姫野生涯学習センター	大会議室	4.1m	2階	蛍光灯	FLR40	51	51	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	調光	2375以上	166以上	51	昼白色	2500	14.3	174.8
30	1271	姫野生涯学習センター	大会議室	4.1m	2階	電球	IL60	16	16	ランプ交換	LED電球 E261金		769以上	97以上	16	電球色	810	7.9	102.5
30	1272	姫野生涯学習センター	大会議室	4.9m	2階	蛍光灯	FDL27	9	9	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150		1045以上	106以上	9	昼白色	1100	9.8	112.2
30	1273	姫野生涯学習センター	大会議室	4.1m	2階	蛍光灯	HQ(150	8	8	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴Φ300		6460以上	105以上	8	昼白色	6800	61.3	110.9
30	1274	姫野生涯学習センター	大会議室	4.4m	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5
30	1275																		

						既設照明情報		LED		LED機器要求仕様										参考機器仕様	
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W		
								台	本												
30	1290	姫野生涯学習センター	多目的WC	3.5m以下	2階	蛍光灯	FP127×2	2	4	器具交換	増込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	2	昼白色	3000	21	142.9		
30	1291	姫野生涯学習センター	男子WC	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5		
30	1292	姫野生涯学習センター	男子WC	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL18	6	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150	-	807以上	110以上	6	昼白色	850	7.3	116.4		
30	1293	姫野生涯学習センター	研修室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FP127×2	4	8	器具交換	増込型 LEDベースライト □275	-	2850以上	135以上	4	昼白色	3000	21	142.9		
30	1294	姫野生涯学習センター	研修室	3.5m以下	2階	電球	IL60	30	30	ランプ交換	LED電球 E17口金 広配光	-	722以上	95以上	30	電球色	760	7.6	100.0		
30	1295	姫野生涯学習センター	階段 (2F-1F)	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL40	1	1	器具交換	階段灯 人感センサー付きON/OFFタイプ	-	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6		
30	1296	姫野生涯学習センター	階段 (2F-1F)	3.5m以下	2階	蛍光灯	CF220T	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
30	1297	姫野生涯学習センター	軒下	3.7m	屋外	蛍光灯	HQ1150	11	11	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200	-	5206以上	110以上	11	昼白色	5480	47.1	116.3		
30	1298	姫野生涯学習センター	通用口	3.5m以下	1・2階	蛍光灯	HQ1150	6	6	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200	-	5206以上	110以上	6	昼白色	5480	47.1	116.3		
30	1299	姫野生涯学習センター	非常灯	3.5m以下	1・2階	非常灯	IL30	110	110	器具交換	LED非常灯	-	-	-	110	-	-	-	-		
30	1300	姫野生涯学習センター	非常灯	3.5m以下	2階	非常灯	IL30	5	5	器具交換	LED非常灯	-	-	-	5	-	-	-	-		
30	1301	姫野生涯学習センター	外周	4m	屋外	水銀灯	HQ1150W	12	12	器具交換	LED道路灯	-	12920以上	161以上	12	昼白色	13600	80	170.0		
30	合計	姫野生涯学習センター(対象外を除く)	-	-	-	-	-	1,003	1,679	-	-	-	-	-	-	1,668	-	-	-		
31	1302	米ノ庄公民館	大研修室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	12	24	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	24	昼白色	2500	13.8	181.2		
31	1303	米ノ庄公民館	大研修室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	1304	米ノ庄公民館	大研修室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL10	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付C級 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	1305	米ノ庄公民館	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1306	米ノ庄公民館	サークル室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	8	16	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	16	昼白色	2000	10.5	190.5		
31	1307	米ノ庄公民館	給湯室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1308	米ノ庄公民館	廊下	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用	-	-	-	2	-	-	-	-		
31	1309	米ノ庄公民館	階段	5.5m	2階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1310	米ノ庄公民館	給湯室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1311	米ノ庄公民館	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL40	3	3	器具交換	増込型 LEDベースライト □450	-	4275以上	135以上	3	昼白色	4500	31.5	142.9		
31	1312	米ノ庄公民館	玄関	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	1313	米ノ庄公民館	廊下	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用	-	-	-	2	-	-	-	-		
31	1314	米ノ庄公民館	廊下	3.5m以下	1階	電球	IL60	4	4	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	4	電球色	810	7.9	102.5		
31	1315	米ノ庄公民館	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL10	1	1	器具交換	避難口誘導灯 直付C級 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	1316	米ノ庄公民館	階段下倉庫	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	-	460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0		
31	1317	米ノ庄公民館	廊下	3.5m以下	1階	電球	CRF110V80	1	1	ランプ交換	LED電球 E11口金	-	285以上	50以上	1	電球色	300	5.7	52.6		
31	1318	米ノ庄公民館	玄関	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	1319	米ノ庄公民館	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1320	米ノ庄公民館	湯沸室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1321	米ノ庄公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1322	米ノ庄公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LEDボール球 E26口金	-	665以上	96以上	1	電球色	700	6.9	101.4		
31	1323	米ノ庄公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LEDボール球 E26口金	-	665以上	96以上	1	電球色	700	6.9	101.4		
31	1324	米ノ庄公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LEDボール球 E26口金	-	665以上	96以上	1	電球色	700	6.9	101.4		
31	1325	米ノ庄公民館	倉庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5		
31	1326	米ノ庄公民館	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5		
31	1327	米ノ庄公民館	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	2	昼白色	2500	13.8	181.2		
31	1328	米ノ庄公民館	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	4	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	4	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1329	米ノ庄公民館	学習実習室前	3.5m以下	1階	電球	IL60	2	2	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	2	電球色	810	7.9	102.5		
31	1330	米ノ庄公民館	学習実習室前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	4	20	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	20	昼白色	1000	6.1	163.9		
31	1331	米ノ庄公民館	学習実習室前	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL10	1	1	ランプ交換	直管型 LED10形ランプ 省エネタイプ	-	551以上	134以上	1	昼白色	580	4.1	141.5		
31	1332	米ノ庄公民館	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL18	2	2	器具交換	LEDダウンライト □150 防水仕様	-	503以上	91以上	2	昼白色	530	5.5	96.4		
31	1333	米ノ庄公民館	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	2	2	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	-	655以上	65以上	2	昼白色	690	10	69.0		
31	1334	米ノ庄公民館	外周	3.5m以下	屋外	水銀灯	HF250	1	1	器具交換	LED投光器 防水型	-	9500以上	172以上	1	昼白色	10000	55	181.8		
31	1335	米ノ庄公民館	廊下	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	1336	米ノ庄公民館	玄関	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
31	合計	米ノ庄公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	67	115	-	-	-	-	-	-	115	-	-	-		
32	1337	簡公民館	給湯室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2		
32	1338	簡公民館	給湯室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
32	1339	簡公民館	給湯室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9		
32	1340	簡公民館	入口	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL13	2	2	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴□175	-	712以上	104以上	2	昼白色	750	6.8	110.3		
32	1341	簡公民館	入口	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-		
32	1342	簡公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL13	4	4	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ125	-	408以上	71以上	4	昼白色	430	5.7	75.4		
32	1343	簡公民館	多目的トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	1	1	器具交換	LEDダウンライト φ175 防水型	-	864以上	127以上	1	昼白色	910	6.8	133.8		
32	1344	簡公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FDL18	3	3	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ125	-	408以上	71以上	3	昼白色	430	5.7	75.4		
32	1345	簡公民館	階段下物入	3.5m以下	1階	蛍光灯	FHF32	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2		
32	1346	簡公民館	階段下物入	3.5m以下	1階	電球	IL40	4	4	ランプ交換	LED電球 E17口金	-	460以上	104以上	4	昼白色	485	4.4	110.2		
32	1347	簡公民館	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5		
32	1348	簡公民館	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	6	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上								

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様			
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具光束		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W				
								台	本														
32	1362	勝公民館	遊戯室設置室	3.5m以下	2階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED道路灯口誘導灯 直付B級BL形 片面	参考型番MY-WVH208430/N AHTNと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	-	-	1	-	-	-	-				
32	1363	勝公民館	クローゼット	3.5m以下	2階	蛍光灯	FHF32	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		2375以上	172以上	1	昼白色	2500	13.8	181.2				
32	1364	勝公民館	外階段	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形 防水型		760以上	105以上	1	昼白色	800	7.2	111.1				
32	1365	勝公民館	入口軒下	3.5m以下	屋外	電球	IL60	5	5	器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付		712以上	104以上	5	昼白色	750	6.8	110.3				
32	1366	勝公民館	外周	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付	655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0					
32	1367	勝公民館	階段	5.7m	1階	電球	IL40	2	2	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	2	昼白色	485	4.9	99.0					
32	1368	勝公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	IL40	2	2	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	2	昼白色	485	4.9	99.0					
32	1369	勝公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100	-	-	1	-	-	-	-					
32	合計	勝公民館(対象外を除く)		-	-	-	-	96	164	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-				
33	1370	宮前公民館	玄関ポーチ等	3.5m以下	屋外	電球	HF100W	4	4	ランプ交換	LED電球 HID代替 全方向発光タイプ E39口金	非防水型可	5700以上	171以上	4	昼白色	6000	33.3	180.2				
33	1371	宮前公民館	玄関ポーチ等	3.5m以下	屋外	電球	IL60W	3	3	器具交換	LEDブラケット φ180 防水機能付	475以上	75以上	3	昼白色	500	6.3	79.4					
33	1372	宮前公民館	玄関	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30	2	2	器具交換	LEDブラケット φ280	1140以上	84以上	2	昼白色	1200	13.5	88.9					
33	1373	宮前公民館	玄関	3.5m以下	1階	電球	12V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	1	-	-	-	-					
33	1374	宮前公民館	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30	7	14	器具交換	埋込型 LEDベースライト □450	4275以上	135以上	7	昼白色	4500	31.5	142.9					
33	1375	宮前公民館	廊下	3.5m以下	1階	電球	12V20W	3	3	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	3	-	-	-	-					
33	1376	宮前公民館	廊下	3.5m以下	1階	電球	IL40	5	5	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	5	昼白色	485	4.9	99.0					
33	1377	宮前公民館	廊下	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	2	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-					
33	1378	宮前公民館	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1379	宮前公民館	廊下	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6				
33	1380	宮前公民館	談話室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	4	4	対象外	LED化済み	-	-	4	-	-	-	-					
33	1381	宮前公民館	小津安二郎資料館	3.5m以下	1階	LED灯	LED	10	10	対象外	LED化済み	-	-	10	-	-	-	-					
33	1382	宮前公民館	生活相談室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	6	6	対象外	LED化済み	-	-	6	-	-	-	-					
33	1383	宮前公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1384	宮前公民館	女トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	2	-	-	-	-					
33	1385	宮前公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1386	宮前公民館	男トイレ	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	2	-	-	-	-					
33	1387	宮前公民館	障害者便所	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-					
33	1388	宮前公民館	倉庫A	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	5	5	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	5	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1389	宮前公民館	倉庫A	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1390	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	2	-	-	-	-					
33	1391	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	4	20	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ	1377以上	153以上	20	昼白色	1450	9	161.1					
33	1392	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	電球	IL40	8	8	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	8	電球色	485	4.9	99.0					
33	1393	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	電球	3.6V13W	2	2	器具交換	専用形 直付形	-	-	2	-	-	-	-					
33	1394	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL10	1	1	ランプ交換	直管型 LED10形ランプ 省エネタイプ	551以上	134以上	1	昼白色	580	4.1	141.5					
33	1395	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	昼白色	800	8.2	97.6				
33	1396	宮前公民館	教養娯楽室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	3	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	3	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1397	宮前公民館	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9				
33	1398	宮前公民館	事務所	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1399	宮前公民館	給湯室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1400	宮前公民館	給湯室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	器具交換	LEDキッチン手元灯	950以上	85以上	1	昼白色	1000	11.1	90.1					
33	1401	宮前公民館	給湯室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0					
33	1402	宮前公民館	休憩室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1403	宮前公民館	倉庫B	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1404	宮前公民館	図書室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	4	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1405	宮前公民館	図書室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	4	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	2	昼白色	2500	19.1	130.9				
33	1406	宮前公民館	図書室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	2	-	-	-	-					
33	1407	宮前公民館	健康相談室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	12	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1408	宮前公民館	健康相談室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9				
33	1409	宮前公民館	健康相談室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-					
33	1410	宮前公民館	女子トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1411	宮前公民館	女子トイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	2	-	-	-	-					
33	1412	宮前公民館	男子トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	950以上	155以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9					
33	1413	宮前公民館	男子トイレ	3.5m以下	2階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	2	-	-	-	-					
33	1414	宮前公民館	栄養指導室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	8	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1415	宮前公民館	栄養指導室	3.5m以下	2階	電球	FLR40	2	4	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	2	昼白色	2500	19.1	130.9				
33	1416	宮前公民館	栄養指導室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 E COHILUX HE160S θ 角度可変・スリムタイプ	1900以上	152以上	1	昼白色	2000	12.5	160.0					
33	1417	宮前公民館	集会室	3.6m	2階	蛍光灯	FLR40	23	46	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	2375以上	172以上	46	昼白色	2500	13.8	181.2					
33	1418	宮前公民館	集会室	3.6m	2階	LED灯	LED	2	4	対象外	LED化済み	-	-	4	-	-	-	-					
33	1419	宮前公民館	集会室	3.6m	2階	電球	IL40	12	12	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	12	電球色	485	4.9	99.0					
33	1420	宮前公民館	集会室	3.6m	2階	電球	3.6V13W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	4	-	-	-	-					
33	1421	宮前公民館	控室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5					
33	1422	宮前公民館	控室	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	1	-	-	-	-					
33	1423	宮前公民館	ステージ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	9	9	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	1900以上	180以上	9	昼白色	2000	10.5	190.					

別紙2 LED照明明細

						既設照明情報		LED機器要求仕様										参考機器仕様		
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種類	ランプ種類	器具台数		LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量		色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
								台	本						台・本	台・本				
33	1429	宮前公民館	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	1	1	昼白色	2000	10.5	190.5
33	1430	宮前公民館	通路	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	1431	宮前公民館	通路	3.5m以下	2階	冷却機管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B1形 片面	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	1432	宮前公民館	通路	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	2	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-	-
33	1433	宮前公民館	通路	3.5m以下	2階	電球	3.6V13W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	4	-	-	-	-	-
33	合計	宮前公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	148	221	-	-	-	-	-	207	-	-	-	-	-
34	1434	森公民館	柔道場	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	10	20	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	2375以上	172以上	20	1	昼白色	2500	13.8	181.2
34	1435	森公民館	柔道場	3.5m以下	2階	器具交換	FLR40	6	12	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	6	1	昼白色	2500	19.1	130.9
34	1436	森公民館	倉庫	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	1	昼白色	2000	10.5	190.5
34	1437	森公民館	健康相談室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	7	14	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	14	1	昼白色	2000	10.5	190.5
34	1438	森公民館	健康相談室	3.5m以下	2階	器具交換	FLR40	3	6	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	3	1	昼白色	2500	19.1	130.9
34	1439	森公民館	自治協議会	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	2	1	昼白色	2000	10.5	190.5
34	1440	森公民館	自治協議会	3.5m以下	2階	器具交換	FLR40	2	4	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	2	1	昼白色	2500	19.1	130.9
34	1441	森公民館	男子トイレ	3.5m以下	2階	電球	IL60	2	2	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	2	1	電球色	810	7.9	102.5
34	1442	森公民館	男子トイレ	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1443	森公民館	女子トイレ	3.5m以下	2階	電球	IL60	2	2	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	2	1	電球色	810	7.9	102.5
34	1444	森公民館	女子トイレ	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1445	森公民館	通路	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	2	4	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	4	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1446	森公民館	通路	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	2	4	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	4	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1447	森公民館	通路	3.5m以下	2階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	1	1	電球色	810	7.9	102.5
34	1448	森公民館	通路	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	2	10	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	10	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1449	森公民館	通路	3.5m以下	2階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	-	2	-	-	-	-	-
34	1450	森公民館	通路	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1451	森公民館	診療所物置	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	1	2	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	2	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1452	森公民館	階段	4.9m	2階	電球	IL40	2	2	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	2	1	電球色	810	7.9	102.5
34	1453	森公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 中天井用非常灯 埋込形φ200 防水型	-	-	-	1	-	-	-	-	-
34	1454	森公民館	階段	3.5m以下	2階	器具交換	FL20	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイ 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	1	1	昼白色	800	8.2	97.6
34	1455	森公民館	視聴覚室	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	2	2	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	2	-	-	-	-	-
34	1456	森公民館	視聴覚室	3.5m以下	1階	器具交換	FL20	4	20	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	20	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1457	森公民館	視聴覚室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	2	2	対象外	LED化済み	-	-	-	2	-	-	-	-	-
34	1458	森公民館	視聴覚室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	1	1	電球色	810	7.9	102.5
34	1459	森公民館	視聴覚室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	3	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	3	1	電球色	810	7.9	102.5
34	1460	森公民館	視聴覚室	3.5m以下	1階	電球	IL40	8	8	器具交換	LEDダウンライト □150	-	712以上	80以上	8	1	昼白色	750	8.9	84.3
34	1461	森公民館	栄養指導室	3.5m以下	1階	器具交換	FLR40	4	8	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ	-	1900以上	180以上	8	1	昼白色	2000	10.5	190.5
34	1462	森公民館	栄養指導室	3.5m以下	1階	器具交換	FLR40	2	4	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	2	1	昼白色	2500	19.1	130.9
34	1463	森公民館	栄養指導室	3.5m以下	1階	器具交換	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1464	森公民館	倉庫	3.5m以下	1階	器具交換	FL20	1	1	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ	-	950以上	155以上	1	1	昼白色	1000	6.1	163.9
34	1465	森公民館	通路	3.5m以下	1階	電球	IL40	4	4	器具交換	LEDダウンライト □150	-	712以上	80以上	4	1	昼白色	750	8.9	84.3
34	1466	森公民館	通路	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150	-	-	-	4	-	-	-	-	-
34	1467	森公民館	通路	3.5m以下	1階	器具交換	FL20	5	5	器具交換	LEDシーリングライト 8畳タイプ 調光調色	-	3800以上	105以上	5	1	調光調色	4000	36	111.1
34	1468	森公民館	通路	3.5m以下	1階	冷却機管	FK***	4	4	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級B1形 片面	-	-	-	4	-	-	-	-	-
34	1469	森公民館	通路	3.5m以下	1階	LED灯	LED	1	1	対象外	LED化済み	-	-	-	1	-	-	-	-	-
34	1470	森公民館	男子トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL60	2	2	ランプ交換	LED電球 E26口金	-	769以上	97以上	2	1	電球色	810	7.9	

施設番号						既設照明情報						LED機器要求仕様										参考機器仕様			
						器具種類	ランプ種類	器具台数	ランプ本数	LED交換方式	製品仕様	付帯機能	器具光束 lm/台・本	消費効率 lm/W	数量	色温度	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W			
35	1496	波瀬公民館	体育館	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL40	2	2	器具交換	避難口誘導灯 A級形 片面		-	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
35	1497	波瀬公民館	体育館	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
35	1498	波瀬公民館	体育館	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
35	1499	波瀬公民館	ステージ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	20	20	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	20	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1500	波瀬公民館	用具庫	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	2	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1501	波瀬公民館	女子ロッカー室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1502	波瀬公民館	男子ロッカー室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1503	波瀬公民館	控室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1504	波瀬公民館	控室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0						
35	1505	波瀬公民館	控室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9						
35	1506	波瀬公民館	ステージ	6.4m	1階	電球	IL40	5	5	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	94以上	5	電球色	485	4.9	99.0						
35	1507	波瀬公民館	トイレ	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1508	波瀬公民館	通路	3.5m以下	1階	電球	IL60	6	6	器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ125		380以上	66以上	6	電球色	400	5.7	70.2						
35	1509	波瀬公民館	通路	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	4	4	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150		-	-	4	-	-	-	-	-	-	-			
35	1510	波瀬公民館	通路	4.2m	1階	蛍光灯	PCL40W+PCL30W	3	6	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	3	昼白色	1200	13.5	88.9						
35	1511	波瀬公民館	通路	4.7m	1階	蛍光灯	FCL30X4	3	12	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	3	昼白色	1200	13.5	88.9						
35	1512	波瀬公民館	通路	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	器具交換	LEDブラケット Φ180 防水機能付		475以上	75以上	1	電球色	500	6.3	79.4						
35	1513	波瀬公民館	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9						
35	1514	波瀬公民館	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	3	6	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	6	昼白色	1000	6.1	163.9						
35	1515	波瀬公民館	通路	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	4	8	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFFタイ 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器	760以上	92以上	4	昼白色	800	8.2	97.6						
35	1516	波瀬公民館	管理入室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	1	3	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	3	昼白色	1000	6.1	163.9						
35	1517	波瀬公民館	管理入室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1	ランプ交換	LED電球 E17口金		460以上	94以上	1	電球色	485	4.9	99.0						
35	1518	波瀬公民館	管理入室	3.5m以下	1階	電球	4.8V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
35	1519	波瀬公民館	事務室	3.5m以下	1階	LED灯	LED	5	5	対象外	LED化済み		-	-	5	-	-	-	-	-	-	-			
35	1520	波瀬公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9						
35	1521	波瀬公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	3	6	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	6	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1522	波瀬公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1523	波瀬公民館	トイレ	3.5m以下	1階	電球	IL60	1	1	ランプ交換	LEDボールソケット E26口金		665以上	96以上	1	電球色	700	6.9	101.4						
35	1524	波瀬公民館	レントゲン室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1525	波瀬公民館	レントゲン室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9						
35	1526	波瀬公民館	診察室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	2	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	2	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1527	波瀬公民館	診察室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9						
35	1528	波瀬公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1529	波瀬公民館	事務室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	1	1	器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー 30分間定格形	参考型番MY-FHS425332A/Nと同等の人感センサーを有する機器	2375以上	124以上	1	昼白色	2500	19.1	130.9						
35	1530	波瀬公民館	待合室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	8	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	8	昼白色	1000	6.1	163.9						
35	1531	波瀬公民館	待合室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FCL30	2	2	器具交換	LEDブラケット Φ280		1140以上	84以上	2	昼白色	1200	13.5	88.9						
35	1532	波瀬公民館	待合室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FL20	2	4	ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ		950以上	155以上	4	昼白色	1000	6.1	163.9						
35	1533	波瀬公民館	待合室	3.5m以下	1階	冷陰極管	FK***	1	1	器具交換	LED避難口誘導灯 直付B級BL形 片面		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
35	1534	波瀬公民館	待合室	3.5m以下	1階	電球	9.6V20W	1	1	器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
35	1535	波瀬公民館	林業相談室	3.5m以下	1階	蛍光灯	FLR40	7	14	ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ		1900以上	180以上	14	昼白色	2000	10.5	190.5						
35	1																								

別紙2 LED照明計画

						既設照明情報				LED機器要求仕様										参考機器仕様																	
施設番号	器具番号	施設名	部屋名	天井高	設置場所	器具種別	ランプ種別	器具台数		ランプ本数	LED 交換方式	製品仕様		付帯機能	器具光束				消費効率				数量			色温度			器具光束			消費電力			消費効率		
								台	本						lm/台・本	lm/W	台・本	lm/W	台・本	色温度	lm/台・本	W/台・本	lm/W														
35	1563	波瀬公民館	会議室	3.5m以下	2階	電球	12V20W	2	2		器具交換	非常灯□150 30分間タイプ 低天井用				器具光束	lm/台・本	消費効率	lm/W	数量	台・本	色温度	lm/台・本	消費電力	W/台・本	消費効率	lm/W										
35	1564	波瀬公民館	図書室	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	6	12		ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ				1900以上	180以上	12	昼白色	2000	10.5	190.5															
35	1565	波瀬公民館	図書室	3.5m以下	2階	電球	12V20W	1	1		器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150						1		1	昼白色	2000	10.5	190.5													
35	1566	波瀬公民館	男子トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1		ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ				1900以上	180以上	1	昼白色	1000	6.1	163.9															
35	1567	波瀬公民館	男子トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	2	2		ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ				950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9															
35	1568	波瀬公民館	女子トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	2		ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ				950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9															
35	1569	波瀬公民館	女子トイレ	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	2	2		ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ				950以上	155以上	2	昼白色	1000	6.1	163.9															
35	1570	波瀬公民館	物入	3.5m以下	2階	蛍光灯	FLR40	1	1		ランプ交換	直管型 LED40形ランプ 省エネタイプ				1900以上	180以上	1	昼白色	2000	10.5	190.5															
35	1571	波瀬公民館	通路	3.5m以下		蛍光灯	FL20	2	4		ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ				950以上	155以上	4	昼白色	1000	6.1	163.9															
35	1572	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	2	4		器具交換	階段灯通路誘導灯 人感センサー付ON/OFF付 30分間定格形	参考型番MY-FHS208232A/Nと同等の人感センサーによる調光機能を有する機器			760以上	92以上	2	昼白色	800	8.2	97.6															
35	1573	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL18	2	2		器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ200				712以上	104以上	2	電球色	750	6.8	110.3															
35	1574	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	電球	12V20W	1	1		器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ150				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
35	1575	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FDL27	1	1		器具交換	高気密SB形 LEDダウンライト 埋込穴φ125				408以上	71以上	1	昼白色	430	5.7	75.4															
35	1576	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	蛍光灯	FL20	1	4		ランプ交換	直管型 LED20形ランプ 省エネタイプ				950以上	155以上	4	昼白色	1000	6.1	163.9															
35	1577	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1		対象外	LED化済み				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
35	1578	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	LED灯	LED	1	1		対象外	LED化済み				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
35	1579	波瀬公民館	通路	3.5m以下	2階	電球	IL40	1	1		ランプ交換	LED電球 E 26口金				769以上	97以上	1	電球色	810	7.9	102.5															
35	1580	波瀬公民館	階段	6.2m	2階	電球	CRF110V135	1	1		器具交換	LEDダウンライト □150				712以上	80以上	1	昼白色	750	8.9	84.3															
35	1581	波瀬公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	CRF110V135	3	3		器具交換	LEDダウンライト □150				712以上	80以上	3	昼白色	750	8.9	84.3															
35	1582	波瀬公民館	階段	3.5m以下	2階	電球	12V20W	1	1		器具交換	専用形 低天井用非常灯 埋込形φ100				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
35	1583	波瀬公民館	風除室	3.5m以下	1階	電球	IL40	4	4		ランプ交換	LED電球 E17口金				460以上	94以上	4	電球色	485	4.9	99.0															
35	1584	波瀬公民館	風除室	3.5m以下	1階	電球	IL40	1	1		ランプ交換	LED電球 E 26口金				769以上	97以上	1	電球色	810	7.9	102.5															
35	1585	波瀬公民館	風除室	3.5m以下	1階	電球	12V20W	1	1		器具交換	専用形 直付形				-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
35	1586	波瀬公民館	軒下	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FDL18	4	4		器具交換	LEDダウンライト 埋込穴φ150 防水機能付				712以上	104以上	4	電球色	750	6.8	110.3															
35	1587	波瀬公民館	屋外壁面	3.5m以下	屋外	電球	IL40	1	1		器具交換	LEDブラケット Φ180 防水機能付				475以上	75以上	1	電球色	500	6.3	79.4															
35	1588	波瀬公民館	屋外壁面	3.5m以下	屋外	電球	IL40	4	4		器具交換	LEDブラケット Φ180 防水機能付				475以上	75以上	4	電球色	500	6.3	79.4															
35	1589	波瀬公民館	屋外軒下	3.5m以下	屋外	電球	IL40	4	4		器具交換	LEDブラケット Φ180 防水機能付				475以上	75以上	4	電球色	500	6.3	79.4															
35	1590	波瀬公民館	屋外	3.5m以下	屋外	蛍光灯	FL20	1	1		器具交換	LEDブラケット 直管20w型 防水機能付				655以上	65以上	1	昼白色	690	10	69.0															
35	1591	波瀬公民館	屋外駐車場	3.5m以下	屋外	水銀灯	HF200	1	1		ランプ交換	LED電球 HID代替 全方向発光タイプ E39口金	非防水型可			5700以上	171以上	1	昼白色	6000	33.3	180.2															
35	合計	波瀬公民館(対象外を除く)	-	-	-	-	-	214	307	-	-	-	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					