

別表1

## 嬉野ふるさと会館空調設備関係一覧

## 空調自動制御機器系統

名 称	メーカー	形 式	台数	仕 様	設置場所
中央監視装置(一式)	山竹	savic-net5	1	タッチオペレーション式	1階屋外
自動制御装置(一式)			1	熱源系統・冷温水機廻り系統・冷却塔廻り系統・舞台空調機系統・客席空調機系統・ホワイエ空調機系統・多目的ホール空調機系統	

## 1階冷却塔系統

名 称	メーカー	形 式	台数	仕 様	設置場所
冷却塔	三菱	HT-175MQA-Rh	1	冷却能力 1151kw/h	1階屋外
冷却水ポンプ	荏原	125x100FS4KC630	1	FS型片吸込渦巻型	〃
オイルギアポンプ	テラル	OKS-20	2	歯車型	1階ポンプ室

## 2階機械室系統

名 称	メーカー	形 式	台数	仕 様	設置場所
吸収式冷温水発生機	矢崎	CH-M180H	1	A重油仕様、冷凍能力 633kw(180USRT)、加熱能力 633kw	2階機械室
オイルサービスタンク			1	150リットル 剛板製、	〃
膨張水槽(冷温水系統)			1	130リットル、開放式ステンレス製	〃
一次冷温水ポンプ	テラル	SJ4-125×100H-675	1	片吸込渦巻型	〃
二次冷温水ポンプ	テラル	SJ4-80×65J-611	2	片吸込渦巻型	〃
空気調和機 AC-1	松下	FY-25UCV	1	冷房 70,000kcal、暖房 74,000kcal、垂直型、舞台系統	〃
空気調和機 AC-2	松下	FY-85UCV	1	冷房 336,000kcal、暖房 309,000kcal、水平型、客席系統	〃
空気調和機 AC-3	松下	FY-30UCV	1	冷房 120,000kcal、暖房 95,000kcal、垂直型、ホワイエ系統	〃
空気調和機 AC-4	松下	FY-10UCV	1	冷房 40,000kcal、暖房 40,000kcal、垂直型、多目的ホール系統	〃
煙突			1	612φ	〃

## 空冷ヒートポンプパッケージエアコン類

記 号	メーカー	形 式	台数	仕 様	設置場所
PAC-1	松下	CU250UM3	1	室外機、冷房 25,000kcal、暖房 28,000kcal、インバータータイプ	屋外
PAC-1	日立	RAS-AP280GH	1	室外機、冷房25kw、暖房28kw、空冷ヒートポンプ	屋外
PAC-1-1	松下	CS125EHU3	2	室内機、天井埋込タ外型、冷房12,500kcal、暖房14,000kcal	エントランスホール
PAC-1-1	日立	RCI-AP140K3	2	室内機、天井埋込タ外型、冷房12.5kw、暖房14kw	EVホール
PAC-2	松下	CU250UM3	1	室外機、冷房 25,000kcal、暖房 28,000kcal、インバータータイプ	屋外
PAC-2-1	松下	CS-80FHIU	4	室内機、天井埋込タ外型、冷房8,000kcal、暖房9,000kcal	2階奥考古館
PAC-3	三菱	PUHY-RP224DNG2	1	室外機、冷房 22.4kw、暖房25.0kw、空冷ヒートポンプ	屋外
PAC-3-1	三菱	PLFY-P56BMG2	4	室内機、天井カセット型、冷房5.6kw、暖房6.3kw	会議室
PAC-4	三菱	PUHY-RP224DNG2	1	室外機、冷房 22.4kw、暖房25.0kw、空冷ヒートポンプ	屋外
PAC-4-1	三菱	PLFY-P80BMG2	2	室内機、天井カセット型、冷房8.0kw、暖房9.0kw	事務室
PAC-4-2	三菱	PLFY-P56BMG2	1	室内機、天井カセット型、冷房5.6kw、暖房6.3kw	応接室
PAC-5	松下	CU200UM3	1	室外機、冷房 14,000kcal、暖房 15,700kcal、インバータータイプ	屋外
PAC-5-1	松下	CS-50UH5U	2	室内機、天井埋込カセット型、冷房5,000kcal、暖房5,600kcal	楽屋2
PAC-6	松下	CU125UM3	1	室外機、冷房 12,500kcal、暖房 14,000kcal、インバータータイプ	屋外

PAC-6-1	松下	CS-50UHSV	2	室内機、天井埋込カセット型、冷房5,000kcal、暖房5,600kcal	2階手前考古館
PAC-20	松下	BV-30HZBR	3	室内外一体天井埋込ダ外型、冷房3,150kcal、暖房4,000kcal	大ホール入口通路

## ルームエアコン類

名 称	メーカー	形 式	台数	仕 様	設置場所
PR-1	三菱	KFH-2C1	1	床置直吹式除湿機、除湿能力 3リットル/Hr	ピアノ庫
ルームエアコン	三菱	MSZ-GV401S-W	1	壁掛式	ピアノ庫
VAV1	エアコンスター		1	可変風量装置、処理風量600CMH	親子室
ルームエアコン	三菱	MPKZ-WRP56GD	1	壁掛式、冷房5.0kW、暖房5.6kW	調光室
ルームエアコン	東芝	RAS-402BDX	1	壁掛式、冷房4.0kW、暖房5.0kW	音響室
ルームエアコン	三菱	MSZ-SV289-W	1	壁掛式、冷房2.8kW、暖房2.8kW	楽屋1

## ファン

名 称	メーカー	形 式	台数	仕 様	設置場所
排煙ファン FSH-1	松下	FY-30FKS-BH	1	片吸込シロッコ屋根床置き型、舞台系統	屋根
排煙ファン FSH-2	松下	FY-36FKS-BH	1	片吸込シロッコ屋根床置き型、客席系統	屋根
還気ファン FR-1	松下	FY-21FKS-B	1	片吸込シロッコ天吊型、舞台系統	2階機械室
還気ファン FR-2	松下	FY-15FKS-B	1	片吸込シロッコ天吊型、多目的ホール系統	2階機械室
給気ファン Fo-1	松下	FY-23CSW	2	ストレートシロッコ消音型、調光・音響室系統	調光・音響室
給気ファン Fo-2	松下	FY-20NCF	1	ストレートシロッコ静音型、EV機械室系統	EV機械室
給気ファン Fo-3	松下	FY-20NCF	1	ストレートシロッコ静音型、ピアノ庫系統	ピアノ庫
排気ファン FE-1	松下	FY-15FUS	1	ストレートシロッコ消音型、シーリング系統	2F調光機械室
排気ファン FE-1'	松下	FY-23NCW	1	ストレートシロッコ消音型、ピンスポット系統	2F調光機械室
排気ファン FE-2	松下	FY-12FKS-B	1	片吸込シロッコ天吊型、機械室1系統	2階機械室
排気ファン FE-3	松下	FY-23SCW	2	ストレートシロッコ消音型、投光・調光音響室系統	調光・音響室
排気ファン FE-4	松下	FY-23NCW	1	ストレートシロッコ静音型、音響・調光・映写室系統	調光・音響室
排気ファン FE-5	松下	FY-23NCW	3	ストレートシロッコ静音型、事務棟1F便所系統	事務棟便所
排気ファン FE-6	松下	FY-28NCT	1	ストレートシロッコ静音型、ホール1F便所系統	ホール1F男子便所
排気ファン FE-7	松下	FY-20NCT	1	ストレートシロッコ静音型、EV機械室系統	1F機械室系統
排気ファン FE-8	松下	FY-20NCT	2	ストレートシロッコ静音型、ホワイエ系統	ホール1F女子便所
排気ファン FE-9	松下	FY-18NCF	1	ストレートシロッコ静音型、事務所棟2F便所系統	事務所棟2F便所
排気ファン FE-10	松下	FY-20DZ2	1	ライン型、ポンプ室系統	1F倉庫
排気ファン FE-11	松下	FY-18DZX	2	中間取付型	楽屋、シャワー室
排気ファン V-1	松下	FY-38B3H/17	1	天井扇、静音タイプ	事務棟1F湯沸室
排気ファン V-2	松下	FY-24B3H/31	2	天井扇、低騒音タイプ	楽屋、事務棟2F湯沸室
排気ファン V-3	松下	FY-20PE1	1	換気扇連動式	1F倉庫
空調換気扇 HEX-1	松下	FY-350ZD2	1	天吊埋込型	2階奥考古館
空調換気扇 HEX-2	松下	FY-350ZD2	2	天吊埋込型	会議室
空調換気扇 HEX-3	松下	FY-350ZD2	2	天吊埋込型	事務室、楽屋2
空調換気扇 HEX-4	松下	FY-250ZD2	1	天吊埋込型	2階手前考古館
空調換気扇 HEX-5	松下	FY-150ZD2	1	天吊埋込型	応接室
空調換気扇 HEX-6	松下	FY-16ZD2/2	1	天吊カセット型	楽屋1