

## 別紙1 履行施設一覧

施設番号	施設名	建物種類	建築年月日	住所	用途	構造	規模	平日(年末年始を除く) に休館日がある施設
1	第一隣保館	本館	S53.3.30	松阪市京町54-1	16項イ	鉄筋コンクリート造 2階建	1,254.43㎡	-
		自転車置場	S53.3.30					
		エレベーター棟	H13.12.3					
2	第二隣保館	本館	S54.10.15	松阪市東町15-2	1項口	鉄骨鉄筋コンクリート造 2階建	1,396.01㎡	-
		講堂	S54.10.15					
		倉庫	H12.1.31					
		休憩小屋	H7.3.20					
		エレベーター棟	H14.1.8					
		自転車置場	S54.10.15					
		自転車置場	S62.8.20					
3	松阪市武道館	柔剣道場	H6.9.27	松阪市大足町1064	1項イ	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造2階建	2,151.01㎡	月曜日
		弓道場	H6.9.27					
		自転車置場	H6.9.27					
		プロパン庫	H6.9.27					
4	嬉野体育センター	嬉野体育センター	S57.3.31	松阪市嬉野権現前町423-5	15項	鉄骨造平屋建て	1491.74㎡	月曜日
5	ハートフルみくもスポーツ文化センター	スポーツ文化センター	H7.5.15	松阪市曾原町2678	1項イ	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造2階建	3,251.24㎡	月曜日
		共用施設棟廊下	H7.5.15					
		倉庫・屋外便所	H7.5.15					
		駐輪場	H7.5.15					
		テニス休憩所	H7.5.15					
用具室	H7.5.15							
6	ハートフルみくも保健福祉センター	ハートフルみくも保健福祉センター	H7.7.1	松阪市曾原町2678	1項イ	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造平屋建て	2,468.60㎡	-
7	飯南火葬場	飯南火葬場	H17.12.20	松阪市飯南町粥見1589	15項	鉄筋コンクリート造 2階建	691.50㎡	-
8	嬉野斎場(ヒブノス嬉野)	嬉野斎場(ヒブノス嬉野)	H9.8.13	松阪市嬉野島田町1561-2	16項イ	鉄筋コンクリート造 2階建	994.11㎡	-
9	三雲地域振興局舎	三雲振興局 庁舎	S61.3.31	松阪市曾原町872	16項イ	鉄筋コンクリート造 2階建て	2097.21㎡	-
		三雲振興局 厚生棟	S61.3.31	松阪市曾原町872				
		三雲振興局 渡り廊下	S61.3.31	松阪市曾原町872				
		三雲振興局 倉庫	S61.3.31	松阪市曾原町639-10				
		三雲振興局 厚生棟書庫	H12.12.25	松阪市曾原町872				
10	嬉野地域振興局舎(嬉野保健センター)	嬉野保健センター	H16.3.26	松阪市嬉野町1434	16項イ	鉄骨造平屋建	1,475.42㎡	-
		嬉野保健センター(増築分)	H25.12.19					

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分」フェリー、弓道」の「E」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様		
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
1	1	第一階保館	1階	風呂室	3.5m以下	照明灯	直付型		直付シーリング φ400	蛍光灯(丸形)	FCL30W/28×30型		昼白色	1	2			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □470 直付型	2869以上	136以上	2	3,020	21	143.8
1	2	第一階保館	1階	正面玄関	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2
1	3	第一階保館	1階	廊下	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	10	2,500	13.8	181.2
1	4	第一階保館	1階	エレベーターホール	3.5m以下	照明灯	埋込型		φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-N		昼白色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8
1	5	第一階保館	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
1	6	第一階保館	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		手元灯 W80	蛍光灯(直管)	FL10W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3
1	7	第一階保館	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
1	8	第一階保館	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		手元灯 W80	蛍光灯(直管)	FL10W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3
1	9	第一階保館	1階	事務室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	14	2,500	13.8	181.2
1	10	第一階保館	1階	図書室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	12	2,500	13.8	181.2
1	11	第一階保館	1階	調理室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	12	2,500	13.8	181.2
1	12	第一階保館	1階	保健室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	3			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	6	2,500	13.8	181.2
1	13	第一階保館	1階	学習室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	8			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	16	2,500	13.8	181.2
1	14	第一階保館	1階	和室	3.5m以下	照明灯	直付型		直付シーリング φ400	蛍光灯(丸形)	FLL30ENW/28×30型		昼白色	1	1			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □470 直付型	2869以上	136以上	1	3,020	21	143.8
1	15	第一階保館	1階	和室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 和風 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-L-H		温白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2232以上	161以上	4	2,350	13.8	170.3
1	16	第一階保館	1階	相談室	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2
1	17	第一階保館	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
1	18	第一階保館	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		トラフ W80	蛍光灯(直管)	FL15W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1
1	19	第一階保館	1階	倉庫	3.5m以下	照明灯+非常灯	直付型		手元灯 W60	蛍光灯(直管)	FL10W		昼白色	1	1		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管20W1灯相当 直付型	750以上	105以上	1	790	7.1	111.3
1	20	第一階保館	1階	階段	3.5m以下	照明灯+非常灯	直付型		階段通路誘導灯 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	3		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管32W1灯相当 直付型	2356以上	130以上	3	2,480	18	137.8
1	21	第一階保館	2階	エレベーターホール	3.5m以下	照明灯	埋込型		φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-N		昼白色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8
1	22	第一階保館	2階	ロビー	3.5m以下	照明灯	直付型		直付シーリング φ400	蛍光灯(直管)	FPL27EX-N		昼白色	2	3			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □470 直付型	2869以上	136以上	6	3,020	21	143.8
1	23	第一階保館	2階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FLR40SEX-D/M-HG		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
1	24	第一階保館	2階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		手元灯 W60	蛍光灯(直管)	FL10N		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3
1	25	第一階保館	2階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
1	26	第一階保館	2階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型		手元灯 W60	蛍光灯(直管)	FL15N		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	2	750	4.9	153.1
1	27	第一階保館	2階	廊下	3.5m以下	照明灯	直付型		下面開放	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	3	2,500	13.8	181.2
1	28	第一階保館	2階	ホール	3.5m以下	照明灯	直付型		埋込 W300	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	24		調光	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	48	2,500	13.8	181.2
1	29	第一階保館	2階	物置	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
1	30	第一階保館	2階	ステージ	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	5			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	10	2,500	13.8	181.2
1	31	第一階保館	2階	控室	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2
1	32	第一階保館	3階	天井	11.8m	照明灯	埋込型		□400	水銀灯	HF400W		昼白色	1	1			器具交換	LED高天井照明	19000以上	191以上	1	20,000	99	202.0
1	33	第一階保館	屋外	屋外通り廊下	3.5m以下	照明灯	直付型		BR φ320	蛍光灯(丸形)	FCL30		昼白色	1	1			器具交換	丸型LEDフラット φ300	1140以上	114以上	1	1,200	10	120.0
1	34	第一階保館	屋外	ポール灯	3.5m以下	照明灯	支柱設置		ポール径φ76	ハロゲン灯	HF200W	E39	昼白色	1	1			ランプ交換	LEDランプ HID代替 E39口金	7600以上	171以上	1	8,000	44.4	180.2
1	35	第一階保館	1階	廊下など	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
1	36	第一階保館	2階	ホールなど	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
1	37	第一階保館	3階	階段踊り場	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
1	38	第一階保館	1階	エレベーターホール	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 人左型	器具交換	LED通路誘導灯B級BL級	-	-	1	-	-	-
1	39	第一階保館	2階	ホール(間接照明)	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	56			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	56	2,000	10.5	190.5
1	40	第一階保館	2階	控室	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W80	蛍光灯(直管)	FL15		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1
1	41	第一階保館	1階	機械室	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
1	42	第一階保館	屋外	外壁	3.5m以下	照明灯	直付型		ブラケット W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
1	合計	第一階保館(LED-対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	164	-	-	-	-	-	-	236	-	-	-
2	1	第二階保館	1階	事務室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	9			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	18	2,000	10.5	190.5
2	2	第二階保館	1階	健康機器室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	8	2,000	10.5	190.5
2	3	第二階保館	1階	保健室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
2	4	第二階保館	1階	図書室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	14	2,000	10.5	190.5
2	5	第二階保館	1階	図書室	3.5m以下	照明灯	吊下げ	黒板灯	9×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1		角度可変型	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変型	1900以上	152以上	1	2,000	12.5	160.0
2	6	第二階保館	1階	トイレ入口部分	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	7	第二階保館	1階	男子トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	8	第二階保館	1階	男子トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	9	第二階保館	1階	女子トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	10	第二階保館	1階	女子トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	11	第二階保館	1階	多目的トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	12	第二階保館	1階	多目的トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	13	第二階保館	1階	調理室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
2	14	第二階保館	1階	調理室	3.5m以下	照明灯	吊下げ	黒板灯	9×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1		角度可変型	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変型	1900以上	152以上	1	2,000	12.5	160.0
2	15	第二階保館	1階	倉庫	3.5m以下	照明灯	直付型		15×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011 スポーツ照明基準の「競技区分「アーチェリー、弓道」の「B」の維持照度を求める照明器具も指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様			
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
2	16	第二階保館	1階	機械室	3.5m以下	照明灯	直付型		15×70	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
2	17	第二階保館	1階	和室	3.5m以下	照明灯	直付型		45×75	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	4	3			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	12	1,000	6.1	163.9
2	18	第二階保館	1階	掃除用具庫	3.5m以下	照明灯	直付型		25×75	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
2	19	第二階保館	1階	玄関	6.3m	照明灯	埋込型		約45×約45	水銀灯	HF200W		昼白色	1	1			器具交換	LEDスクエア型ベースライト □720	8550以上	146以上	1	9,000	58.2	154.6
2	20	第二階保館	1階	玄関	3.5m以下	照明灯	直付型		45×45	蛍光灯(丸形)	FCL32		昼白色	1	1			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □470 直付型	2869以上	136以上	1	3,020	21.0	143.8
2	21	第二階保館	1階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型		300×300	蛍光灯(その他)	FML36EX-N		昼白色	2	7			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □470 直付型	2869以上	136以上	14	3,020	21.0	143.8
2	22	第二階保館	1階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型		275×275	蛍光灯(その他)	FPL27EX-N		昼白色	2	2			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □275 埋込型	2869以上	136以上	4	3,020	21.0	143.8
2	23	第二階保館	1階	階段下	3.5m以下	照明灯	直付型		15×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
2	24	第二階保館	1階	階段	3.9m	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ200	白熱灯	JDR110w40M	E17	昼白色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	1	440	4.4	100.0
2	25	第二階保館	1階	階段	6.2m	照明灯	埋込型		約60×約60	蛍光灯(その他)	FPL55EX-N		昼白色	1	4			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	4	2,200	15.2	144.7
2	26	第二階保館	屋外	本館入口軒下	3.5m以下	照明灯	直付型		直径40	蛍光灯(丸形)	FCL30		昼白色	1	2			器具交換	丸型LEDフラット φ300	1140以上	114以上	2	1,200	10.0	120.0
2	27	第二階保館	屋外	本館裏口軒下	3.5m以下	照明灯	直付型		直径40	蛍光灯(丸形)	FCL30		昼白色	1	1			器具交換	丸型LEDフラット φ300	1140以上	114以上	1	1,200	10.0	120.0
2	28	第二階保館	2階	学習室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	14	2,000	10.5	190.5
2	28	第二階保館	2階	学習室	3.5m以下	照明灯+非常灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2	非常灯一体型		器具交換	LED非常灯一体型ベースライト40形2灯 直付型	3800以上	149以上	4	4,000	25.4	157.5
2	29	第二階保館	2階	学習室	3.5m以下	照明灯	吊下げ	黒板灯	9×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1	角度可変型		ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変型	1900以上	152以上	1	2,000	12.5	160.0
2	30	第二階保館	2階	大会講室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	15			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	30	2,000	10.5	190.5
2	31	第二階保館	2階	大会講室	3.5m以下	照明灯	吊下げ	黒板灯	9×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1	角度可変型		ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変型	1900以上	152以上	1	2,000	12.5	160.0
2	32	第二階保館	2階	和室	3.5m以下	照明灯	直付型		20×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
2	33	第二階保館	2階	和室	3.5m以下	照明灯	直付型		13×15	蛍光灯(丸形)	EPG10EL/8	E26	電球色	1	2			ランプ交換	LED電球 E26口金	1444以上	96以上	2	1,520	15.0	101.3
2	34	第二階保館	2階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型		25×75	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
2	35	第二階保館	2階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型		12×62	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
2	36	第二階保館	2階	手洗い場	3.5m以下	照明灯	直付型		15×70	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
2	37	第二階保館	2階	手洗い場	3.5m以下	照明灯	直付型		13×130	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
2	38	第二階保館	2階	小会議室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	8			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	16	2,000	10.5	190.5
2	39	第二階保館	2階	ピアノ室	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	8			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	16	2,000	10.5	190.5
2	40	第二階保館	2階	トイレ入口部分	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	41	第二階保館	2階	男子トイレ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	42	第二階保館	2階	男子トイレ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	43	第二階保館	2階	女子トイレ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	44	第二階保館	2階	女子トイレ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	45	第二階保館	2階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型		300×300	蛍光灯(その他)	FML36EX-N		昼白色	2	7			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □470 直付型	2869以上	136以上	14	3,020	21.0	143.8
2	46	第二階保館	2階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型		275×275	蛍光灯(その他)	FPL27EX-N		昼白色	2	2			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □275 埋込型	2869以上	136以上	4	3,020	21.0	143.8
2	47	第二階保館	1階	講堂	9.3m	照明灯	吊下げ		φ300	水銀灯	HF200W		昼白色	1	15	調光		器具交換	LED高天井照明	19000以上	191以上	15	20,000	99.0	202.0
2	48	第二階保館	1階	講堂舞台横	3.5m以下	照明灯	直付型		22×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
2	49	第二階保館	1階	講堂舞台横	3.5m以下	照明灯	直付型		15×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
2	50	第二階保館	1階	講堂物置①	3.5m以下	照明灯	直付型		15×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
2	51	第二階保館	1階	講堂物置②	3.5m以下	照明灯	直付型		15×70	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
2	52	第二階保館	1階	講堂手洗い場	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	53	第二階保館	1階	講堂トイレ入口部分	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	54	第二階保館	1階	講堂トイレ入口部分	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	55	第二階保館	1階	講堂男子トイレ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	56	第二階保館	1階	講堂女子トイレ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	57	第二階保館	1階	講堂入口	3.5m以下	照明灯	埋込型		45×45	蛍光灯(丸形)	FCL40		昼白色	3	2			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □450 埋込型	4275以上	135以上	6	4,500	31.5	142.9
2	58	第二階保館	屋外	講堂入口軒下	3.5m以下	照明灯	直付型		直径40	蛍光灯(丸形)	FCL30		電球色	1	2			器具交換	丸型LEDフラット φ300	1140以上	114以上	2	1,200	10.0	120.0
2	59	第二階保館	屋外	駐車場	4.5m	照明灯	支柱設置	屋外灯	ポール径φ89.1	水銀灯	HF200		昼白色	1	4	明暗センサー		器具交換	LED街路灯	12920以上	157以上	4	13,600	82.0	165.9
2	60	第二階保館	屋外	駐車場	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
2	61	第二階保館	屋外	駐車場	3.5m以下	照明灯	直付型	屋外灯	18×70	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	1	3	明暗センサー		器具交換	LED防犯灯	997以上	123以上	3	1,050	8.1	129.6
2	62	第二階保館	屋外	駐車場	3.5m以下	照明灯	直付型	屋外灯	10×70	蛍光灯(直管)	FLR20		昼白色	1	2	明暗センサー		ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
2	63	第二階保館	屋外	物置	3.5m以下	照明灯	直付型		15×125	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
2	64	第二階保館	屋外	非常階段	3.5m以下	照明灯	支柱設置	屋外灯	直径約30	白熱灯	IL60	E26	昼白色	1	1			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
2	65	第二階保館	1階	和室	3.5m以下	照明灯	直付型		直径16	白熱灯	IL60W	E26	昼白色	1	1			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
2	66	第二階保館	1階	正面玄関	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1			器具交換	LED避難口誘導灯直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
2	67	第二階保館	1階	正面玄関	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1			器具交換							

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分フーチェリ、弓道」の」の維持用度を実現する照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様		
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本
2	73	第二階保館	2階	廊下	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	74	第二階保館	1階	講堂玄関ホール	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	75	第二階保館	1階	講堂	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	昼白色	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	76	第二階保館	1階	講堂	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	77	第二階保館	1階	講堂	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	78	第二階保館	1階	講堂	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	合計	第二階保館(LED-対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	170	-	-	-	-	287	-	-	-
3	1	松阪市武道館	1階	第一道場(柔道場)	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	松阪市武道館	1階	第一道場(柔道場)	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	松阪市武道館	1階	第一道場(柔道場)	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	松阪市武道館	1階	第一道場(観覧席)	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	5	松阪市武道館	1階	控室	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	6	松阪市武道館	1階	倉庫1(柔道場内)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJW230	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	7	松阪市武道館	1階	第一道場(柔道)内入口	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	横内型 R75	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	8	松阪市武道館	1階	倉庫2(水飲み場前)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJW150	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	9	松阪市武道館	1階	女子更衣室洗面所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W	電球色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	10	松阪市武道館	1階	女子更衣室洗面所(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	11	松阪市武道館	1階	女子更衣室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UKSQ □450	蛍光灯(その他)	FML36W	昼白色	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	12	松阪市武道館	1階	女子シャワー室(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ100	白熱灯	IXDS60W	E17	電球色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	13	松阪市武道館	1階	女子シャワー室1	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ280	蛍光灯(丸形)	FCL30W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	14	松阪市武道館	1階	女子シャワー室2	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット □130	白熱灯	IL40W	E17	電球色	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	15	松阪市武道館	1階	男子便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27W	電球色	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	16	松阪市武道館	1階	男子便所手洗	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL13W	電球色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	17	松阪市武道館	1階	男子便所手洗(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FLR40SW/M/36-B	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	18	松阪市武道館	1階	身障者便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27W	電球色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	19	松阪市武道館	1階	女子便所	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	20	松阪市武道館	1階	女子便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27W	電球色	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	21	松阪市武道館	1階	女子便所手洗	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL13W	電球色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	22	松阪市武道館	1階	女子便所手洗(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	23	松阪市武道館	1階	倉庫3	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJW150	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	24	松阪市武道館	1階	倉庫4(階段下)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJW150	蛍光灯(直管)	FL20W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	25	松阪市武道館	1階	男子更衣室洗面	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W	電球色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	26	松阪市武道館	1階	男子洗面所(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FLR40SW/M/36-B	昼白色	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	27	松阪市武道館	1階	男子洗面所(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	28	松阪市武道館	1階	男子更衣室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UKSQ □275	蛍光灯(その他)	FML36W	昼白色	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	29	松阪市武道館	1階	男子シャワー室1	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ280	蛍光灯(丸形)	FCL30W	昼白色	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	30	松阪市武道館	1階	男子シャワー室(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FLR40SW/M/36-B	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	31	松阪市武道館	1階	男子シャワー室(洗面台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18	昼白色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	32	松阪市武道館	1階	男子シャワー室2	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ280	白熱灯	IXDS60W	E17	電球色	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	33	松阪市武道館	1階	廊下(更衣室・倉庫2前)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W	電球色	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	34	松阪市武道館	1階	ホール	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	φ600	蛍光灯(その他)	FML55W	昼白色	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	35	松阪市武道館	1階	ホール(ダウンライト)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W	電球色	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	36	松阪市武道館	1階	ホール(床間)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	DL φ100 ユニバーサル	白熱灯	ミニレフ40W	E17	電球色	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	37	松阪市武道館	1階	下足室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27W	電球色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	38	松阪市武道館	1階	事務室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	39	松阪市武道館	1階	事務室	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	40	松阪市武道館	1階	事務室(流し台)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	手元灯 W80	蛍光灯(直管)	FL20W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	41	松阪市武道館	1階	滞湯室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	UK W180	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	42	松阪市武道館	1階	師範室跡込(剣道場前)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL □150	蛍光灯(その他)	FDL13W	電球色	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	43	松阪市武道館	1階	師範室床間	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL15W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	44	松阪市武道館	1階	師範室(剣道場前)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UKSQ □450	蛍光灯(その他)	FPL36W	昼白色	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	45	松阪市武道館	1階	会議室(黒板付)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W240	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	46	松阪市武道館	1階	会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL40W	昼白色	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	47	松阪市武道館	1階	会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	DL φ150	白熱灯	IL60W	E26	電球色	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	48	松阪市武道館	1階	廊下(事務所・会議室前)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W450	蛍光灯(直管)	FL20W	昼白色	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	49	松阪市武道館	1階	裏玄関(通入口)外	7.5m	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W	昼白色	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	50	松阪市武道館	1階	玄関口庇	3.6m	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ400	蛍光灯(丸形)	FCL40W	昼白色	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	51	松阪市武道館	1階	玄関口庇	7.5m	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(直管)	FDL18W	昼白色	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分フーチェリー、弓道」の「E」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様		
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
3	52	松阪市武道館	1階	外階段下物入	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	BR φ150	白熱灯	IXDS60W	E14	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	1	440	4.4	100.0
3	53	松阪市武道館	屋外	外灯(建物東・南面)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	BR φ280	蛍光灯(その他)	FML18W		電球色	1	5	4灯1束		器具交換	丸型LEDブラケット φ300	1140以上	114以上	5	1,200	10	120.0
3	54	松阪市武道館	屋外	外灯(建物北面射道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W120	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	1	4			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	4	1,000	6.1	163.9
3	55	松阪市武道館	屋外	外灯(建物西面東道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W120	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	1	4			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	4	1,000	6.1	163.9
3	56	松阪市武道館	1階	第二道場(射道場)	-	LED灯	-	-	-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
3	57	松阪市武道館	1階	第二道場(射道場)	-	LED灯	-	-	-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
3	58	松阪市武道館	1階	第二道場(射道場)	-	LED灯	-	-	-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
3	59	松阪市武道館	1階	第二道場(射道場観客席下)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UKSO □450	蛍光灯(その他)	FPL36W		昼白色	3	8			ランプ交換	コンパクトLED蛍光灯 FPL36代替	1425以上	136以上	24	1,500	10.4	144.2
3	60	松阪市武道館	2階	第二道場(観覧席)	-	LED灯	-	-	-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
3	61	松阪市武道館	2階	階段・講壇	3.5m以下	照明灯+非常灯	直付型	ベースライト	φ250(基台)×H10(外寸)	蛍光灯(その他)	FL27W		昼白色	1	2	非常灯一体型・電池内蔵	4灯1束(並列)	器具交換	非常灯一体型 丸型LEDブラケット	598以上	79以上	2	630	7.5	84.0
3	62	松阪市武道館	2階	倉庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W150	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
3	63	松阪市武道館	2階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27W		電球色	1	5		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	5	750	6.8	110.3
3	64	松阪市武道館	2階	男子トイレ手洗	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL13W		電球色	1	1		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	1	750	6.8	110.3
3	65	松阪市武道館	2階	男子トイレ手洗(洗面)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
3	66	松阪市武道館	2階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27W		電球色	1	3		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	3	750	6.8	110.3
3	67	松阪市武道館	2階	女子トイレ手洗	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W		電球色	1	1		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	1	750	6.8	110.3
3	68	松阪市武道館	2階	女子トイレ手洗(洗面)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
3	69	松阪市武道館	2階	女子トイレ手洗(洗面)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		電球色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
3	70	松阪市武道館	2階	ホール	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W		昼白色	1	29		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	29	750	6.8	110.3
3	71	松阪市武道館	2階	ホール飾棚	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ100ユニバーサル	白熱灯	ミニレフ40W	E17	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	1	440	4.4	100.0
3	72	松阪市武道館	2階	玄関吹抜天井	7.7m	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ200	水銀灯	MT70W		昼白色	1	6			器具交換	LEDダウンライト埋込φ200	3610以上	133以上	6	3,800	27	140.7
3	73	松阪市武道館	2階	ロビー廊下	-	LED灯	-	-	-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	
3	74	松阪市武道館	2階	ロビー飾天井	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18W		電球色	1	12		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	12	750	6.8	110.3
3	75	松阪市武道館	2階	ロビー飾天井間接照明	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	18			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	18	2,000	10.5	190.5
3	76	松阪市武道館	2階	バルコニー外灯東面	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W120	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
3	77	松阪市武道館	2階	バルコニー外灯北面	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W120	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
3	78	松阪市武道館	1階	玄関・客席出入口(廊下)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ200	蛍光灯(その他)	FPL9W		電球色	1	2			器具交換	丸型LEDブラケット φ300	1140以上	114以上	2	1,200	10	120.0
3	79	松阪市武道館	1階	玄関・ホール(弓道場)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UKSO □275	蛍光灯(その他)	FML36W		昼白色	2	4	4灯1束(並列)		器具交換	LEDベースライトスクエア型 □275埋込型	2864以上	136以上	8	3,020	21	143.8
3	80	松阪市武道館	1階	廊下(弓道場)	3.8m	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL13W		電球色	1	3		4灯1束	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	3	750	6.8	110.3
3	81	松阪市武道館	1階	倉庫(弓道場内)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W230	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
3	82	松阪市武道館	1階	射撃室(弓道場)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W700×W600	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	5	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	5	1,000	6.1	163.9
3	83	松阪市武道館	1階	便所(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W150	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
3	84	松阪市武道館	1階	便所手洗・洗面台(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ100	白熱灯	IXDS60W	E17	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	1	440	4.4	100.0
3	85	松阪市武道館	1階	更衣室(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W150	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
3	86	松阪市武道館	1階	選手控室(弓道場)	4.5m	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W150	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	6	2,000	10.5	190.5
3	87	松阪市武道館	1階	選手控室(弓道場)	4.5m	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W230	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	6	2,000	10.5	190.5
3	88	松阪市武道館	1階	射撃場(弓道場)	4.5m	照明灯	埋込型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	28	※スポーツ競技基準		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	28	2,000	10.5	190.5
3	89	松阪市武道館	1階	射撃場(弓道場)	4.5m	照明灯	埋込型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	28	※スポーツ競技基準		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	56	2,000	10.5	190.5
3	90	松阪市武道館	1階	審判席(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
3	91	松阪市武道館	1階	巻幕室(弓道場)	3.7m	照明灯	直付型	ベースライト	FJ W150	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
3	92	松阪市武道館	1階	弓道場内部壁面外灯	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	BR 420×95	蛍光灯(その他)	FPL27W		昼白色	1	8	2灯1束		器具交換	LED防犯灯	1263以上	146以上	8	1,330	8.6	154.7
3	93	松阪市武道館	1階	矢取探照的①(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	笠付トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
3	94	松阪市武道館	1階	矢取探照的②(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	笠付トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
3	95	松阪市武道館	1階	的場(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	WW H180	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	13	※スポーツ競技基準、約18m(鉛直面)		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	26	2,000	10.5	190.5
3	96	松阪市武道館	1階	的場(弓道場)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	笠付トラフ形 W80	蛍光灯(直管)	FL40W		昼白色	2	13	※スポーツ競技基準、約18m(鉛直面)		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	26	2,000	10.5	190.5
3	97	松阪市武道館	1階	足洗場(選手控室)外灯	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ280	蛍光灯(その他)	FML18W		電球色	1	1			器具交換	丸型LEDブラケット φ300	1140以上	114以上	1	1,200	10	120.0
3	98	松阪市武道館	1階	勝手口(射撃)外灯	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ280	蛍光灯(その他)	FML18W		電球色	1	1			器具交換	丸型LEDブラケット φ300	1140以上	114以上	1	1,200	10	120.0
3	99	松阪市武道館	1階	的場照射用外部(弓道場)	3.5m以下	水銀灯	直付型	ベースライト	W38×D38×H30	水銀灯	M400W		昼白色	1	6	※スポーツ競技基準、約18m(鉛直面)		器具交換	LED高天井照明	19000以上	191以上	6	20,000	99	202.0
3	100	松阪市武道館	1階	玄関・ホール(弓道場)	3.5m以下	誘導灯	吊下げ	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1	吊り下げ 片面 左		器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
3	101	松阪市武道館	1階	選手控室(弓道場)	3.8m	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1										

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分」フェーダー、弓道」の「II」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報			器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様				
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
3	110	松阪市武道館	1階	廊下(更衣室・倉庫2階)	3.5m以下	誘導灯	吊下げ	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	天吊 チェーン 両面 片矢印	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 両面	-	-	1	-	-	-
3	111	松阪市武道館	1階	ホール	3.5m以下	誘導灯	吊下げ	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	天吊 両面 片矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯B級BL形 両面	-	-	1	-	-	-
3	112	松阪市武道館	1階	廊下(事務所・会議室前)	3.5m以下	誘導灯	吊下げ	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	点滅形	吊り下げ 片面 左	器具交換	LED避難口点滅形誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
3	113	松阪市武道館	1階	廊下(事務所・会議室前)	3.5m以下	誘導灯	埋込型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	壁埋込 片面 左矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯C級 片面	-	-	1	-	-	-
3	114	松阪市武道館	2階	第二道場(観覧席)	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	壁直 片面 右矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
3	115	松阪市武道館	2階	第二道場(観覧席)	3.5m以下	誘導灯	埋込型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	壁埋込 片面 右矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯C級 片面	-	-	1	-	-	-
3	116	松阪市武道館	2階	第一道場(観覧席)	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	2	-	壁直 片面 右矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-
3	117	松阪市武道館	2階	第一道場(観覧席)	3.5m以下	誘導灯	埋込型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	壁埋込 片面 右矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯C級 片面	-	-	1	-	-	-
3	118	松阪市武道館	2階	ホール	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	点滅形	天直 両面 両矢印	器具交換	LED避難口誘導灯B級BH形 両面	-	-	1	-	-	-
3	119	松阪市武道館	2階	ホール	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	天直 両面 両矢印	器具交換	LED避難通路誘導灯B級BL形 両面	-	-	1	-	-	-
3	120	松阪市武道館	2階	ホール	3.5m以下	誘導灯	吊下げ	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	点滅形	天吊り 片面 左	器具交換	LED避難口点滅形誘導灯B級BH形 片面	-	-	1	-	-	-
3	121	松阪市武道館	屋外	外灯	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-	
3	122	松阪市武道館	屋外	屋外掲示板	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-	
3	合計	松阪市武道館(LED・対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	402	-	-	-	-	-	-	-	538	-	-	-
4	1	畑野体育センター	1階	エントランス	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
4	2	畑野体育センター	1階	エントランス	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	-
4	3	畑野体育センター	1階	ロビー	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	12	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
4	4	畑野体育センター	1階	ロビー	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
4	5	畑野体育センター	1階	事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	2	6	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
4	6	畑野体育センター	1階	事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
4	7	畑野体育センター	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□63×15	蛍光灯(直管)	FL20SSD/18-B	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
4	8	畑野体育センター	1階	トレーニングルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□630	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18	電球口金	昼白色	5	4	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	20	1,000	6.1	163.9
4	9	畑野体育センター	1階	倉庫①	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□127×15	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	2	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
4	10	畑野体育センター	1階	倉庫②	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□127×15	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	3	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
4	11	畑野体育センター	1階	倉庫③	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□130×13	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
4	12	畑野体育センター	1階	更衣室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□127×15	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	3	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
4	13	畑野体育センター	1階	更衣室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□130×13	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
4	14	畑野体育センター	1階	体育館	10.8m	照明灯	吊下げ	-	□400	水銀灯	MF400L	電球口金	昼白色	1	42	調光	床面において平均照度500lx以上	器具交換	LED高天井照明水銀灯1000W相当	38000以上	191以上	42	40,000	198	202.0
4	15	畑野体育センター	1階	器具庫①②	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	4	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
4	16	畑野体育センター	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	白熱灯	BF110V/80W	電球口金	電球色	1	3	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1235以上	108以上	3	1,300	11.4	114.0
4	17	畑野体育センター	1階	男子トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
4	18	畑野体育センター	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□130×13	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
4	19	畑野体育センター	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	白熱灯	BF110V/80W	電球口金	電球色	1	4	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1235以上	108以上	4	1,300	11.4	114.0
4	20	畑野体育センター	1階	女子トイレ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
4	21	畑野体育センター	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□130×13	蛍光灯(直管)	FLR40SN	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
4	22	畑野体育センター	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	白熱灯	BF110V/80W	電球口金	電球色	1	1	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1235以上	108以上	1	1,300	11.4	114.0
4	23	畑野体育センター	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□130×13	蛍光灯(直管)	FL15SW	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1
4	24	畑野体育センター	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	□130×13	蛍光灯(直管)	FL10B	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3
4	25	畑野体育センター	1階	舞台	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL15W	電球口金	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1
4	26	畑野体育センター	1階	トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL15W	電球口金	昼白色	1	2	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	2	750	4.9	153.1
4	27	畑野体育センター	1階	体育館	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	FL20SS	電球口金	昼白色	1	3	-	-	器具交換	LED避難口誘導灯直付B級BL形 片面	-	-	3	-	-	-
4	28	畑野体育センター	1階	体育館	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL	電球口金	昼白色	1	1	-	-	器具交換	LED避難口誘導灯直付B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
4	29	畑野体育センター	1階	ロビー	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	FL20SS	電球口金	昼白色	1	2	-	-	器具交換	LED避難口誘導灯直付B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-
4	30	畑野体育センター	1階	事務所	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-	
4	31	畑野体育センター	1階	ロビー(トイレ前)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL27	電球口金	昼白色	1	2	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8
4	32	畑野体育センター	1階	舞台	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40	電球口金	昼白色	1	2	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
4	33	畑野体育センター	1階	外壁	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL20	電球口金	昼白色	2	2	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	4	1,000	6.1	163.9
4	合計	畑野体育センター(LED・対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	107	-	-	-	-	-	-	131	-	-	-	
5	1	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	ポーチ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	白熱灯	FDL27EX-N	電球口金	昼白色	1	6	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	6	1,400	11	122.8
5	2	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	玄関横花壇	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-	
5	3	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	エントランス	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FPL55EX-N	電球口金	昼白色	2	8	-	-	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	16	2,200	15.2	144.7
5	4	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	管理入室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X	電球口金	昼白色	2	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	1	

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分」(フットボール、弓道)の「E」の維持照度を求める照明器具も規定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様		
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
5	11	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FPL55EX-N		昼白色	1	13			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	13	2,200	15.2	144.7
5	12	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	事務室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	29			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	58	2,000	10.5	190.5
5	13	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	ロッカールーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
5	14	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	応接室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	3	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	6	2,000	10.5	190.5
5	15	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
5	16	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL10W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3
5	17	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	相談室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	14	2,000	10.5	190.5
5	18	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□600	蛍光灯(直管)	FPL55EX-N		昼白色	3	24	2本LED化済		ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	70	2,200	15.2	144.7
5	19	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	トレーニングルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□600	蛍光灯(直管)	FPL55EX-N		昼白色	4	7			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	28	2,200	15.2	144.7
5	20	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	トレーニングルーム	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	逆富士 W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
5	21	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	女子更衣室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
5	22	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	男子更衣室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
5	23	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	7	2,000	10.5	190.5
5	24	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
5	25	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(直管)	FDL27EX-N		昼白色	1	4			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	4	1,400	11.4	122.8
5	26	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
5	27	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
5	28	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(直管)	FDL27EX-N		昼白色	1	4			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	4	1,400	11.4	122.8
5	29	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
5	30	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	洗濯室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
5	31	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室1	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
5	32	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室1	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W600	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		温白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	902以上	147以上	2	950	6.1	155.7
5	33	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室2	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
5	34	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室2	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W600	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		温白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	902以上	147以上	2	950	6.1	155.7
5	35	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(直管)	FDL27EX-N		昼白色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8
5	36	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット W600	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		温白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	902以上	147以上	1	950	6.1	155.7
5	37	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	控室前	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(直管)	FDL27EX-N		昼白色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8
5	38	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	舞台	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
5	39	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	舞台	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	片反射トラフ W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
5	40	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	機械室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	5	2,000	10.5	190.5
5	41	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ通路①②	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□350	蛍光灯(直管)	FPL28EX-N		昼白色	2	4			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □350 埋込型	2850以上	133以上	8	3,000	21.3	140.8
5	42	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	器具庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	8			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	8	2,000	10.5	190.5
5	43	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	ミーティングルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	2	9			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □350 埋込型	2850以上	133以上	18	3,000	21.3	140.8
5	44	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ北側外壁灯	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	ブラケット φ300	蛍光灯(直管)	FML18EX-N		昼白色	1	2			器具交換	丸型LEDフラットφ300	1140以上	114以上	2	1,200	10	120.0
5	45	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	可動椅子格納庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	片反射トラフ W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	5	2,000	10.5	190.5
5	46	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	倉庫2-3	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
5	47	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	階段下ホール	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□440	蛍光灯(直管)	FPL36EX-N		昼白色	3	3			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	950以上	91以上	9	1,000	10.4	96.2
5	48	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	サブエントランス横花壇	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
5	49	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ東側外壁灯	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ブラケット φ280	蛍光灯(丸形)	FML18EX-N		昼白色	1	3			器具交換	丸型LEDフラットφ300	1140以上	114以上	3	1,200	10	120.0
5	50	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	スポーツセンター外倉庫	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
5	51	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	階段	7.3m	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ250	水銀灯	MF200-L/BU-P		昼白色	1	6			器具交換	LED高天井照明	19000以上	191以上	6	20,000	99	202.0
5	52	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	アリーナ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	53	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	アリーナ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	54	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	55	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	トイレ入口	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
5	56	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
5	57	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
5	58	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(直管)	FML27EX-N		昼白色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8
5	59	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
5	60	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト																	

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分」フェリー、弓道」の「B」の維持照度を求める照明器具も指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部署名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様								
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
5	69	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	多目的広場	5.0m	照明灯	支柱設置		ポール径φ89.1	水銀灯	HF200W		昼白色	1	5		別途アタッチメント	器具交換	LED道路灯	14820以上	131以上	5	15,600	113	138.1
5	70	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	多目的広場	-	対象外	-		-	対象外	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	71	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	駐車場	5.0m	照明灯	支柱設置		ポール径φ89.1	水銀灯	HF200W		昼白色	1	6		別途アタッチメント、別途LED3台設置済	器具交換	LED道路灯	14820以上	131以上	6	15,600	113	138.1
5	72	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	公園	-	対象外	-		-	対象外	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	73	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	テニスコート	5.0m	照明灯	支柱設置		ポール径φ125	水銀灯	HF200W		昼白色	1	6		別途アタッチメント	器具交換	LED道路灯	14820以上	131以上	6	15,600	113	138.1
5	73	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	テニスコート	5.0m	照明灯	支柱設置		ポール径φ125	水銀灯	HF200W		昼白色	1	6		別途アタッチメント	器具交換	LED道路灯	14820以上	131以上	6	15,600	113	138.1
5	74	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	パターゴルフ場	5.0m	照明灯	支柱設置		ポール径φ125	水銀灯	HF200W		昼白色	1	13		別途アタッチメント	器具交換	LED道路灯	14820以上	131以上	13	15,600	113	138.1
5	75	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	パターゴルフ場	-	対象外	-		-	対象外	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	76	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	77	ハートフルみくもスポーツ文化センター	2階	アリーナ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	78	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	ステージ	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
5	79	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	階段下ホール	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1	点滅形	天井直付形 片面 左人型	器具交換	LED点滅形誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
5	80	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	ホール	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	2	点滅形	天井直付形 片面 左人型	器具交換	LED点滅形誘導灯B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-
5	81	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ前廊下	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	3		壁・天井直付形・吊下兼用形 両面 人型+矢印	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 両面	-	-	3	-	-	-
5	82	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ前廊下	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		壁・天井直付形・吊下兼用形 両面 人型+矢印	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 両面	-	-	1	-	-	-
5	83	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	廊下	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井 片面 右矢印 避難通路	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL 片面 避難通路	-	-	1	-	-	-
5	84	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	廊下(トレーニングジム横)	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1	点滅形	天井埋込形 片面 左人型	器具交換	LED点滅形誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
5	85	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	舞台上部	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40S-W/M-X		昼白色	1	24			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	24	2,000	10.5	190.5
5	86	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	アリーナ通路②	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		壁・天井直付形・吊下兼用形 片面 左人型	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
5	87	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	風鈴室北側	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□600	蛍光灯(直管)	FPL36		昼白色	3	1			ランプ交換	LEDコンバート蛍光灯 FHP32w代替	950以上	91以上	3	1,000	10.4	96.2
5	88	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	外トイレ前	3.5m以下	照明灯	直付型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(直管)	FDL27		昼白色	1	1			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	1	1,400	11.4	122.8
5	89	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	外トイレ男子	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
5	90	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	外トイレ男子	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	W150	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
5	91	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	外トイレ女子	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
5	92	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	外トイレ女子	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	W150	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
5	93	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	外廊外壁	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
5	94	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	外廊下	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
5	95	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	外壁	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	φ280	蛍光灯(丸形)	FCL30		昼白色	1	5			器具交換	丸型LEDブラケット φ300	1140以上	114以上	5	1,200	10	120.0
5	96	ハートフルみくもスポーツ文化センター	1階	廊下	3.5m以下	誘導灯	埋込型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		壁埋込 片面 両矢印	器具交換	LED道路誘導灯C級 片面	-	-	1	-	-	-
5	97	ハートフルみくもスポーツ文化センター	屋外	北側駐車場	3.5m以下	照明灯	直付型		ポール径φ89.1	水銀灯	HF200W		昼白色	1	3	明暗センサー	別途アタッチメント、別途LED3台設置済	器具交換	LED道路灯	14820以上	131以上	3	15,600	113	138.1
5	合計	ハートフルみくもスポーツ文化センター(LED・対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	383	-	-	-	-	-	-	-	557	-	-	-
6	1	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	18			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	36	2,000	10.5	190.5
6	2	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	事務所(更衣室)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
6	3	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	事務所(応接室)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	3	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	6	2,000	10.5	190.5
6	4	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	事務所(湯沸室)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
6	5	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	事務所(倉庫)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
6	6	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	検診室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	15			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	30	2,000	10.5	190.5
6	7	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	健康教育室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	10			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	20	2,000	10.5	190.5
6	8	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	9			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	18	2,000	10.5	190.5
6	9	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	会議室1	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
6	10	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	会議室2	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
6	11	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	ボランティアルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S/W/M-X36		昼白色	2	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
6	12	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	相談室	-	LED灯	-		-	LED	-		-	-	-			対象外	LED済	-	-	-	-	-	
6	13	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	プレイルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	φ440	蛍光灯(丸形)	FCL40ECW/38X		昼白色	1	8			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □720 直付型	5795以上	148以上	8	6,100	38.9	156.8
6	14	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	プレイルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	φ440	蛍光灯(丸形)	FCL30ECW/28X		昼白色	1	8			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □720 直付型	5795以上	148以上	8	6,100	38.9	156.8
6	15	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	しょうぶの間	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□280	蛍光灯(丸形)	FCL30ECW/28X		昼白色	1	8			器具交換	LEDベースライトスクエア型 □720 直付型	5795以上	148以上	8	6,100	38.9	156.8
6	16	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	いこいの間①	4.5m	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40ECW/38X		昼白色	1	60			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	60	2,000	10.5	190.5
6	17	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	いこいの間①	4.5m	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40ECW/38X		昼白色	1	12	間接照明		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
6	18	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	いこいの間①	4.5m	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-L		昼白色	1	4			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	4	1,400	11.4	122.8
6	19	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	いこいの間②	4.5m	照明灯	埋込型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40ECW/38X		電球色	1	60			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	60	2,000	10.5	190.5
6	20	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	いこいの間②	4.5m	照明灯	埋込型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL														



別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分」(フットボール、弓道)の「E」の維持照度を求める照明器具も規定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様			
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
6	86	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	やすらぎの湯脱衣所	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-		
6	87	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	やすらぎの湯浴室内	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-		
6	88	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	やすらぎの湯浴室内	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-		
6	89	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	やすらぎの湯浴室内	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	90	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	トイレ	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	91	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	特別浴場	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	92	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	特浴脱衣	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	93	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	特浴脱衣	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	94	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	脱衣室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	95	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	脱衣室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	96	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	くつろぎの湯浴室内	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	97	ハートフルみくも保健福祉センター	屋外	玄関先アーチ	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	98	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	事務所(湯沸室)	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	W80	蛍光灯(直管)	不明	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3	
6	99	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	資料室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	不明	昼白色	1	2	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5	
6	100	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	不明	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5	
6	101	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	W80	蛍光灯(直管)	不明	昼白色	1	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3	
6	102	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	洗濯室(シャワールーム)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL27	電球色	1	1	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1235以上	108以上	1	1,300	11.4	114.0	
6	103	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	洗濯室(シャワールーム)	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	φ280	蛍光灯(その他)	60W	E26	電球色	1	1	-	-	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	1	810	7.6	106.6
6	104	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	栄養指導室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40	昼白色	2	1	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5	
6	105	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	職員用出入口	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL27	昼白色	1	4	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	4	1,400	11.4	122.8	
6	106	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	ホール2(北側)	3.5m以下	誘導灯	埋込型	-	-	蛍光灯(直管)	CF210TAENL	昼白色	1	2	-	壁埋込形 片面 左矢印	器具交換	LED避難口誘導灯C級 片面	-	-	2	-	-	-	
6	107	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	くつろぎの湯脱衣室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	108	ハートフルみくも保健福祉センター	屋外	軒下	3.5m以下	照明灯	埋込型	-	-	ダウンライト	FDL27	昼白色	1	2	-	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150 高気密型	712以上	104以上	2	750	6.8	110.3	
6	109	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	調理室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	110	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	調理室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	111	ハートフルみくも保健福祉センター	1階	作業室(SW)	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-		
6	合計	ハートフルみくも保健福祉センター(LED・対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	566	-	-	-	-	682	-	-	-		
7	1	飯南火葬場	1階	待合ロビー	3.5m以下	照明灯	埋込型	□450	蛍光灯(直管)	FHP32EN	昼白色	2	4	-	-	-	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	950以上	91以上	8	1,000	10.4	96.2	
7	2	飯南火葬場	1階	ホール	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL27EX-L	電球色	1	10	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	10	1,316	11.4	115.4	
7	3	飯南火葬場	1階	廊下1	3.5m以下	照明灯	埋込型	オープンライト	角型ダウンライト □150	白熱灯	S22A	E26	電球色	1	4	-	-	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	4	810	7.6	106.6
7	4	飯南火葬場	1階	廊下1	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	ユニバーサルダウンライト φ150	蛍光灯(その他)	RF100V36WD	E26	電球色	1	1	-	既存ランプがレフ様	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	1	810	7.6	106.6
7	5	飯南火葬場	1階	廊下1	3.5m以下	照明灯	直付型	トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	6	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	6	2,500	13.8	181.2	
7	6	飯南火葬場	1階	待合1	3.5m以下	照明灯	埋込型	□450	蛍光灯(直管)	FHP32EN	昼白色	2	4	-	-	-	ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	950以上	91以上	8	1,000	10.4	96.2	
7	7	飯南火葬場	1階	待合1	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-L	電球色	1	8	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	8	1,316	11.4	115.4	
7	8	飯南火葬場	1階	待合2	3.5m以下	照明灯	直付型	トラフ W80	蛍光灯(直管)	FL20	昼白色	1	4	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
7	9	飯南火葬場	1階	待合2	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	2	1	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	8	2,500	13.8	181.2
7	10	飯南火葬場	1階	待合3	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	2	2	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2
7	11	飯南火葬場	1階	女子便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	1	-	カバー有	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2	
7	12	飯南火葬場	1階	女子便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ15	蛍光灯(その他)	FEL13EX-L	電球色	1	5	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	5	1,316	11.4	115.4	
7	13	飯南火葬場	1階	多目的便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF16EX-N-H	昼白色	2	1	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
7	14	飯南火葬場	1階	男子便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	2	-	カバー有	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2	
7	15	飯南火葬場	1階	男子便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ15	蛍光灯(その他)	FEL13EX-L	電球色	1	2	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	2	1,316	11.4	115.4	
7	16	飯南火葬場	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯 W80	蛍光灯(直管)	FL20	昼白色	1	1	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
7	17	飯南火葬場	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	逆富士 W160	蛍光灯(直管)	FHF16EX-N-H	昼白色	2	1	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ16形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9	
7	18	飯南火葬場	1階	事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	2	4	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	8	2,500	13.8	181.2	
7	19	飯南火葬場	1階	事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ15	蛍光灯(その他)	FEL13EX-L	電球色	1	2	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	2	1,316	11.4	115.4	
7	20	飯南火葬場	1階	便所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ15	蛍光灯(その他)	FEL13EX-L	電球色	1	1	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	1	1,316	11.4	115.4	
7	21	飯南火葬場	1階	廊下2	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-L	電球色	1	2	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	2	1,316	11.4	115.4	
7	22	飯南火葬場	1階	倉庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ダウンライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	18	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
7	23	飯南火葬場	1階	告別スペース・伊弉ホール1	3.9m	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ200	蛍光灯(その他)	FHT42	電球色	2	9	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ200	1567以上	107以上	18	1,650	14.6	113.0	
7	24	飯南火葬場	1階	告別スペース・伊弉ホール1	5.2m	照明灯	直付型	投光器 フランジ取付	ハロゲン灯	IT-3043NP(K)	電球色	1	2	-	-	-	器具交換	LED円型投光器	6935以上	138以上	2	7,300	50	146.0	
7	25	飯南火葬場	1階	告別スペース・伊弉ホール1	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	ブラケット φ300	ミニクリプトン	E17	E17	電球色	1	13	-	-	器具交換	壁面LEDブラケット 間接照明型	191以上	32以上	13	202	6	33.7
7	26	飯南火葬場	1階	告別スペース・伊弉ホール1	3.9m	照明灯	直付型	トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	18	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	18	2,500	13.8	181.2	
7	27	飯南火葬場	1階	伊弉ホール2	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-L	電球色	1	6	-	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	6	1,316	11.4	115.4	
7	28	飯南火葬場	1階	伊弉ホール2	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	ユニバーサル φ150	蛍光灯(丸形)	RF100V57WM	E26	電球色	1	1	-	-	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	1	810	7.6	106.6
7	29	飯南火葬場	1階	伊室	4.7m	照明灯	吊下げ	ダウンライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	2	11	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	22	2,500	13.8	181.2
7	30	飯南火葬場	1階	残灰室	4.7m	照明灯	直付型	ダウンライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	1	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
7	31	飯南火葬場	1階	ポンプ室	4.7m	照明灯	直付型	ダウンライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	1	-	-	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011 スポーツ照明基準の「競技区分フーチェリー、弓道」の「B」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に關しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様			
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W	
7	32	飯南火葬場	1階	監視室	3.5m以下	照明灯	埋込型		W300	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2	
7	33	飯南火葬場	1階	台車置き	3.5m以下	照明灯	直付型		逆富士 W150	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2	
7	34	飯南火葬場	1階	盥洗室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	1		カバー有	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2	
7	35	飯南火葬場	1階	収骨室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	24x125	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	4		カバー有	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	8	2,500	13.8	181.2	
7	36	飯南火葬場	1階	収骨室	3.5m以下	照明灯	直付型		ユニバーサル φ150	蛍光灯(丸形)	RF100V57WM	E26	電球色	1	2			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	2	810	7.6	106.6	
7	37	飯南火葬場	1階	風除室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-L		電球色	1	8		既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	8	1,316	11.4	115.4	
7	38	飯南火葬場	2階	機械室	6.4m	照明灯	吊下げ	ベースライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	10			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	20	2,500	13.8	181.2	
7	39	飯南火葬場	2階	機械室	6.4m	照明灯	直付型		トラフ W80	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	4			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	8	2,500	13.8	181.2	
7	40	飯南火葬場	2階	機械室	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	壁面ブラケット W150	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
7	41	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	壁面ブラケット W150	蛍光灯(直管)	FL20SS-W/18		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9	
7	42	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	壁面ブラケット W100	蛍光灯(その他)	FDL13EX-L		電球色	1	1		既存ランプがユーライン	器具交換	壁面LEDブラケット 縦型	460以上	94以上	1	485	4.9	99.0	
7	43	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	壁面ブラケット W100	蛍光灯(その他)	FDL13EX-L		電球色	1	2		明暗センサー、日没等自動検知	既存ランプがユーライン	器具交換	壁面LEDブラケット 縦型	460以上	94以上	2	485	4.9	99.0
7	44	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL13		電球色	1	6		明暗センサー、日没等自動検知	既存ランプがユーライン	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150 軒下対応	1320以上	116以上	6	1,390	11.3	123.0
7	45	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	支柱設置	シーリングライト	φ12	蛍光灯(その他)	EFD15EL/12	E26	電球色	1	5		明暗センサー、日没等自動検知		ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	111以上	5	810	6.9	117.4
7	46	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	壁面ブラケット W100	蛍光灯(その他)	FDL13EX-L		電球色	1	2		明暗センサー、日没等自動検知	既存ランプがユーライン	器具交換	壁面LEDブラケット 縦型	460以上	94以上	2	485	4.9	99.0
7	47	飯南火葬場	屋外	裏口他	3.5m以下	照明灯	支柱設置	シーリングライト	ポール径φ89	水銀灯	HF300W		昼白色	2	3		明暗センサー、日没等自動検知		器具交換	LED街路灯	12920以上	157以上	6	13,600	82	165.9
7	48	飯南火葬場	1階	トイレ前	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FDL13		電球色	1	1			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	1	1,316	11.4	115.4	
7	49	飯南火葬場	1階	事務所	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	壁面ブラケット W600	蛍光灯(直管)	FL10		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3	
7	50	飯南火葬場	1階	シャワー室	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-	
7	51	飯南火葬場	1階	シャワー室	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-	
7	合計	飯南火葬場(LED-対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	186			-	-	-	-	250	-	-	-	
8	1	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	告別式場	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	片反射トラフ W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	22			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	22	1,000	6.1	163.9	
8	2	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	告別式場	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5	
8	3	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	告別式場	5.5m	照明灯	直付型	スポットライト	E11	ハロゲン灯	ハログンビーム75	E11	電球色	1	6			ランプ交換	LED電球 E11口金	285以上	95以上	6	300	3	100.0	
8	4	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	告別式場	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ250	ハロゲン灯	MT150-EPG	E12	電球色	1	6			器具交換	LEDダウンライト埋込φ250	5890以上	125以上	6	6,200	47	131.9	
8	5	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	告別式場	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	BR H250xW300mm	ハロゲン灯	ミニハロゲン球110V150W	E11	電球色	1	4			ランプ交換	LED電球 E11口金	285以上	95以上	4	300	3	100.0	
8	6	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場倉庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5	
8	7	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場倉庫控室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(直管)	FDL13		昼白色	1	4			器具交換	LEDダウンライトφ150 和風型	617以上	51以上	4	650	12	54.2	
8	8	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場兼寺院控室	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	W80	蛍光灯(直管)	FL20W		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
8	9	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉前ホール	5.5m	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ250	白熱灯	MT150-EPG	E12	昼白色	1	5			器具交換	LEDダウンライト埋込φ250	5890以上	125以上	5	6,200	47	131.9	
8	10	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉前ホール	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	BR φ120	ハロゲン灯	LDS110V54WWK2P	E17	電球色	1	6			器具交換	壁面LEDブラケット 間接照明型	191以上	32以上	6	202	6	33.7	
8	11	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉前ホール	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	ブラケット W200x120	ハロゲン灯	E17	E17	昼白色	1	4			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	4	440	4.4	100.0	
8	12	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉前ホール前室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27		昼白色	1	14			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	14	750	6.8	110.3	
8	13	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉前ホール前室	3.5m以下	照明灯	直付型	特殊シーリング	特殊器具	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N	E26	電球色	4	1			ランプ交換	LED電球 E26口金	1444以上	103以上	4	1,520	14	108.6	
8	14	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	台車室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W190	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5	
8	15	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	台車室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W450	蛍光灯(その他)	FLR40		昼白色	3	1		角度可変型	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変型	1900以上	152以上	3	2,000	12.5	160.0	
8	16	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	台車室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5	
8	17	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	作業員給湯室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UK21 W180	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	3	1,000	6.1	163.9	
8	18	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	作業員控室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	58x14.8	蛍光灯(丸形)	FCLA0-32		昼白色	2	1			器具交換	LEDベースライトスクエア型 口720 直付型	5795以上	148以上	2	6,100	38.9	156.8	
8	19	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	作業員控室トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18		昼白色	1	1			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	1	750	6.8	110.3	
8	20	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	操作室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UK43 W450	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	3	1		角度可変型	ランプ交換	LED直管ランプ40形 角度可変型	1900以上	152以上	3	2,000	12.5	160.0	
8	21	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	残骨倉	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	5	2,000	10.5	190.5	
8	22	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉作業室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	9			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	18	2,000	10.5	190.5	
8	23	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	炉作業室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5	
8	24	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場ホール	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
8	25	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場兼遺族控室	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
8	26	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場兼寺院控室	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-	
8	27	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場ホール	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N		昼白色	1	6			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	6	750	6.8	110.3	
8	28	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場ホール	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	BR 200x150	ハロゲン灯	IL40	E11	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E11口金	285以上	95以上	1	300	3	100.0	
8	29	埴野斎場(ヒブス補野)	1階	式場ホール	3.5m以下	照明灯	埋込型	ユニバーサルダウンライト	ユニバーサル φ125	ハロゲン灯	IL60	E26														

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分」(フットボール、弓道)の「II」の維持照度を求める照明器具も規定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様						参考機器仕様	
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:mm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
8	38	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	風除室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27		電球色	1	6			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	6	750	6.8	110.3
8	39	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合ロビー	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	
8	40	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合ロビー	5.8m	照明灯	直付型	ブラケット	間接ブラケット W150	ハロゲン灯	ハロゲン100W	E11	電球色	1	7			ランプ交換	LED電球 E11口金	285以上	95以上	7	300	3	100.0
8	41	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合ロビー	5.8m	照明灯	直付型	ブラケット	間接ブラケット W150	白熱灯	IL40	E17	電球色	1	28			ランプ交換	LED電球 E26口金	418以上	95以上	28	440	4.4	100.0
8	42	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合ロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	DL φ175	蛍光灯(その他)	FDL27		電球色	1	6			器具交換	LEDダウンライト埋込φ175	1250以上	109以上	6	1,316	11.4	115.4
8	43	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	コインロッカー	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N		昼白色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	2	750	6.8	110.3
8	44	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	UK41 W180	蛍光灯(直管)	FL40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
8	45	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	手元灯 W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
8	46	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	身障トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N	E26	電球色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	2	750	6.8	110.3
8	47	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	身障トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	W80	蛍光灯(直管)	FL15		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1
8	48	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N		電球色	1	5			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	5	750	6.8	110.3
8	49	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	ブラケット W120	ハロゲン灯	IL60	E26	昼白色	1	2			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	105以上	2	810	7.3	111.0
8	50	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	ブラケット W120	ハロゲン灯	IL60	E26	昼白色	1	2			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	105以上	2	810	7.3	111.0
8	51	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N		電球色	1	6			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	6	750	6.8	110.3
8	52	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	トイレ前	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL18EX-N		昼白色	1	3			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	3	750	6.8	110.3
8	53	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合入口	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27		昼白色	1	12			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	12	750	6.8	110.3
8	54	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合控室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	5	2,000	10.5	190.5
8	55	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合控室	3.5m以下	照明灯	直付型	手元灯	W80	蛍光灯(直管)	FL15		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	3	750	4.9	153.1
8	56	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合控室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL13EX-L		電球色	1	6			器具交換	LEDダウンライトφ150 和風型	617以上	51以上	6	650	12	54.2
8	57	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合控室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ75	白熱灯	IL50	E26	電球色	1	2			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	97以上	2	810	7.9	102.5
8	58	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合控室	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	ブラケット W150	蛍光灯(その他)	FDL13EX-L		電球色	1	1			器具交換	壁面LEDブラケット 縦型	460以上	94以上	1	485	4.9	99.0
8	59	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	オイル庫	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	防爆器具 ハブ16mm	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1		防爆器具	防爆器具 LED蛍光灯1灯式タイプ	5557以上	118以上	1	5,850	4.7	124.5	
8	60	榎野斎場(ヒブス補野)	2階	再燃機械室	3.5m以下	照明灯	吊下げ	シーリングライト	笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	6	2,000	10.5	190.5
8	61	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	駐車場	3.5m以下	照明灯	直立型	ポール灯	ポール径φ100	水銀灯	HF250XN	E39	電球色	1	6		防塵・防水防湿	LED街路灯用HID代替 RCバルブ 防塵・防水防湿 全方向発光+電源ユニット	7600以上	171以上	6	8,000	44.4	180.2	
8	62	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	駐車場	3.5m以下	照明灯	直立型	庭園灯	庭園灯 H900	蛍光灯(その他)	FML9		電球色	1	2			ランプ交換	LED電球 T型	1330以上	126以上	2	1,400	10.5	133.3
8	63	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	倒壁外灯	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	BR 345X160mm	蛍光灯(直管)	FDL27		昼白色	1	3			器具交換	壁面LEDブラケット 縦型	460以上	104以上	3	485	4.4	110.2
8	64	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	倒壁外灯	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	ブラケット W120	蛍光灯(直管)	IL60	E26	電球色	1	5			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	97以上	5	810	7.9	102.5
8	65	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	吹雪室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	DL φ150	蛍光灯(その他)	FDL27		電球色	1	16			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	16	1,316	11.4	115.4
8	66	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	吹雪室	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	ブラケット W120	白熱灯	IL100	E17	電球色	1	4			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	4	440	4.4	100.0
8	67	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	吹雪室	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	BR φ150	白熱灯	IL50	E17	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	1	440	4.4	100.0
8	68	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	作業員給湯室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL10		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ10形 代替	570以上	126以上	1	600	4.5	133.3
8	69	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	作業員給湯室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	φ130	白熱灯	60W	E26	電球色	1	2			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	97以上	2	810	7.9	102.5
8	70	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	炉作業室	3.5m以下	照明灯+非常灯	直付型	非常灯兼用型 W80	非常灯兼用型 W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	3		非常灯一体型	LED一体型非常灯40形2灯式 笠付トラフ	3724以上	150以上	6	3,920	26.7	158.7	
8	71	榎野斎場(ヒブス補野)	2階	再燃機械室	6.4m	照明灯+非常灯	直付型	非常灯兼用型 W80	非常灯兼用型 W80	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2		非常灯一体型	LED一体型非常灯40形1灯式 笠付トラフ	1862以上	150以上	4	1,960	12.4	158.1	
8	72	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合ロビー(間接照明)	3.5m以下	照明灯	直付型	片反射笠付トラフ W80	片反射笠付トラフ W80	蛍光灯(直管)	FPL55		昼白色	1	14			ランプ交換	LEDコンパイル蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	14	2,200	15.2	144.7
8	73	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合ロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	ブラケット φ150	白熱灯	クリプトン60W	E17	電球色	2	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	418以上	95以上	2	440	4.4	100.0
8	74	榎野斎場(ヒブス補野)	1階	待合控室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	5			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	5	1,000	6.1	163.9
8	75	榎野斎場(ヒブス補野)	屋外	車寄せ	6.0m	照明灯	埋込型	ベースライト	φ250	水銀灯	200W		昼白色	1	4			器具交換	LEDダウンライト埋込φ250	5890以上	125以上	4	6,200	47	131.9
8	76	榎野斎場(ヒブス補野)	屋外	外壁	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	φ280	蛍光灯(丸形)	FPL13		電球色	1	2			器具交換	LEDブラケットφ280	1140以上	114以上	2	1,200	10	120.0
8	77	榎野斎場(ヒブス補野)	屋外	駐車場	5.0m	照明灯	直付型	ポール径φ89.1	ポール径φ89.1	水銀灯	HF200W		昼白色	1	1			器具交換	LED街路灯	12920以上	157以上	1	13,600	82	165.9
8	78	榎野斎場(ヒブス補野)	屋外	敷地入口	5.0m	照明灯	直付型	ポール径φ89.1	ポール径φ89.1	水銀灯	HF200W	E39	昼白色	1	1		防塵・防水防湿	LED街路灯用HID代替 RCバルブ 防塵・防水防湿 全方向発光+電源ユニット	7600以上	171以上	1	8,000	44.4	180.2	
8	合計	榎野斎場(ヒブス補野)(LED対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	315	-	-	-	-	-	-	349	-	-	-
9	1	三雲地域振興局舎	1階	事務室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	30X120	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	67			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	134	2,000	10.5	190.5
9	2	三雲地域振興局舎	1階	出納室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	30X120	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
9	3	三雲地域振興局舎	1階	出納室	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	30X120	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1		非常灯一体型	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3686以上	145以上	2	3,880	25.4	152.8	
9	4	三雲地域振興局舎	1階	金庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	5	三雲地域振興局舎	1階	第1会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	30X120	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	14	2,000	10.5	190.5
9	6	三雲地域振興局舎	1階	第2会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W430	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	4	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	16	2,000	10.5	190.5
9	7	三雲地域振興局舎	1階	第3会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W430	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	4	6			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	1				

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011 スポーツ照明基準の「競技区分フーチェリー、弓道」の「B」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様			
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
9	17	三雲地域振興局舎	1階	金庫(税務)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	18	三雲地域振興局舎	1階	書庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
9	19	三雲地域振興局舎	1階	無障室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	30×120	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
9	20	三雲地域振興局舎	1階	湯沸室(2ヶ所)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	3			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	6	1,000	6.1	163.9
9	21	三雲地域振興局舎	1階	トイレ(全)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	22	三雲地域振興局舎	1階	トイレ前廊下(2ヶ所)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	30×60	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	10	2,000	10.5	190.5
9	23	三雲地域振興局舎	1階	トイレ(多目的)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	20×20	白熱灯	60W	E26	昼白色	1	1			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	97以上	1	810	7.9	102.5
9	24	三雲地域振興局舎	1階	書庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
9	25	三雲地域振興局舎	1階	清掃用具庫(2ヶ所)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	20×120	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	26	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室I	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
9	27	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室I	4.0m	照明灯	埋込型	ベースライト	□970	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	4	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	16	2,000	10.5	190.5
9	28	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室I	4.0m	照明灯	埋込型	ダウンライト	□630	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	5	3			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	15	1,000	6.1	163.9
9	28	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室I	4.0m	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ220	白熱灯	ハロゲン	E26	昼白色	1	20			ランプ交換	LEDヒーム電球 E26口金	950以上	81以上	20	1,000	11.7	85.5
9	29	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室I倉庫	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W430	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	3	12			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	36	2,000	10.5	190.5
9	30	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室2-3	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	18			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	36	2,000	10.5	190.5
9	31	三雲地域振興局舎	2階	公民館工作室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	8			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	16	2,000	10.5	190.5
9	32	三雲地域振興局舎	2階	公民館調理室	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
9	33	三雲地域振興局舎	2階	公民館事務室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	10			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	20	2,000	10.5	190.5
9	34	三雲地域振興局舎	2階	トイレ(公民館)	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
9	35	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟廊下(公民館)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	36	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟階段室(公民館)	3.7m	照明灯	埋込型	ベースライト	φ430	蛍光灯(丸形)	不明		昼白色	2	4			器具交換	LEDフラットφ280	1140以上	114以上	8	1,200	10.0	120.0
9	37	三雲地域振興局舎	2階	トイレ(消防)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
9	38	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟廊下(消防)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	HF32		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	3	2,500	13.8	181.2
9	39	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟廊下(消防)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
9	40	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟備蓄庫	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	40	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟備蓄庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
9	41	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟食堂	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	7			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	14	2,000	10.5	190.5
9	42	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟消防事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	12			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	24	2,000	10.5	190.5
9	43	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟相談室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	HF32		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2
9	44	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟仮眠室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	9			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	18	1,000	6.1	163.9
9	45	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟洗濯室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	4	1,000	6.1	163.9
9	46	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟書庫・倉庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	HF32		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2
9	47	三雲地域振興局舎	3階	踊り場	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	4	1,000	6.1	163.9
9	48	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟廊下	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
9	49	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟渡廊下	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
9	50	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟食堂(和室舎)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	13			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	26	2,000	10.5	190.5
9	51	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟廊下	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	2		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管20W2灯代替 埋込型	1463以上	117以上	4	1,540	12.5	123.2
9	52	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟渡廊下	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	1		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管20W2灯代替 埋込型	1463以上	117以上	2	1,540	12.5	123.2
9	53	三雲地域振興局舎	1階	玄関ポーチ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	白熱灯	LD47L-G-V4	E26	昼白色	1	8			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	97以上	8	810	7.9	102.5
9	54	三雲地域振興局舎	屋外	庁舎駐車場	3.5m以下	照明灯	支柱設置	ダウンライト	ポール径φ100	水銀灯	HF200		昼白色	1	6		明暗センサー、防塵・防水防湿	ランプ交換	LED街路灯用HID代替 RC/ル/P 防塵・防水防湿 全方向発光+電源ユニット	7600以上	171以上	6	8,000	44.4	180.2
9	55	三雲地域振興局舎	1階	事務室	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	4		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	8	3,870	26.2	147.7
9	56	三雲地域振興局舎	1階	出納室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5
9	57	三雲地域振興局舎	1階	第一会議室	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	2	3,870	26.2	147.7
9	58	三雲地域振興局舎	1階	廊下(左右)	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W190	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	3		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管40W1灯代替 埋込型	1824以上	122以上	3	1,920	14.9	128.9
9	59	三雲地域振興局舎	1階	廊下(左右)	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	2		天井直付 両面 左矢印,右矢印	器具交換	LED道路誘導灯B級BL形 両面	-	-	2	-	-	-
9	60	三雲地域振興局舎	1階	廊下(正面)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	白熱灯	60W	E26	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 60W代替	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
9	61	三雲地域振興局舎	1階	廊下(正面)	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 片面 左	器具交換	LED道路誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
9	62	三雲地域振興局舎	1階	上下水道事務所	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	2		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	4	3,870	26.2	147.7
9	63	三雲地域振興局舎	1階	上下水道更衣室	3.5m以下	照明灯+非常灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1		非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 直付型	3762以上	143以上	2	3,960	26.2	151.1
9	64	三雲地域振興局舎	1階	日直室	3.5m以下																				

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011 スポーツ照明基準の「競技区分フーチェリー、弓道」の「II」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:1m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器仕様					参考機器仕様		
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
9	73	三雲地域振興局舎	2階	研修室1	4.0m	照明灯	埋込型	ブラケット	ブラケット W120	白熱灯	ILA0W	E17	電球色	1	10			ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	104以上	10	485	4.4	110.2
9	74	三雲地域振興局舎	2階	研修室1	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ダウンライト	φ150	電球	60W	E26	電球色	1	2			ランプ交換	LED電球 60W代替	769以上	105以上	2	810	7.3	111.0
9	75	三雲地域振興局舎	2階	公民館研修室2・3	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	3	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	6	3,870	26.2	147.7
9	76	三雲地域振興局舎	2階	公民館工作室	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	2	3,870	26.2	147.7
9	77	三雲地域振興局舎	2階	廊下(公民館)	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W190	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	3	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W1灯代替 埋込型	1824以上	122以上	3	1,920	14.9	128.9
9	78	三雲地域振興局舎	2階	廊下(公民館)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
9	79	三雲地域振興局舎	2階	廊下(公民館)	3.5m以下	照明灯	直付型		φ600	蛍光灯(丸形)	FCL30		昼白色	3	3			器具交換	一体型LED丸形ベースライトφ600	6365以上	110以上	9	6,700	57.7	116.1
9	80	三雲地域振興局舎	2階	廊下(公民館)	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		壁埋 左矢印	器具交換	LED通路誘導灯C線	-	-	1	-	-	-
9	81	三雲地域振興局舎	1・2階	階段室(公民館)	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W190	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W1灯代替 埋込型	1824以上	122以上	2	1,920	14.9	128.9
9	82	三雲地域振興局舎	1・2階	階段室(公民館)	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 片面 左	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
9	83	三雲地域振興局舎	1・2階	階段室(公民館)	3.7m	照明灯	直付型		φ630	蛍光灯(丸形)	FCL40		昼白色	1	1			器具交換	LEDシーリングライト 12畳用	4940以上	109以上	1	5,200	45.0	115.6
9	84	三雲地域振興局舎	2階	トイレ(消防)	3.5m以下	照明灯	直付型		φ110	電球	EFD15	E26	昼白色	1	1			ランプ交換	LED電球 60W代替	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
9	85	三雲地域振興局舎	2階	トイレ(消防)	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	ブラケット W120	白熱灯	クリプトン球	E17	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	104以上	1	485	4.4	110.2
9	86	三雲地域振興局舎	2階	廊下(消防)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W180	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5
9	87	三雲地域振興局舎	2階	廊下(消防)	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W190	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	2	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W1灯代替 埋込型	1824以上	122以上	2	1,920	14.9	128.9
9	88	三雲地域振興局舎	2階	廊下(消防)	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 両面 左矢印,右矢印	器具交換	LED通路誘導灯B級BL形 両面	-	-	1	-	-	-
9	89	三雲地域振興局舎	2階	廊下(消防)	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	2		天井直付 片面 左	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-
9	90	三雲地域振興局舎	2階	備蓄庫	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	2	3,870	26.2	147.7
9	91	三雲地域振興局舎	2階	食堂	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	2	3,870	26.2	147.7
9	92	三雲地域振興局舎	2階	食堂	3.5m以下	照明灯	直付型		W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
9	93	三雲地域振興局舎	2階	消防事務所	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
9	94	三雲地域振興局舎	2階	消防事務所	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	HF32		昼白色	2	4			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	2375以上	172以上	8	2,500	13.8	181.2
9	95	三雲地域振興局舎	2階	仮眠室	3.5m以下	照明灯	直付型		φ140	電球	60W	E26	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 60W代替	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
9	96	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟廊下	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	1	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管20W2灯代替 埋込型	1463以上	117以上	2	1,540	12.5	123.2
9	97	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟廊下	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	2	2	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管20W2灯代替 埋込型	1463以上	117以上	4	1,540	12.5	123.2
9	98	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	電球	60W	E26	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 60W代替	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
9	99	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟廊下	3.5m以下	照明灯	直付型		W150	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
9	100	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟廊下	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 片面 左	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
9	101	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟食堂(和室)	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W230	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	4	非常灯一体型		器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 直付型	3762以上	143以上	8	3,960	26.2	151.1
9	102	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟食堂(和室)	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 片面 左	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
9	103	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟食堂(和室)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	2	6		和風	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	12	2,000	10.5	190.5
9	104	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟食堂(和室)	3.5m以下	照明灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	2		天井直付 片面 左	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-
9	105	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟廊下	3.5m以下	誘導灯	直付型		-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		天井直付 片面 左	器具交換	LED避難口誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
9	106	三雲地域振興局舎	屋外	庁舎駐車場(屋外掲示板)	3.5m以下	照明灯	直付型		W80	蛍光灯(直管)	FL32		昼白色	1	2			器具交換	一体型ベースライトLED直管40形1灯式 トラフ型	1900以上	153以上	2	2,000	12.4	161.3
9	107	三雲地域振興局舎	屋外	庁舎駐車場(環状灯)	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	108	三雲地域振興局舎	屋外	外壁(庁舎廻り)	3.5m以下	照明灯	直付型		W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	3			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	3	1,000	6.1	163.9
9	109	三雲地域振興局舎	屋外	屋外階段(厚生棟)	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	110	三雲地域振興局舎	2階	東バルコニー	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	111	三雲地域振興局舎	2階	北バルコニー	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	112	三雲地域振興局舎	2階	南バルコニー	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	113	三雲地域振興局舎	2階	西バルコニー	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	114	三雲地域振興局舎	3階	ボイラー室	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	115	三雲地域振興局舎	3階	蓄電室	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	116	三雲地域振興局舎	屋外	屋上	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	117	三雲地域振興局舎	1階	三雲分署	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	118	三雲地域振興局舎	1階	三雲分署	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	119	三雲地域振興局舎	1階	三雲分署トイレ	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	120	三雲地域振興局舎	1階	三雲分署手洗・更衣室	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	121	三雲地域振興局舎	1階	三雲分署物置	-	対象外	-	-	-	対象外	-		-	-	-			対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
9	122	三雲地域振興局舎	屋外	外壁	4.0m	照明灯	直付型		不明	水銀灯	400W	E39	昼白色	1	2		防塵・防水防湿	ランプ交換	LED街路灯用HID代替 RCバルブ 防塵・防水防湿 全方向発光+電圧ユニット	7600以上	171以上	2	8,000	44.4	180.2
9	123	三雲地域振興局舎	屋外	外壁	3.5m以下	照明灯	直付型		W450	蛍光灯(直管)	FPPL36		昼白色	1	2			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯	1425以上	136以上	2	1,500	10.4	144.2
9	124	三雲地域振興局舎	1・2階	階段	3.5m以下	照明灯	直付型		W80	蛍光灯(直管)	FL20		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
9	125	三雲地域振興局舎	1・2階																						

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分：フーチェリー、弓道」の「E」の維持照度を求める照明器具を指定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては、発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報			ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器要求仕様							
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本
9	131	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟脱衣-浴室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	
9	132	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟脱衣-浴室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	
9	133	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟脱衣-浴室	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	
9	134	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	電球	60W	E26	電球色	1	1	-	ランプ交換	LED電球 60W代替	769以上	105以上	1	810	7.3	111.0
9	135	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟男子更衣室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40	昼白色	1	3	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	3	2,000	10.5	190.5	
9	136	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟女子更衣室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40	昼白色	1	2	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5	
9	137	三雲地域振興局舎	1階	厚生棟書庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FLR40	昼白色	1	8	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	8	2,000	10.5	190.5	
9	138	三雲地域振興局舎	1-2階	厚生棟階段	4.0m	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FL20	昼白色	2	1	非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管20W2灯代替 埋込型	1463以上	117以上	2	1,540	10.5	123.2	
9	139	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FL20	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
9	140	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	W150	蛍光灯(直管)	FL20	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
9	141	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟事務室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40	昼白色	2	3	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	6	2,000	10.5	190.5	
9	142	三雲地域振興局舎	2階	厚生棟事務室	3.5m以下	照明灯+非常灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40	昼白色	2	1	非常灯一体型	器具交換	一体型非常灯 LED直管40W2灯代替 埋込型	3676以上	140以上	2	3,870	26.2	147.7	
9	合計	三雲地域振興局舎(LED・対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	450	-	-	-	-	806	-	-	-	-	
10	1	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	風除室(南)	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	
10	2	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	風除室(南)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L	電球色	1	2	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	2	1,316	11.4	115.4	
10	3	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域住民課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-EXD	昼白色	2	7	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	14	2,000	10.5	190.5	
10	4	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域住民課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK	昼白色	2	17	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	34	2,000	10.5	190.5	
10	5	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域住民課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHF32EX-N-K	昼白色	1	10	-	ランプ交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	10	750	6.8	110.3	
10	6	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(増築)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-EXD	昼白色	2	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5	
10	7	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(増築)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK	昼白色	2	10	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	20	2,000	10.5	190.5	
10	8	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(増築)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-K	昼白色	2	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2	
10	9	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(増築)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHF32EX-N	昼白色	1	2	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1330以上	116以上	2	1,400	11.4	122.8	
10	10	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(増築)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT24EX-L	電球色	1	2	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	2	1,316	11.4	115.4	
10	11	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	電球色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2232以上	161以上	1	2,350	13.8	170.3	
10	12	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	湯沸室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	5×46.5	蛍光灯(直管)	FL15D	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1	
10	13	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	倉庫(事務室)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	16×123	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK	昼白色	2	2	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5	
10	14	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	洗濯室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2	
10	15	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	洗面脱衣室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L	電球色	1	1	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	1	1,316	11.4	115.4	
10	16	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	洗面脱衣室	3.5m以下	照明灯	直付型	ブラケット	φ150	白熱灯	不明	E26	電球色	1	1	-	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	1	810	7.6	106.6
10	17	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	シャワー室	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	13×130	白熱灯	不明	E26	電球色	1	1	-	ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	101以上	1	810	7.6	106.6
10	18	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	女子更衣室(小)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2	
10	19	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	女子更衣室(大)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	2	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2	
10	20	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L	電球色	1	4	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	4	1,316	11.4	115.4	
10	21	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域振興課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-EXD	昼白色	2	2	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5	
10	22	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域振興課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK	昼白色	2	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	2	2,000	10.5	190.5	
10	23	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域振興課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-K	昼白色	2	9	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	18	2,500	13.8	181.2	
10	24	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	事務室(地域振興課)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L	昼白色	1	2	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	2	750	6.8	110.3	
10	25	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	耐火保管庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	16×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	2	2	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2	
10	26	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	無障室	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-		
10	27	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	相談室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	2	2	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2	
10	28	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-		
10	29	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	廊下	-	対象外	-	-	-	対象外	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-		
10	30	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L	昼白色	1	8	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	8	750	6.8	110.3	
10	31	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L	電球色	1	7	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	7	1,316	11.4	115.4	
10	32	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	廊下	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-N	電球色	1	4	-	器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	712以上	104以上	4	750	6.8	110.3	
10	33	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	スポットライト	φ16	メタルハライドランプ	CDM-T	昼白色	1	4	-	器具交換	LED角型投光器	6935以上	138以上	4	7,300	50	146.0	
10	34	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	6×123	蛍光灯(直管)	FHF32N-EDL	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2	
10	35	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	5.5×60.5	蛍光灯(直管)	FL20SNEDL	昼白色	1	1	-	ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9	
10	36	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	ダウンライト	φ14	白熱灯	不明	E17	昼白色	1	20	-	ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	104以上	20	485	4.4	110.2
10	37	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	6×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H	昼白色	1	6	-	ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	6	2,500	13.8	181.2	
10	38	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	休憩室	3.5m以下	照明灯	直付型	シーリングライト	φ58	蛍光灯(丸形)	FCL-40EX FCL-32EX	昼白色	1	1	-	器具交換	LEDシーリングライト	3135以上	95以上	1	3,300	33	100.0	
10	39	嬭野地域振興局舎(嬭野保健センター)	1階	健康相談室(1)	3.5m以下																			

別紙2 LED照明明細

※備考欄に「スポーツ競技基準」とあるものはJISZ9127:2011「スポーツ照明基準の「競技区分：アーチェリー、弓道」のII」の維持照度を求める照明器具も規定すること。ただし取付け環境において実現の可否に関しては発注者及び施設管理者と協議を行うこととする。

施設番号	器具番号	施設名	設置場所	部屋名	天井高 単位:m	器具の情報				ランプの情報				器具・ランプ数量		付帯機能・備考		LED機器要求仕様					参考機器仕様		
						器具分類	設置方式	種類名	器具寸法 (単位:cm)	ランプ種別	ランプ 品番	電球 口金数	色温度	(a)ランプ 本数	(b)器具 台数	付帯機能	備考	交換方式	名称	器具光束 lm/台・本	消費電力 lm/W	台数 台・本	器具光束 lm/台・本	消費電力 W/台・本	消費効率 lm/W
10	46	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	検査室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	1			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	1	1,316	11.4	115.4
10	47	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	6×123	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK		昼白色	1	5			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	5	2,000	10.5	190.5
10	48	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	5.5×60.5	蛍光灯(直管)	FL20SS-EX-N		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	2	1,000	6.1	163.9
10	49	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	男子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	3			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	3	1,316	11.4	115.4
10	50	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	6×123	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK		昼白色	1	4			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	4	2,000	10.5	190.5
10	51	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	女子トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	7			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	7	1,316	11.4	115.4
10	52	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	9×63	蛍光灯(直管)	FL20SS-EX-N		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ20形 代替	950以上	155以上	1	1,000	6.1	163.9
10	53	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	多目的トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	2			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	2	1,316	11.4	115.4
10	54	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	倉庫(大会議室)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	2			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2
10	55	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	大会議室	4.7m	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK		昼白色	2	12			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	24	2,000	10.5	190.5
10	56	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	大会議室	4.7m	照明灯	埋込型	ダウンライト	18×98	ハロゲン灯	不明	E26	電球色	6	10			ランプ交換	LED電球 E26口金	769以上	85以上	60	810	9	90.0
10	57	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	大会議室	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
10	58	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	保健指導室	4.7m	照明灯	埋込型	ベースライト	W300	蛍光灯(直管)	FLR40S-EDK		昼白色	2	12			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	24	2,000	10.5	190.5
10	59	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	保健指導室	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
10	60	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	保健指導室	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
10	61	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	保健指導室	4.7m	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	5			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	5	1,316	11.4	115.4
10	62	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	倉庫(保健指導室西)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
10	63	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	倉庫(保健指導室東)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
10	64	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	風除室(北)	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	4			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	4	1,316	11.4	115.4
10	65	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	栄養実習室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	W220	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	12			ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	24	2,000	10.5	190.5
10	66	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	栄養実習室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	3			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	3	1,316	11.4	115.4
10	67	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	診察室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□450	蛍光灯(直管)	FPL36EX-L		昼白色	2	3			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	950以上	91以上	6	1,000	10.4	96.2
10	68	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	プレイルーム	3.5m以下	照明灯	吊下げ	□200	蛍光灯(直管)	FPL36EX-WW		電球色	8	2			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP32w代替	1330以上	127以上	16	1,400	10.4	134.6	
10	69	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	プレイルーム	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
10	70	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	プレイルーム	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	36			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	36	1,316	11.4	115.4
10	71	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	器具保管庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	16×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	2			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	4	2,500	13.8	181.2
10	72	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	幼児トイレ	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	12×15	白熱灯	KR100	E17	電球色	1	1			ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	1	485	4.9	99.0
10	73	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	幼児トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT24EX-L		電球色	1	1			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	1	1,316	11.4	115.4
10	74	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	幼児トイレ	3.5m以下	照明灯	埋込型	ダウンライト	φ150	蛍光灯(その他)	FHT32EX-L		電球色	1	1			器具交換	LEDダウンライト埋込φ150	1250以上	109以上	1	1,316	11.4	115.4
10	75	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	授乳室	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
10	76	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	薬品保管庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	16×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2
10	77	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	薬品保管庫	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	3.5×46.5	蛍光灯(直管)	FL15D		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ15形 代替	712以上	145以上	1	750	4.9	153.1
10	78	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	倉庫(プレイルーム)	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10×123	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	1	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	1	2,500	13.8	181.2
10	79	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	市民活動室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□600	蛍光灯(直管)	FHP45EN		昼白色	4	6			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	24	2,200	15.2	144.7
10	80	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	小会議室	3.5m以下	照明灯	埋込型	ベースライト	□600	蛍光灯(直管)	FHP45EN		昼白色	4	4			ランプ交換	LEDコンパクト蛍光灯 FHP45w代替	2090以上	137以上	16	2,200	15.2	144.7
10	81	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	日直室	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	20×125	蛍光灯(直管)	FHF32EX-N-H		昼白色	2	1			ランプ交換	LED直管ランプ32形 代替	2375以上	172以上	2	2,500	13.8	181.2
10	82	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	車寄	3.5m以下	照明灯	直付型	スポットライト	φ11	ハロゲン灯	不明	E11	昼白色	1	3	非防水型可		ランプ交換	LED電球 E11口金	285以上	95以上	3	300	3	100.0
10	83	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	車寄	-	LED灯	-	-	-	LED	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
10	84	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	カーポート、プレイルーム前	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
10	85	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	市民活動室外	3.5m以下	照明灯	直付型	ベースライト	10.5×10.5	白熱灯	不明	E17	電球色	1	1	非防水型可		ランプ交換	LED電球 E17口金	460以上	94以上	1	485	4.9	99.0
10	86	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	風除室(北)外	-	対象外	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	対象外	-	-	-	-	-	-
10	87	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	職員出入口外	-	LED灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	対象外	LED済	-	-	-	-	-	-
10	88	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	誘導灯	吊下げ	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	2		天井直付形 左人型 片面	器具交換	LED誘導灯点滅形誘導灯B級BL形 片面	-	-	2	-	-	-
10	89	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	大会議室、保健指導室	3.5m以下	誘導灯	直付型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	4		壁・天井直付形・吊下兼用形 左人型 片面	器具交換	LED直管口誘導灯B級BL形 片面	-	-	4	-	-	-
10	90	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	車寄せ(指示板)	3.5m以下	照明灯	直付型	片反射 W80	-	蛍光灯(直管)	FLR40		昼白色	1	1	非防水型可		ランプ交換	LED直管ランプ40形 代替	1900以上	180以上	1	2,000	10.5	190.5
10	91	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	1階	ホールロビー	3.5m以下	誘導灯	埋込型	-	-	誘導灯	CF210T4ENL		昼白色	1	1		壁埋込 左矢印 片面	器具交換	LED直管誘導灯B級BL形 片面	-	-	1	-	-	-
10	92	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)	屋外	外灯	4.0m	照明灯	ポール	-	-	水銀灯	HF200W		昼白色	1	2			器具交換	LED街路灯	10260以上	128以上	2	10,800	80	135.0
10	合計	姫野地域振興局舎(姫野保健センター)(LED・対象外を除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	311	-	-	-	-	-	-	505	-	-	-

別紙3 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通	制度の変更	法令・許認可の変更	○	○
	調達価格の高騰	リース物件等の調達価格の高騰		○
	金利の変動	金利の変動		○
	リース期間満了前の事業の中止	施設廃止など発注者の責・都合によるもの	○	
受注者による事業撤退、破綻等によるもの			○	
設置段階	敷地等の提供	施設運営に支障のない範囲内での施設敷地等の資材置場としての提供	○	
	資材の管理	施設敷地内等に資材置場を設けた場合の仮置きした物品・資材の管理		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	安全性の確保・環境の保全	設置作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	設置作業に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	工事費増大	受注者の指示・判断によるもの。受注者の判断の不備・施工不良によるもの		○
		発注者の指示・判断による仕様変更によるもの	○	
	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
	リース物件の損傷・障害	リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、上記以外のもの		○
	市有施設の損傷	設置作業に起因して施設に生じた損傷		○
	工事遅延・未完工	発注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延	○	
受注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延			○	
維持管理関係	保険	リース期間におけるリース物品の保守・保証に係るリスクを保証する保険		○
	リース物件の日常管理	リース物件に関する日常的な維持管理	○	
	安全性の確保・環境の保全	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業を原因として生じた第三者への損害に対する賠償		○
		リース物件の脱落・落下（発注者の責によるもの及び施設の瑕疵に起因するものを除く）、仕様不適合（施工不良を含む）、製品不良に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	リース物件の損傷・障害	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、受注者の責及び製品不良によるもの		○
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、落雷等の受注者の責及び製品不良によらないものの内、動産総合保険の保証範囲内のもの		○
		上記3項目以外であって天災等の不可抗力に起因するもの	○	○
	市有施設の損傷	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業に起因して施設に生じた損傷		○
		リース物件の不具合、施工不良、製品不良に起因して施設に生じた損傷		○