

別紙1

幼稚園対象施設

園名	郵便番号	住所	電話番号
鎌田幼稚園	515-0005	松阪市鎌田町805番地	52-0168
伊勢寺幼稚園	515-0845	松阪市伊勢寺町304番地	58-0124
港幼稚園	515-0007	松阪市荒木町16番地	51-8610
てい水幼稚園	515-0205	松阪市豊原町1120番地	28-4853
花岡幼稚園	515-0063	松阪市大黒田町635番地 1	21-3942
松尾幼稚園	515-0832	松阪市丹生寺町633番地	58-2484
射和幼稚園	519-2147	松阪市庄町737番地	29-2131
松江幼稚園	515-0818	松阪市川井町366番地1	21-6147
山室幼稚園	515-0052	松阪市山室町1807番地	29-6015
豊地幼稚園	515-2354	松阪市嬉野下之庄町327番地 1	42-4969
中原幼稚園	515-2333	松阪市嬉野田村町399番地2	42-2129

別紙2物件名：		山室幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様				既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（± 5%）	LED台 数	LED色温 度	台数	備考（高さは要現地確認）
外構		通路	直付形	LED	LED	×	1	防犯灯	1	器具交換	7VAセンサ無LED防犯灯	700	7	1	昼白色	1	
1F		軒下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
1F		廊下（室内）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	2	器具交換	直付40形W120	3200	20	2	昼白色	2	
1F		廊下（室内）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士	1	器具交換	直付40形W120	3200	20	1	昼白色	1	
1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	棚下灯 P・コンセント付 壁付	1	器具交換	LED流し元灯P・コンセント付	500	10	1	昼白色	1	
1F		物置	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 22年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
1F		物置	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	笠付 P付 チェーン吊	1	器具交換	直付40形W120	3200	20	1	昼白色	1	
1F		職員室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	3	器具交換	直付40形W230	5200	34	3	昼白色	3	
1F		職員室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W230 21年製	1	交換不要	-	-	-	-	-	1	
1F		保育室1（らいおん・うさぎ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	4	器具交換	直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		保育室2（りす）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	5	器具交換	直付40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
1F		廊下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W70防水	1600	12	1	昼白色	1	
1F		トイレ	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1F		教材室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	4	器具交換	直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		遊戯室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W230 20年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
1F		遊戯室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 21年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
1F		倉庫	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
合計																36	

物件名：		掃水幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様				既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	防犯灯 フォトスイッチ 壁	2	器具交換	7VAセンサ有LED防犯灯	700	7	2	昼白色	2	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FML36	×	1	防犯灯 壁 98年製	1	器具交換	9VAセンサ無LED防犯灯	1000	9	1	昼白色	1	
外構		外壁	直付形	LED	LED	×	1	防犯灯 壁 18年製 クラスB	1	器具交換	7VAセンサ無LED防犯灯	700	7	1	昼白色	1	
1F		軒下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
1F		玄関	直付形	LED	LED	×	1	避難口誘導灯 BL 天付 13年製	1	器具交換	B級BL天窓直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1F		玄関	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 23年製	1	交換不要	-	-	-	-	-	1	
1F		トイレ	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		保健室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		UB	直付形	白熱灯	IL60	×	1	BK WP	1	ランプ交換	LED電球	810（全光束）	8	1	昼白色	1	
1F		ロッカー室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL15	×	1	棚下灯 P付 天付	1	器具交換	LED流し元灯P付	400	8	1	昼白色	1	
1F		職員室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F		保育室1（もも）	直付形	LED	40タイプLEDLED	×	1	逆富士 18年製	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F		保育室2（さくら）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		保育室3（すみれ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		保育室4（えほんのへや）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	4	器具交換	直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		廊下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士	7	器具交換	直付40形W120	3200	20	7	昼白色	7	
1F		廊下	直付形	LED	40タイプLEDLED	×	1	逆富士 20年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
1F		配膳室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W120	1600	12	1	昼白色	1	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	8	器具交換	直付40形W230	5200	34	8	昼白色	8	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	3	器具交換	直付40形W230	5200	34	3	昼白色	3	
1F		遊戯室	直付形	LED	40タイプLEDLED	×	1	逆富士 20年製	4	交換不要	-	-	-	-	-	4	
1F		物置	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		倉庫	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
合 計																74	

物件名：		伊勢寺幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様				既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上/台（± 5%）	LED消費電力 W以下/台（± 5%）	LED台 数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	3	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	3	昼白色	3	
1F		軒下	直付形	蛍光灯	LED	×	1	直付 BK 112×310 18年製	1	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
1F		玄関	直付形	LED	LED	×	1	避難口誘導灯 BL 壁付 21年製 +附プレート	1	交換不要	-	-	-	-	-	1	
1F		職員室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士 W220	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F		保健室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		更衣室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		教材室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		廊下	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W121	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		廊下	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W150 21年製	1	交換不要	-	-	-	-	-	1	
1F		保育室4（たんぽぽ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		保育室3（れんげ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FL10	×	1	避難口誘導灯 吊 L150	1	器具交換	C級天壁直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	14	器具交換	直付40形W230	5200	34	14	昼白色	14	
1F		遊戯室	直付形	白熱灯	RF150	×	1	スポットライト ライティングレール	3	ランプ交換	ビームランプ形150W形	1000（全光束）	12	3	昼白色	3	
1F		保育室2（さくら）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		保育室1（ちゅうりっぷ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
1F		手洗場	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W150 21年製	1	交換不要	-	-	-	-	-	1 対象外	
1F		便所	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W150 21年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2 対象外	
1F		便所	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
合 計																83	

物件名：		花岡幼稚園														
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（±5%）	LED消費電力 W以下／台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）
外構		通路	直付形	LED	LED	×	1	防犯灯 直付	1	器具交換 9VAセンサ無LED防犯灯	1000	9	1	昼白色	1	
外構		通路	直付形	蛍光灯	FML36	×	1	防犯灯 バイブφ118	1	器具交換 9VAセンサ無LED防犯灯	1000	9	1	昼白色	1	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	BK WP 金枠	1	器具交換 LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
1F		軒下	直付形	蛍光灯	FDL18	×	1	DLφ150 WP 黒	2	器具交換 LEDダウンライト	550	6	2	昼白色	2	
1F		玄関	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	埋込 ルーバー付 W300 外W325	2	器具交換 埋込40形W300	4900	34	2	昼白色	2	
1F		職員室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	埋込 ルーバー付 W300 外W325	4	器具交換 埋込40形W300	4900	34	4	昼白色	4	
1F		職員室	埋込形	LED	40タイプLED	×	1	埋込 下面開放 W300 23年製24年製	5	交換不要 -	-	-	-	-	5	
1F		保健室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 22年製	1	交換不要 -	-	-	-	-	1	
1F		湯沸室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 21年製	1	交換不要 -	-	-	-	-	1	
1F		更衣室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 22年製	1	交換不要 -	-	-	-	-	1	
1F		保育室1（さくら）	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 21年製23年製	2	交換不要 -	-	-	-	-	2	
1F		保育室1（さくら）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	4	器具交換 直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		保育室2（ちゅうりっぷ）	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 22年製	1	交換不要 -	-	-	-	-	1	
1F		保育室2（ちゅうりっぷ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	5	器具交換 直付40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
1F		トイレ	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 21年製	2	交換不要 -	-	-	-	-	2	
1F		保育室3（すみれ）	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 23年製24年製	3	交換不要 -	-	-	-	-	3	
1F		保育室3（すみれ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	3	器具交換 直付40形W230	5200	34	3	昼白色	3	
1F		保育室4（きく）	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 23年製	2	交換不要 -	-	-	-	-	2	
1F		保育室4（きく）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	4	器具交換 直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		保育室5（ゆり）	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	2	器具交換 直付20形W120	1600	12	2	昼白色	2	
1F		保育室5（ゆり）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	6	器具交換 直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F		保育室5（ゆり）多目的トイレ	直付形	蛍光灯	FCL20	×	1	直付SL φ330	1	器具交換 LEDアウトドアシーリング	1300	13	1	昼白色	1	
1F		保育室5（ゆり）トイレ	直付形	蛍光灯	FCL20	×	1	直付SL φ330	1	器具交換 LEDアウトドアシーリング	1300	13	1	昼白色	1	
1F		保育室5（ゆり）トイレ	埋込形	蛍光灯	FDL18	×	1	DLφ150 浅型	1	器具交換 LEDダウンライト	550	6	1	昼白色	1	
1F		保育室5（ゆり）UB	直付形	白熱灯	IL60	×	1	BK WP	1	ランプ交換 LED電球	810（全光束）	8	1	昼白色	1	
1F		通路	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	笠付 WP	6	器具交換 直付40形W70防水	3000	20	6	昼白色	6	
1F		通路	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 23年製	2	交換不要 -	-	-	-	-	2	
1F		通路	直付形	LED	40タイプLED	×	1	笠付 21年製	1	交換不要 -	-	-	-	-	1	
1F		倉庫	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換 直付40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1F		配膳室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士 W120	2	器具交換 直付40形W120	3200	20	2	昼白色	2	

物件名：		花岡幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様				既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）
1 F		遊戯室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2	埋込 ルーバー付 W220 Cチャンネル回避 外W250	9	器具交換	埋込４０形Cチャンネル回避	6900	45	9	昼白色	9	H=4000
1 F		遊戯室	埋込形	蛍光灯	FLR40	×	2	埋込 ルーバー付 W300 外W320	4	器具交換	埋込４０形W300	4900	34	4	昼白色	4	
合 計																83	

物件名：		鎌田幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（± 5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
南棟外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	防犯灯 フォトスイッチ 壁	1	器具交換	7VAセンサ有LED防犯灯	700	7	1	昼白色	1	
南棟1F		軒下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
南棟1F		玄関	直付形	蛍光灯	FL10	×	1	避難口誘導灯 吊 L=500	1	器具交換	C級天井直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
南棟1F		職員室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W230 20年製	5	交換不要	-	-	-	-	-	5	
南棟1F		保健室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W120	1600	12	1	昼白色	1	
南棟1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W120	1600	12	1	昼白色	1	
南棟1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL15	×	1	棚下灯 P付 壁	1	器具交換	LED流し元灯P付	400	8	1	昼白色	1	
南棟1F		更衣室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W120	1600	12	1	昼白色	1	
南棟1F		保育室2（すみれ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	8	器具交換	直付40形W230	5200	34	8	昼白色	8	
南棟1F		保育室2（すみれ）	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W230	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
南棟1F		保育室2（すみれ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	黒板灯 天直付	2	器具交換	直付40形黒板灯	3000	20	2	昼白色	2	
南棟1F		保育室1（もも）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	8	器具交換	直付40形W230	5200	34	8	昼白色	8	
南棟1F		保育室1（もも）	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W230	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
南棟1F		保育室1（もも）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	黒板灯 天直付	2	器具交換	直付40形黒板灯	3000	20	2	昼白色	2	
南棟1F		渡り廊下	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 19年製	4	器具交換	直付40形W230	3200	20	4	昼白色	4	
南棟1F		便所	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
南棟1F		便所	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
南棟1F		廊下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	4	器具交換	直付40形W230	3200	20	4	昼白色	4	
南棟1F		廊下	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W150	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
南棟1F		廊下 庇	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	BK	1	器具交換	LED器具防水ブラケット	2000	20	1	昼白色	1	
南棟1F		遊戯室（たんぽぽ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	9	器具交換	直付40形W230	5200	34	9	昼白色	9	
南棟1F		遊戯室（たんぽぽ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	黒板灯 天直付	2	器具交換	直付40形黒板灯	3000	20	2	昼白色	2	
南棟1F		トイレ	埋込形	LED	LED	×	1	DLφ100	8	交換不要	-	-	-	-	-	8	
南棟1F		トイレ	直付形	LED	20タイプLED	×	1	ミラー灯	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
南棟1F		物置1	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
南棟・北棟		渡り廊下	直付形	LED	20タイプLED	×	1	BK 人感センサー付	4	交換不要	-	-	-	-	-	4	
北棟1F		外壁	直付形	LED	20タイプLED	×	1	BK 人感センサー付	4	交換不要	-	-	-	-	-	4	

物件名：		鎌田幼稚園														
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（± 5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）
北棟１F		玄関ホール	直付形	ＬＥＤ	LED	×	1	避難口誘導灯 天付 21年製	1	交換不要	-	-	-	-	1	
北棟１F		玄関ホール	埋込形	ＬＥＤ	LED	×	1	DLφ100	6	交換不要	-	-	-	-	6	
北棟１F		トイレ	直付形	ＬＥＤ	40タイプLED	×	1	逆富士 W150	1	交換不要	-	-	-	-	1	
北棟１F		トイレ	直付形	ＬＥＤ	LED	×	1	ミラー灯 120×450	1	交換不要	-	-	-	-	1	
北棟１F		階段下倉庫	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	直付２０形W70	1600	12	1	昼白色	1
北棟１F		遊戯室	埋込形	ＬＥＤ	40タイプLED	×	1	埋込 下面開放 21年製	15	交換不要	-	-	-	-	15	
北棟１F		遊戯室	埋込形	ＬＥＤ	LED	×	1	ユニバーサルDLφ100	5	交換不要	-	-	-	-	5	
北棟１F		倉庫	直付形	ＬＥＤ	40タイプLED	×	1	逆富士 W150 21年製	2	交換不要	-	-	-	-	2	
北棟１F～２F		階段室	埋込形	蛍光灯	FL10	×	1	通路誘導灯 埋込 右矢印	1	器具交換	C級壁埋込片面誘導灯	-	-	1	-	1
北棟１F～２F		階段室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	階段灯 ▲２ １▼	1	器具交換	２０形電池内蔵階段灯	750	7	1	昼白色	1
北棟２F		ホール	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	避難口誘導灯 天付 07年製	1	器具交換	B級BＬ天壁直付片面誘導灯	-	-	1	-	1
北棟２F		ホール	埋込形	白熱灯	IL40	×	1	非常灯 φ200	1	器具交換	中天井用埋込ＬＥＤ非常灯専用形	-	-	1	-	1
北棟２F		ホール	埋込形	蛍光灯	FPL36	×	3	埋込スクエア□450 ルーバー付 外口465	1	器具交換	スクエア埋込□450BF	7300	60	1	昼白色	1
北棟２F		大会議室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	避難口誘導灯 壁 90年製	2	器具交換	B級BＬ天壁直付片面誘導灯	-	-	2	-	2
北棟２F		大会議室	埋込形	白熱灯	IL40	×	1	非常灯 φ200	2	器具交換	中天井用埋込ＬＥＤ非常灯専用形	-	-	2	-	2
北棟２F		大会議室	埋込形	蛍光灯	FLR40	×	1	黒板灯 埋込 外寸270×1275	2	器具交換	埋込４０形黒板灯	2900	20	2	昼白色	2
北棟２F		大会議室	埋込形	蛍光灯	FPL36	×	4	埋込スクエア□450 ルーバー付 外口465	3	器具交換	スクエア埋込□450BF	730	60	3	昼白色	3
北棟２F		大会議室	埋込形	ＬＥＤ	LED	×	1	埋込スクエア□450 ルーバー付 22年製	3	交換不要	-	-	-	-	3	
北棟２F		大会議室	埋込形	蛍光灯	FL20	×	1	埋込 ルーバー付 190×630	16	器具交換	埋込２０形W190	1500	12	16	昼白色	16
北棟２F		倉庫１	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付４０形W120	3200	20	1	昼白色	1
北棟２F		トイレ	直付形	白熱灯	IL60	×	1	BK 天付	1	ランプ交換	ＬＥＤ電球	810（全光束）	8	1	昼白色	1
北棟２F		倉庫２	直付形	ＬＥＤ	40タイプLED	×	1	逆富士 W150	2	交換不要	-	-	-	-	2	
北棟２F		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	ＬＥＤアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1
北棟外構		駐車場	直付形	蛍光灯	LED	×	1	防犯灯 フォトスイッチ ボール細	2	器具交換	7VAセンサ有LED防犯灯	700	7	2	昼白色	2
合 計															150	

物件名：港幼稚園																	
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（±5%）	LED消費電力 W以下／台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
外構		屋根	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	防犯灯 直付	1	器具交換	7VAセンサ無LED防犯灯	700	7	1	昼白色	1	
1F		軒下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	BK WP 金枠	2	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	2	昼白色	2	
1F		玄関	直付形	蛍光灯	FCL30	×	1	直付SL 外口350	1	器具交換	LEDアウトドアシーリング	1300	13	1	昼白色	1	
1F		職員室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	4	器具交換	直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		教室・印刷室・更衣室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		物入	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		保健室	直付形	蛍光灯	FL20	×	2	逆富士	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	3	器具交換	直付40形W230	5200	34	3	昼白色	3	
1F		遊戯室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 21年製	1	交換不要	-	-	-	-	-	1	
1F		遊戯室	直付形	LED	40タイプLED	×	1	逆富士 W120 19年製	2	器具交換	直付40形W120	5200	34	2	昼白色	2	
1F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
1F		物入	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	笠付	4	器具交換	直付40形W120	3200	20	4	昼白色	4	
1F		トイレ	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
1F		UB	直付形	白熱灯	IL60	×	1	BK WP 金枠 WP	1	ランプ交換	LED電球	810（全光束）	8	1	昼白色	1	
1F		保育室（もも・らんちるー）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	5	器具交換	直付40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
1F		保育室（ばら・きく）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	5	器具交換	直付40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
合 計																37	

物件名：		射和幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
北棟		倉庫 1	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	笠付 チェーン吊 L=700	1	器具交換	直付 4 0 形反射笠	4900	34	1	昼白色	1	
北棟		倉庫 1	直付形	L E D	LED	×	1	笠付 チェーン吊 21年製 L=700	1	交換不要	-	-	-	-		1	
北棟		保育室 1（にじ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	笠付	6	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	6	昼白色	6	
北棟		保育室 2	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	笠付	6	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	6	昼白色	6	
北棟		遊戯室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	9	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	9	昼白色	9	
北棟		倉庫 2	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付 4 0 形W1 2 0	3200	20	1	昼白色	1	
北棟		トイレ	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	トラフ	2	器具交換	直付 2 0 形W7 0 非調光	1600	12	2	昼白色	2	
北棟		トイレ	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	トラフ	6	器具交換	直付 4 0 形W7 0	3200	20	6	昼白色	6	
北棟		トイレ 外壁	直付形	蛍光灯	EFD15	×	1	BK WP 人感センサー付 100×251	2	器具交換	L E Dアウトドアブラケット	200	5	2	昼白色	2	
北棟・南棟		渡廊下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	笠付 WP	1	器具交換	直付 2 0 形反射笠防水	1550	12	1	昼白色	1	
南棟		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	BK WP 金枠	2	器具交換	L E Dアウトドアブラケット	650	10	2	昼白色	2	
南棟		外壁	直付形	蛍光灯	LEDバー	×	1	笠付 17年製	1	器具交換	直付 4 0 形W7 0 防水	5000	34	1	昼白色	1	
南棟		職員室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	3	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	3	昼白色	3	
南棟		職員室	直付形	蛍光灯	LEDバー	×	1	逆富士 W150 16年製	1	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	1	昼白色	1	
南棟		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付 2 0 形W2 3 0 非調光	1600	12	1	昼白色	1	
南棟		更衣室・教材室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付 2 0 形W2 3 0 非調光	1600	12	1	昼白色	1	
南棟		保健室	直付形	蛍光灯	FL20	×	2	逆富士	1	器具交換	直付 2 0 形W2 3 0 非調光	1600	12	1	昼白色	1	
南棟		保育室 1（えほん）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	4	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	4	昼白色	4	
南棟		保育室 2（うさぎ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	4	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	4	昼白色	4	
南棟		トイレ	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	3200	20	2	昼白色	2	
南棟		保育室 3（すみれ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	4	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	4	昼白色	4	
南棟		保育室 4（れんげ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	4	器具交換	直付 4 0 形W2 3 0	5200	34	4	昼白色	4	
合 計																63	

物件名：松江幼稚園																	
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上/台（±5%）	LED消費電力 W以下/台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
外構		庭園	-	H I Dランプ	HF100	×	1	街灯 φ89.1	2	器具交換	L E D街路灯マルチ1 0 0 W	2100	18	2	昼白色	2	
外構		駐輪場	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	トラフ WP	2	器具交換	直付2 0形W7 0防水	1600	12	2	昼白色	2	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	防犯灯 壁付	2	器具交換	7 V Aセンサ無 L E D防犯灯	700	7	2	昼白色	2	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	L E Dアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	BK WP	8	器具交換	防水ブラケット	1400	16	8	昼白色	8	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	BK WP 金枠	2	器具交換	防水ブラケット	1400	16	2	昼白色	2	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	BK WP 金枠	1	器具交換	防水ブラケット	2800	30	1	昼白色	1	
1F		保育室1（ゆり）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	5	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	5	昼白色	5	
1F		保育室1（ゆり）	直付形	L E D	LED	×	1	逆富士	1	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	1	昼白色	1	
1F		保育室1（ゆり）	直付形	蛍光灯	EFD22	×	2	直付 スポットライト	2	器具交換	L E Dブラケット	1000	20	2	昼白色	2	
1F		保育室1（ゆり）物入	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付2 0形W1 2 0	1600	12	1	昼白色	1	
1F		トイレ	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	2	器具交換	直付4 0形W1 2 0	3200	20	2	昼白色	2	
1F		保育室2	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	6	昼白色	6	
1F		保育室2	直付形	蛍光灯	EFD22	×	2	直付 スポットライト	2	器具交換	L E Dブラケット	1000	20	2	昼白色	2	
1F		保育室2 物入	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付2 0形W1 2 0	1600	12	1	昼白色	1	
1F		障害児室・多目的室（にこにこルーム）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	10	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	10	昼白色	10	
1F		物入	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付2 0形W1 2 0	1600	12	1	昼白色	1	
1F		トイレ	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士 W120	2	器具交換	直付4 0形W1 2 0	3200	20	2	昼白色	2	
1F		シャワー・トイレ	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付2 0形W1 2 0	1600	12	1	昼白色	1	
1F		保育室3（うさぎ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	6	昼白色	6	
1F		保育室3（うさぎ）	直付形	蛍光灯	EFD22	×	2	直付 スポットライト	2	器具交換	L E Dブラケット	1000	20	2	昼白色	2	
1F		保育室3（うさぎ）物入	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付2 0形W1 2 0	1600	12	1	昼白色	1	
1F		トイレ	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	2	器具交換	直付4 0形W2 3 0防水	6800	45	2	昼白色	2	
1F		保育室4（いちご）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	6	昼白色	6	
1F		保育室4（いちご）	直付形	蛍光灯	EFD22	×	2	直付 スポットライト	2	器具交換	L E Dブラケット	1000	20	2	昼白色	2	
1F		保育室4（いちご）物入	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W120	1	器具交換	直付2 0形W1 2 0	1600	12	1	昼白色	1	
1F		遊戯室	直付形	冷陰極	冷陰極	×	1	避難口誘導灯（緑 天付 03年	1	器具交換	C級天井直付片面誘導灯	1600	12	1	-	1	
1F		遊戯室	埋込形	H I Dランプ	MF400	×	1	高天井DLφ400 オートリレー	6	器具交換	一体形D L高天井用φ4 0 0	1600	12	6	昼白色	6	H=7700
1F		遊戯室	直付形	LED	LED	×	1	スポットライト ライティンググレー用	16	交換不要	-	-	-	-	-	16	
1F		遊戯室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2	埋込 ペン皿 W220（チャンネル回避	8	器具交換	直付4 0形W2 3 0	6900	45	8	昼白色	8	

物件名：松江幼稚園																	
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（±5%）	LED消費電力 W以下／台（±5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
1F		遊戯室 書庫	直付形	蛍光灯	FL20	×	1 逆富士 W120	2	器具交換	直付20形W120	1600	12	2	昼白色	2		
1F		遊戯室 AC	直付形	蛍光灯	FL20	×	1 逆富士 W120	2	器具交換	直付20形W120	1600	12	2	昼白色	2		
1F		遊戯室 物入	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1 逆富士	3	器具交換	直付40形W120	3200	20	3	昼白色	3		
1F		オープンスペース	直付形	冷陰極	冷陰極	×	1 避難口誘導灯 C級 天付 03年	1	器具交換	C級天井直付片面誘導灯	-	-	1	-	1		
1F		オープンスペース	埋込形	蛍光灯	FHP23	×	2 埋込 スクエア口275 ルーバー付	5	器具交換	ベースライト埋込口275乳白	2600	23	5	昼白色	5		
1F		オープンスペース	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1 ジェットライン	6	器具交換	直付40形W70	3200	20	6	昼白色	6		
1F		廊下	直付形	冷陰極	冷陰極	×	1 避難口誘導灯 C級 天付 04年	1	器具交換	C級天井直付片面誘導灯	-	-	1	-	1		
1F		廊下	直付形	冷陰極	冷陰極	×	1 通路誘導灯 左天印 C級 天付 04年	1	器具交換	C級天井直付片面誘導灯	-	-	1	-	1		
1F		廊下	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	1 埋込 下面開放 Cチャンネル留建 W150	4	器具交換	埋込40形W150	3000	20	4	昼白色	4		
1F		相談室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2 埋込 下面開放 Cチャンネル留建 W200	1	器具交換	直付40形W230	6900	45	1	昼白色	1		
1F		印刷室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2 埋込 下面開放 Cチャンネル留建 W200	1	器具交換	直付40形W230	6900	45	1	昼白色	1		
1F		職員室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2 埋込 下面開放 Cチャンネル留建 W200	9	器具交換	直付40形W230	6900	45	9	昼白色	9		
1F		職員室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1 逆富士	1	器具交換	直付40形W120	3200	20	1	昼白色	1		
1F		保健室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2 埋込 下面開放 Cチャンネル留建 W200	1	器具交換	直付40形W230	6900	45	1	昼白色	1		
1F		保健室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1 棚下灯 P付	1	器具交換	LED流し元灯 P付	800	10	1	昼白色	1		
1F		脱衣室	直付形	蛍光灯	EFD13	×	1 BK 天付 取付φ135	1	器具交換	LED小形シーリングライト	400	5	1	昼白色	1		
1F		脱衣室	直付形	蛍光灯	EFD13	×	1 ミラー灯 壁付 取付φ102	1	器具交換	LEDブラケット	400	5	1	昼白色	1		
1F		UB	直付形	白熱灯	IL60	×	1 BK WP	1	ランプ交換	LED電球	810（全光束）	8	1	昼白色	1		
1F		湯沸室・休養室・更衣室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1 逆富士 W120	2	器具交換	直付40形W120	3200	20	2	昼白色	2		
1F		湯沸室・休養室・更衣室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1 棚下灯 P付	1	器具交換	LED流し元灯 P付	800	10	1	-	1		
1F		障害者トイレ	直付形	蛍光灯	FL15	×	1 ミラー灯	1	ランプ交換	直管LEDランプ	700	6/本	1	昼白色	1		
1F		障害者トイレ	埋込形	蛍光灯	FDL18	×	1 DLφ150	1	器具交換	LEDダウンライト	800	7	1	昼白色	1		
1F		教材室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1 逆富士 W120	2	器具交換	直付40形W120	3200	20	2	昼白色	2		
1F		男子トイレ	埋込形	蛍光灯	FDL18	×	1 DLφ150	1	器具交換	LEDダウンライト	800	7	1	昼白色	1		
1F		男子トイレ	直付形	蛍光灯	EFD13	×	1 BK	1	器具交換	LEDブラケット	400	5	1	昼白色	1		
1F		女子トイレ	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2 逆富士	1	器具交換	直付40形W230	6900	45	1	昼白色	1		
1F		女子トイレ	直付形	蛍光灯	FL20	×	1 ミラー灯（棚下灯 P付）	2	器具交換	LED流し元灯 P付	800	10	2		2		
合 計															157		

物件名：		松尾幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（± 5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
外構		庭園	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	防犯灯 ポール	1	器具交換	7VAセンサ無LED防犯灯	700	7	1	昼白色	1	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL15	×	1	ウォールライト	1	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	LEDアウトドアブラケット	650	10	1	昼白色	1	
1F		保育室1（すみれ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	5	器具交換	直付40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
1F		保育室1（すみれ）	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W150 23年製	1	交換不要	-	-	-	-	-	1	
1F		保育室2（りす）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	4	器具交換	直付40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1F		保育室2（りす）	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W150 23年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	
1F		ホール	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	避難口誘導灯 吊 L500	1	器具交換	B級BL天井直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1F		ホール	直付形	蛍光灯	FL20	×	5	埋込スクエア ルーバー付 口639 外寸口640	2	器具交換	ベースライト口639乳白N色	5000	37	2	昼白色	2	
1F		軒下	直付形	蛍光灯	FCL30	×	1	直付SL φ300	1	器具交換	LEDアウトドアシーリング	1300	13	1	昼白色	1	
1F		便所	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換		5200	34	2	昼白色	2	
1F		洗濯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		倉庫	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		物入	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
1F		保育室3（ばら）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F		手洗室・便所	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	3	器具交換	直付40形W230	5200	34	3	昼白色	3	
1F		保育室4（としよしつ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F		保育室5（ほし）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
1F～2F		階段室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	階段灯 非調光 ▲2 1▼ 100×1178	1	器具交換	40形電池内蔵階段灯	3100	22	1	昼白色	1	H=5300
1F～2F		階段室	-	-	-	×		ブラケット文字	4	-	電池内蔵階段灯ブラケット用文字	-	-	4	-	1	
2F		ホール	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
2F		ホール	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	避難口誘導灯 両面両矢印 吊 L500	1	器具交換	B級BL天井直付両面誘導灯	-	-	1	-	1	
2F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	避難口誘導灯 天吊	1	器具交換	B級BL天井直付片面誘導灯		-	1	-	1	
2F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	8	器具交換	直付40形W230	5200	34	8	昼白色	8	
2F		遊戯室	直付形	LED	LED	×	1	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
2F		遊戯室	直付形	LED	LED	×	1	コーナ灯 22年製	2	交換不要	-	-	-	-	-	2	

物件名：		松尾幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上/台(± 5%)	LED消費電力 W以下/台(± 5%)	LED台数	LED色温度	台数	備考(高さは要現地確認)	
2F		遊戯室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	コーナ灯 W180	4	器具交換	直付40形コーナー灯	5200	34	4	昼白色	4	
2F		遊戯室 倉庫	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	3	器具交換	直付40形W230	5200	34	3	昼白色	3	
2F		遊戯室 トイレ	直付形	白熱灯	IL40	×	1	BK コップ形	2	器具交換	LED小形シーリングライト	400	8	2	昼白色	2	
2F		職員室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	6	器具交換	直付40形W230	5200	34	6	昼白色	6	
2F		保健室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	2	器具交換	直付40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
2F		湯沸室 前	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
2F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	直付20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
2F		湯沸室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	棚下灯 P付 天付	1	器具交換	LED流し元灯 P付	500	10	1	昼白色	1	
2F		物入	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	5200	34	1	昼白色	1	
合 計															83		

物件名：		中原幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（± 5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
外構		植栽	-	蛍光灯	EFD15	×	1	ガーデンライト φ100 ロング	3	ランプ交換	L E D電球	810（全光束）	8	3	昼白色	3	
外構		庭園	-	H I Dランプ	HF250	×	1	街灯 φ76.3 φ139.8	1	器具交換	L E D街路灯マルチ250W	4400	38	1	昼白色	1	H=4500
外構		外壁	直付形	蛍光灯	D15/バルック	×	1	BK WP 123×291 E17	4	器具交換	L E Dアウトドアブラケット	800	9	4	昼白色	4	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	D15/バルック	×	1	BK WP 人感センサー E17 70×256	1	器具交換	L E Dアウトドアブラケット	200	5	1	昼白色	1	
1 F		軒下	直付形	蛍光灯	EFD15	×	1	DLφ125 WP 外寸φ145	3	器具交換	L E Dダウンライト	800	7	3	昼白色	3	
1 F		玄関	直付形	蛍光灯	LED	×	1	避難口誘導灯 BL VX 天付 12年製	1	器具交換	音声点滅天壁直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1 F		玄関	直付形	蛍光灯	FCL30	×	1	引掛けSL φ330	1	器具交換	L E Dアウトドアシーリング	1300	13	1	昼白色	1	
1 F		ホール	埋込形	LED	LED	×	1	DLφ150	3	交換不要	-	-	-	3	-	3	
1 F		保健室・相談室	直付形	蛍光灯	7Wツインバルック	×	1	引掛けSL φ450	1	器具交換	L E Dシーリングライト	4800	40	1	昼白色	1	
1 F		保健室・相談室	直付形	蛍光灯	FPL18	×	1	ミラー灯 71×324 取付 100×640以内	1	器具交換	L E Dブラケット	800	10	1	昼白色	1	
1 F		女子便所	埋込形	LED	LED	×	1	DLφ150	1	交換不要	-	-	-	1	-	1	
1 F		多目的便所	埋込形	LED	LED	×	1	DLφ150	1	交換不要	-	-	-	1	-	1	
1 F		多目的便所	直付形	蛍光灯	FPL18	×	1	ミラー灯 106×302	1	器具交換	L E Dブラケット	800	10	1	昼白色	1	
1 F		図書コーナー	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	1	埋込下面開放 W150 連結器具 右用	2	器具交換	埋込40形W150	3000	20	2	昼白色	2	
1 F		図書コーナー	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	1	埋込下面開放 W150 連結器具 左用	2	器具交換	埋込40形W150	3000	20	2	昼白色	2	
1 F		図書コーナー	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	1	埋込下面開放 W150 単体	1	器具交換	埋込40形W150	3000	20	1	昼白色	1	
1 F		湯沸し兼給食準備室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	2	器具交換	直付40形W230	6900	45	2	昼白色	2	
1 F		湯沸し兼給食準備室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	棚下灯 P付 天付	1	器具交換	L E D流し元灯	500	10	1	昼白色	1	
1 F		遊戯室	直付形	LED	LED	×	1	避難口誘導灯 BL 壁 12年製	1	器具交換	B級B L天壁直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1 F		遊戯室	埋込形	蛍光灯	FHT57	×	4	高天井DLφ300 外寸φ320	6	器具交換	一体形DL9000一般形φ250	9000	72	6	昼白色	6	H=4800
1 F		遊戯室	埋込形	蛍光灯	FHF32	×	2	黒板灯？傾斜 埋込 W190 外W210	6	ランプ交換	LED直管ランプ 3000（全光束）	25/本	25/本	6	昼白色	6	
1 F		教材室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	直付40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1 F		教材室前	埋込形	LED	LED	×	1	DLφ150	4	交換不要	-	-	-	4	-	4	
1 F		職員室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	6	器具交換	直付40形W230	6900	45	6	昼白色	6	
1 F		職員室	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	6900	45	1	昼白色	1	
1 F		廊下	埋込形	LED	LED	×	1	DLφ150	8	交換不要	-	-	-	8	-	8	
1 F		廊下	直付形	LED	LED	×	1	避難口誘導灯 BL 天付 12年製	1	器具交換	B級B L天壁直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1 F		3歳トイレ	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	ミラー灯	4	器具交換	L E Dブラケット	1600	20	4	昼白色	4	

物件名：		中原幼稚園															
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以下／台（± 5%）	LED消費電力 W以上／台（± 5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
1F		3歳トイレ	埋込形	蛍光灯	FHT24	×	1	DLφ150 傾斜	1	器具交換	1000ユニット交換形DL傾斜天井	1000	8	1	昼白色	1	
1F		3歳トイレ UB	直付形	白熱灯	IL60	×	1	BK	1	ランプ交換	LED電球	810（全光束）	8	1	昼白色	1	
1F		教材室 3歳	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
1F		3歳保育室（たんぽぽ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	8	器具交換	直付40形W230	6900	45	8	昼白色	8	
1F		4歳保育室（すみれ）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	8	器具交換	直付40形W230	6900	45	8	昼白色	8	
1F		教材室 4・5歳	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	1	器具交換	直付40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
1F		4・5歳トイレ	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	2	器具交換	直付40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1F		4・5歳トイレ	埋込形	蛍光灯	FHT24	×	1	DLφ150 傾斜	4	器具交換	1000ユニット交換形DL傾斜天井	1000	8	4	昼白色	4	
1F		5歳保育室（きく）	直付形	蛍光灯	FHF32	×	2	逆富士	8	器具交換	直付40形W230	6900	45	8	昼白色	8	
1F		テラス	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	トラフ WP SUS	6	器具交換	直付20形W70SUS	1600	12	6	昼白色	6	
合 計															109		

物件名： 豊地幼稚園																	
階数 エリア	記号	部屋名	既設 取付方法	既設 器具種別	既設器具仕様			既設台数	LED 交換方式	LED製品仕様	LED器具光束 lm以上／台（± 5%）	LED消費電力 W以下／台（± 5%）	LED台数	LED色温度	台数	備考（高さは要現地確認）	
1 F		軒下	直付形	蛍光灯	FCL20	×	1	直付SL □300	1	器具交換	LEDアウトドアシーリング	1300	13	1	昼白色	1	
1 F		玄関ホール	直付形	LED	LED	×	1	避難口誘導灯 BL 天付 +R付プレート	1	器具交換	B級BL天壁直付片面誘導灯	-	-	1	-	1	
1 F		玄関ホール	直付形	蛍光灯	FCL20	×	1	直付SL □300	2	器具交換	LEDアウトドアシーリング	1300	13	2	昼白色	2	
1 F		職員室	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W120 21年製	6	交換不要	-	-	-	-	-	6	
1 F		職員便所	埋込形	蛍光灯	FHT16	×	1	DLφ150	1	器具交換	LEDダウンライト	800	7	1	昼白色	1	
1 F		休養室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	逆富士40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1 F		配膳室	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	逆富士40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1 F		配膳室	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	棚下灯 P付 壁付	1	器具交換	LED流し元灯20形 P付	500	10	1	昼白色	1	
1 F		廊下	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	BK WP 金枠付き	7	器具交換	防水ブラケット20形	700	10	7	昼白色	7	
1 F		保育室1（あずかり）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	5	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
1 F		保育室1（あずかり）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	4	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	4	昼白色	4	
1 F		保育室1（あずかり）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	黒板灯 吊 ビッチ350 L=450	2	器具交換	40形黒板灯・吊りパイプ	3000	20	2	昼白色	2	
1 F		保育便所1前	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	逆富士20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1 F		保育便所1	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	1	器具交換	逆富士40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
1 F		保育室2（うめ・さくら）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	5	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	5	昼白色	5	
1 F		保育室2（うめ・さくら）	直付形	LED	LED	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
1 F		保育室2（うめ・さくら）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	2	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
1 F		保育室2（うめ・さくら）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	黒板灯 吊 ビッチ350 L=450	2	器具交換	40形黒板灯・吊りパイプ	3000	20	2	昼白色	2	
1 F		遊戯室	埋込形	蛍光灯	FLR40	×	1	埋込 ルーバー付 外W180 W150	16	器具交換	埋込下面開放40形W150	4900	34	16	昼白色	16	H=4500
1 F		倉庫	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	2	器具交換	逆富士40形W230	3200	20	2	昼白色	2	
1 F		保育室3（らんちるーむ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	7	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	7	昼白色	7	
1 F		保育室3（らんちるーむ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	2	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
1 F		保育室3（らんちるーむ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	黒板灯 吊 ビッチ350 L=450	2	器具交換	40形黒板灯・吊りパイプ	3000	20	2	昼白色	2	
1 F		保育便所2前	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	逆富士 W150	1	器具交換	逆富士20形W230	1600	12	1	昼白色	1	
1 F		保育便所2	直付形	蛍光灯	FHF32	×	1	逆富士	1	器具交換	逆富士40形W230	3200	20	1	昼白色	1	
1 F		保育室4（すみれ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	逆富士 W150	7	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	7	昼白色	7	
1 F		保育室4（すみれ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	2	逆富士	2	器具交換	逆富士40形W230	5200	34	2	昼白色	2	
1 F		保育室4（すみれ）	直付形	蛍光灯	FLR40	×	1	黒板灯 吊 ビッチ350 L=450	2	器具交換	40形黒板灯・吊りパイプ	3000	20	2	昼白色	2	
外構		外壁	直付形	蛍光灯	FL20	×	1	ウォールライト	1	器具交換	アウトドアブラケット20形	650	10	1	昼白色	1	
外構		庭園	直付形	HIDランプ	HF250	×	1	街灯 丸グローブ φ76.3	1	器具交換	街路灯マルチ250W	4400	38	1	昼白色	1	
合 計															91		

別紙3 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通	制度の変更	法令・許認可の変更	○	○
	調達価格の高騰	リース物件等の調達価格の高騰		○
	金利の変動	金利の変動		○
	リース期間満了前の事業の中止	施設廃止など発注者の責・都合によるもの	○	
		受注者による事業撤退、破綻等によるもの		○
設置段階	敷地等の提供	施設運営に支障のない範囲内での施設敷地等の資材置場としての提供	○	
	資材の管理	施設敷地内等に資材置場を設けた場合の仮置きした物品・資材の管理		○
	不可抗力	天災等による設計変更・中止・延期	○	○
	安全性の確保・環境の保全	設置作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	設置作業に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	工事費増大	受注者の指示・判断によるもの。受注者の判断の不備・施工不良によるもの		○
		発注者の指示・判断による仕様変更によるもの	○	
	性能	仕様不適合（施工不良を含む）		○
	リース物件の損傷・障害	リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース開始前におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、上記以外のもの		○
	市有施設の損傷	設置作業に起因して施設に生じた損傷		○
	工事遅延・未完工	発注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延	○	
		受注者の責による設置の遅延・未完工によるリース開始の遅延		○
維持管理関係	保険	リース期間におけるリース物品の保守・保証に係るリスクを保証する保険		○
	リース物件の日常管理	リース物件に関する日常的な維持管理	○	
	安全性の確保・環境の保全	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業における安全性の確保及び環境保全		○
	第三者賠償	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業を原因として生じた第三者への損害に対する賠償		○
		リース物件の脱落・落下（発注者の責によるもの及び施設の瑕疵に起因するものを除く）、仕様不適合（施工不良を含む）、製品不良に起因する第三者への損害に対する賠償		○
	リース物件の損傷・障害	リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、発注者の過失に起因するもの	○	
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、受注者の責及び製品不良によるもの		○
		リース期間中におけるリース物件に生じた損傷・障害の内、落雷等の受注者の責及び製品不良によらないものの内、動産総合保険の保証範囲内のもの		○
		上記3項目以外であって天災等の不可抗力に起因するもの	○	○
	市有施設の損傷	受注者がリース物件の保守・保証等のために行う現地での維持管理作業に起因して施設に生じた損傷		○
		リース物件の不具合、施工不良、製品不良に起因して施設に生じた損傷		○