

仕 様 書 (物品)

品 名	消防(操法)用ホース		
数 量	1線2線用 10本 ・ 3線用 5本		
納 入 場 所	松阪市消防団事務局		
納 入 期 限	平成27年6月19日		
メーカー(製造会社)及び 品 番 等 の 銘 柄 指 定	有 無	メーカー名等(製造会社名)	品 番
		芦森工業株式会社(1線2線用)	ジェットホース コンペVNEWアスリート1
		芦森工業株式会社(3線用)	ジェットホース コンペVNEWアンカー1
規 格	仕 様 詳 細	呼称	65
		ホースの色	白色
		標準長	20.2m ± 0.1m
		使用圧	1.3MPa
		質 量 (g)	(1線2線用) 290g~295g ±10g/m (3線用) 290g~305g±10g/m
		巻径(二重巻)	(1線2線用) 29.5cm (3線用) 32.5cm
		織り組織	織り組織は交織・綾織・平織(円織)のいずれかであること。
		内張り	平滑加工及びリブレット加工によりタックが発生しにくく、高速通水が可能であること。
	その他	詳細	1線2線用については、ホースジャケット腹部に加工がされており、直進性と転がり易さが確保されていること。3線用については、搬送性・伸展性に優れ、キンクが発生しにくい加工がされていること。
			三重県操法大会及び松阪市操法大会の基準に適合したものであること。 製造業者が一般社団法人日本消防ホース工業会の正会員であること。
参 考 事 項	当該仕様書の作成で参考としたもの又は対象品		
		メーカー名等(製造会社名)	品 番
	①		
	②		
事前承認の有無	有 無		
承認の方法		見本提示	
		カタログ提示	
		その他 (上記規格を満たしている事が確認できる書類の提示)	
その他(特記事項)	・入札価格(税抜)には、運搬・荷造費を含めること。		
	・ホースの製造年が2014年(平成26年)以降のものであること。		
	・納品については、必ず職員の立会いを受けること。		
	・納品後、不備があれば早急に対応すること。		
	・疑義が生じた場合は双方協議の上、決定すること。		
連絡先	松阪市消防団事務局 担当 稲垣 電話 0598-25-1414		

※ 見積の場合、この文書中の「入札書」とあるを「見積書」と読み替えます。