

(令和6年度)維持管理情報記録

施設名：松阪市クリーンセンター

区分	燃えるごみの処理量 (t)		燃焼ガス温度 (℃)		集塵機入口温度 (℃)		排ガス中の一酸化炭素濃度 (ppm)	
			運転管理基準値	850℃以上	運転管理基準値	200℃以下	運転管理基準値	30ppm以下
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
4月	2,635.46	1,441.36	1,001	1,017	181	181	8.0	7.2
5月	2,770.56	1,302.18	1,053	993	181	180	9.2	6.4
6月	542.98	1,929.46	1,080	1,003	180	181	9.8	8.4
7月	2,608.13	2,250.51	1,038	961	181	181	8.8	5.5
8月	2,491.41	1,442.59	1,036	969	181	180	8.4	5.1
9月	1,363.87	2,568.44	1,016	1,000	181	181	7.6	4.7
10月	1,956.79	1,878.16	1,033	1,008	181	181	7.3	5.2
11月	2,498.02	426.87	1,084	1,048	181	180	4.9	7.3
12月	1,803.30	2,661.73	979	1,029	180	181	4.9	6.2
1月	1,027.97	2,640.85	1,045	1,033	181	181	5.5	6.0
2月	2,439.58	443.50	951	1,043	181	181	5.7	4.8
3月	1,414.14	1,907.79	1,012	1,028	181	181	6.1	7.6

※燃えるごみの処理量は、当該月におけるごみクレーン荷重計の計測値の合算値です。

※燃焼ガス温度の数値は、当該月における毎日の計測値から最低値を抜粋しました。

※集塵機入口温度の数値は、当該月における毎日の計測値から最高値を抜粋しました。

※排ガス中の一酸化炭素濃度の数値は、当該月における計測値（O₂ 12%換算値の4時間平均値）の平均です。

(令和6年度) 排ガス処理設備及び冷却設備に堆積したばいじん除去の実施記録

施設名称：松阪市クリーンセンター

区 分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ボイラー・エコノマイザー 本体清掃	1号炉	-	-	(6月4日～7月5日)		-	-	-	-	-	-	-	-
	2号炉	-	-	-	-	-	-	-	(11月5日～12月5日)		-	-	-
ボイラー・エコノマイザー 下部ホッパー清掃	1号炉	-	-	(6月4日～7月5日)		-	-	-	-	-	-	-	-
	2号炉	-	5月15日	-	-	-	-	-	(11月5日～12月5日)		-	-	-
減温塔 内部清掃	1号炉	-	-	6月5日	-	-	9月11日	10月11日	-	12月24日	-	-	3月14日～ 3月29日
	2号炉	4月26日	-	-	7月30日	-	-	10月8日	11月6日	-	-	-	-
ろ過式集塵機 ホッパー内部清掃	1号炉	-	-	6月5日	-	-	9月11日	10月11日	-	12月24日	-	-	3月8日
	2号炉	4月26日	-	-	7月30日	-	-	10月8日	11月6日	-	-	2月10日	-

※上記表の日付は、人手によってボイラー、エコノマイザー、減温塔内部、ろ過式集塵機のばいじん除去清掃を実施した日です。

カッコ内の日付は、定期点検期間内にばいじん除去清掃を実施した日です。

尚、ボイラー、エコノマイザーについては、焼却炉運転時に機械式ばいじん除去（スートブロー）を1日1回実施しています。

(令和6年度) 排ガス測定の結果

施設名：松阪市クリーンセンター

(上段)測定年月日 (下段)測定結果 発行年 月日	排ガス濃度											
	ばいじん濃度		硫黄酸化物濃度 (SO _x)		窒素酸化物濃度 (NO _x)		塩化水素濃度 (HCL)		ダイオキシン類濃度		全水銀濃度	
	g/m ³ N		vol ppm [K値実測値]		vol ppm 換算値		vol ppm 換算値		ng-TEQ/m ³ N		μg/m ³ N 換算値	
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉
令和6年4月4日 令和6年4月12日	0.001	0.001未満	0.4未満[0.01未満]	0.6[0.01未満]	62	68	1.6	1.0	-	-	-	-
令和6年6月3日 令和6年6月11日	0.001未満	0.001未満	4.2[0.03]	2.8[0.02]	78	58	6.3	2.4	-	-	-	-
令和6年8月19日 令和6年8月30日	0.001未満	0.001未満	4.4[0.02]	2.2[0.01]	55	81	3.4	4.7	-	-	0.4未満	0.4未満
令和6年10月3日 令和6年10月11日	0.001未満	0.001	10.5[0.05]	6.0[0.03]	60	74	21.8	13.6	-	-	-	-
令和6年10月23日 令和6年11月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056	0.024	-	-
令和6年12月5日 令和6年12月19日	0.001未満	0.001未満	6.2[0.04]	10.4[0.07]	58	64	9.2	8	-	-	-	-
令和7年2月6日 令和7年2月17日	0.001未満	0.001未満	2.1[0.01未満]	0.3未満[0.01未満]	50	52	9.6	4.7	-	-	1.9	1.7
法規制値 (自主基準値)	0.04g/m ³ N (0.01g/m ³ N)		[K値17.5] (50ppm)		250ppm (100ppm)		430ppm (50ppm)		0.1ng-TEQ/m ³ N (0.1ng-TEQ/m ³ N)		50μg/m ³ N	

備考： 排ガス測定場所は煙突測定口です。
測定値は02 12%換算値です。