

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管状況

別紙 1

保管事業場の名称：松阪市リサイクルセンター

保管事業場の所在地：松阪市町平尾町351番地2

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	保管の状況				参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量（1台当たり重量×台数）		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等の恐れ	
2	変圧器 (トランス)	300KVA	富士電機	HT 514238	1978.12	不明	1	1,300Kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし	PCB濃度 0.9PPM
3	変圧器 (トランス)	75KVA	富士電機	FH75TD5- 75S	1979	不明	1	505Kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし	PCB濃度 1.7PPM
4	変圧器 (トランス)	550KVA	富士電機	HT 514238	1979.1	不明	1	1,850Kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし	PCB濃度 24PPM
28-001	変圧器 (トランス)	1000KVA	三菱電機	RA-T	1983	不明	1	2,400Kg	低濃度	なし	囲い有 掲示有	分別	なし	PCB濃度 7PPM

別紙2【変圧器の外観及び銘板写真】



写真1. 変圧器「28-001」外観



写真2. 変圧器「28-001」銘板
(機番：記載なし)

※分析結果報告書（発行番号 E151044-1/1）に型式、製造番号の記載はないが、分析結果は変圧器「28-001」のものです。



写真3. 変圧器「2」外観




写真4. 変圧器「2」銘板
(機番：7866622)



写真5. 変圧器「3」外観



写真6. 変圧器「3」銘板
(機番：A941)



写真7. 変圧器「4」外観



写真8. 変圧器「4」銘板
(機番：7966623)

別紙３【低濃度ＰＣＢ廃棄物保管庫位置図及び搬出経路】

・松阪市リサイクルセンター（松阪市町平尾町３５１番地２）



写真９．上空写真（Google map 参照）



写真１０．施設内



写真１１．保管庫全景及び間口寸法



写真１２．掲示



写真１３．（左から３，２，２８－００１，４）

別紙4【変圧器「28-001」搬入時写真】



写真14. 搬入用重機等



写真15. 搬入作業①



写真16. 搬入作業②