

# 給水栓の水質検査結果

令和7年度

採水地点 嬉野矢下町地内 上野配水池系統(中勢水道)

| 省令 No. | 検査項目                               | 基準値     | 単位   | 検査頻度 | 4月     | 5月      | 6月     | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
|        |                                    |         |      |      |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基1     | 一般細菌                               | 100     | 個/ml | 毎月検査 | 0      | 0       | 0      |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基2     | 大腸菌                                | 不検出     |      | 毎月検査 | 陰性     | 陰性      | 陰性     |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基3     | カドミウム及びその化合物                       | 0.003   | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基4     | 水銀及びその化合物                          | 0.0005  | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基5     | セレン及びその化合物                         | 0.01    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基6     | 鉛及びその化合物                           | 0.01    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基7     | ヒ素及びその化合物                          | 0.01    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基8     | 六価クロム化合物                           | 0.02    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基9     | 亜硝酸態窒素                             | 0.04    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基10    | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01    | mg/l | 4回/年 |        | < 0.001 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基11    | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10      | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基12    | フッ素及びその化合物                         | 0.8     | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基13    | ホウ素及びその化合物                         | 1       | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基14    | 四塩化炭素                              | 0.002   | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基15    | 1,4-ジオキサン                          | 0.05    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基16    | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基17    | ジクロロメタン                            | 0.02    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基18    | テトラクロロエチレン                         | 0.01    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基19    | トリクロロエチレン                          | 0.01    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基20    | ベンゼン                               | 0.01    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基21    | 塩素酸                                | 0.6     | mg/l | 4回/年 |        | 0.24    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基22    | クロロ酢酸                              | 0.02    | mg/l | 4回/年 |        | < 0.002 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基23    | クロロホルム                             | 0.06    | mg/l | 4回/年 |        | 0.018   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基24    | ジクロロ酢酸                             | 0.03    | mg/l | 4回/年 |        | < 0.003 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基25    | ジプロモクロロメタン                         | 0.1     | mg/l | 4回/年 |        | < 0.001 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基26    | 臭素酸                                | 0.01    | mg/l | 4回/年 |        | < 0.001 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基27    | 総トリハロメタン                           | 0.1     | mg/l | 4回/年 |        | 0.02    |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基28    | トリクロロ酢酸                            | 0.03    | mg/l | 4回/年 |        | 0.013   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基29    | プロモジクロロメタン                         | 0.03    | mg/l | 4回/年 |        | 0.004   |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基30    | プロモホルム                             | 0.09    | mg/l | 4回/年 |        | < 0.001 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基31    | ホルムアルデヒド                           | 0.08    | mg/l | 4回/年 |        | < 0.008 |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基32    | 亜鉛及びその化合物                          | 1       | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基33    | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2     | mg/l | 4回/年 |        | < 0.02  |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基34    | 鉄及びその化合物                           | 0.3     | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基35    | 銅及びその化合物                           | 1       | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基36    | ナトリウム及びその化合物                       | 200     | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基37    | マンガン及びその化合物                        | 0.05    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基38    | 塩化物イオン                             | 200     | mg/l | 毎月検査 | 8.1    | 9.9     | 8.9    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基39    | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300     | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基40    | 蒸発残留物                              | 500     | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基41    | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2     | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基42    | ジェオスミン                             | 0.00001 | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基43    | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基44    | 非イオン界面活性剤                          | 0.02    | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基45    | フェノール類                             | 0.005   | mg/l | 1回/年 |        |         |        |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基46    | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3       | mg/l | 毎月検査 | 0.7    | 0.7     | 0.6    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基47    | pH値                                | 5.8~8.6 |      | 毎月検査 | 7.6    | 7.5     | 7.5    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基48    | 味                                  | 異常でない   |      | 毎月検査 | 異常味なし  | 異常味なし   | 異常味なし  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基49    | 臭気                                 | 異常でない   |      | 毎月検査 | 異常臭なし  | 異常臭なし   | 異常臭なし  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基50    | 色度                                 | 5       | 度    | 毎月検査 | < 0.5  | < 0.5   | < 0.5  |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 基51    | 濁度                                 | 2       | 度    | 毎月検査 | < 0.05 | < 0.05  | < 0.05 |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

※水質検査結果はすべて水質基準に適合しています。 ※表中「<」は未満を表します。