

令和7年度

給水栓の水質検査結果

採水地点	飯高町田引地内 田引浄水場系統
------	-----------------

省令 No.	検査項目	基準値	単位	検査頻度												
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基1	一般細菌	100	個/ml	毎月検査	0	0	0	0								
基2	大腸菌	不検出		毎月検査	陰性	陰性	陰性	陰性								
基3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l	1回／年												
基4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l	1回／年												
基5	セレン及びその化合物	0.01	mg/l	1回／年												
基6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l	1回／年												
基7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l	1回／年												
基8	六価クロム化合物	0.02	mg/l	1回／年												
基9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	1回／年												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/l	4回／年		< 0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	1回／年												
基12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l	1回／年												
基13	ホウ素及びその化合物	1	mg/l	1回／年												
基14	四塩化炭素	0.002	mg/l	1回／年												
基15	1, 4－ジオキサン	0.05	mg/l	1回／年												
基16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04	mg/l	1回／年												
基17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	1回／年												
基18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	1回／年												
基19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	1回／年												
基20	ベンゼン	0.01	mg/l	1回／年												
基21	塩素酸	0.6	mg/l	4回／年		0.07										
基22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	4回／年		< 0.002										
基23	クロロホルム	0.06	mg/l	4回／年		0.003										
基24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	4回／年		< 0.003										
基25	ジプロモクロロメタン	0.1	mg/l	4回／年		< 0.001										
基26	臭素酸	0.01	mg/l	4回／年		< 0.001										
基27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	4回／年		< 0.01										
基28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	4回／年		< 0.003										
基29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l	4回／年		0.001										
基30	プロモホルム	0.09	mg/l	4回／年		< 0.001										
基31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	4回／年		< 0.008										
基32	亜鉛及びその化合物	1	mg/l	1回／年												
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l	1回／年		0.03										
基34	鉄及びその化合物	0.3	mg/l	1回／年												
基35	銅及びその化合物	1	mg/l	1回／年												
基36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l	1回／年												
基37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l	1回／年												
基38	塩化物イオン	200	mg/l	毎月検査	3.3	3.2	3.1	2.9								
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	1回／年												
基40	蒸発残留物	500	mg/l	1回／年												
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	1回／年												
基42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	1回／年												
基43	2－メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	1回／年												
基44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	1回／年												
基45	フェノール類	0.005	mg/l	1回／年												
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	毎月検査	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3								
基47	pH値	5.8～8.6		毎月検査	7.5	7.4	7.5	7.6								
基48	味	異常でない		毎月検査	異常味なし	異常味なし	異常味なし	異常味なし								
基49	臭気	異常でない		毎月検査	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし	異常臭なし								
基50	色度	5	度	毎月検査	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								
基51	濁度	2	度	毎月検査	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05								

※水質検査結果はすべて水質基準に適合しています。 ※表中「<」は未満を表します。