

施設名：松阪市クリーンセンター

單位：t

[illegible]

※燃えるごみの処理量は、当該月におけるごみクレーン荷重計の計測値の合算値です。

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	1,117	1,061	1,039	1,066	1,046								800℃以上
	2号炉	1,080	1,069	1,113	1,000	1,033								
集じん器に流入する 燃焼ガス温度 (℃)	1号炉	180	180	178	180	180								おおむね 200℃以下
	2号炉	180	180	180	180	179								
排ガス中の一酸化炭 素濃度 (ppm)	1号炉	8.3	9.1	8.6	9.5	8.7								100ppm以下
	2号炉	8.7	7.7	10.7	10.4	8.9								

※当該月における毎日の計測値から平均値を抜粋しました。排ガス中の一酸化炭素濃度の数値は、02 12%換算値の4時間平均値の平均です。

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ボイラー・エコノマイザー 本体清掃	1号炉	-	-	-	-	-							
	2号炉	-	-	-	-	-							
ボイラー・エコノマイザー 下部ホッパー清掃	1号炉	-	-	-	-	-							
	2号炉	-	-	-	-	-							
減温塔 内部清掃	1号炉	-	-	6月4日	-	-							
	2号炉	4月22日	-	-	7月23日	-							
ろ過式集塵機 ホッパー内部清掃	1号炉	-	-	6月4日	-	-							
	2号炉	4月22日	-	-	7月24日	-							

※表の日付は、人手によってボイラー、エコノマイザー、減温塔内部、ろ過式集塵機のばいじん除去清掃を実施した日です。

()内の日付は、定期点検期間内にばいじん除去清掃を実施した日です。

なお、ボイラー及びエコノマイザーについては、焼却炉運転時に機械式ばいじん除去（スートブロー）を1日1回実施しています。

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	法規制値 (自主基準値)
	測定年月日 [ダイオキシン]	4月17日	-	6月2日	-	8月13日								
	測定結果 発行年月日 [ダイオキシン]	4月28日	-	6月16日	-	8月29日								
ばいじん濃度 g/m ³ 換算値	1号炉	0.001未満	-	0.002	-	0.001未満								0.04g/m ³ N (0.01g/m ³ N)
	2号炉	0.001未満	-	0.001	-	0.001								
硫黄酸化物濃度(So x) vol ppm[K 値実測値]	1号炉	2.7[0.02]	-	0.5未満[0.4未満]	-	6.4[4.4]								[K値17.5] (50ppm)
	2号炉	2.4[0.01]	-	1.4[0.9]	-	2.5[1.7]								
窒素酸化物濃度(No x) vol ppm換算値	1号炉	81	-	51	-	73								250ppm (100ppm)
	2号炉	32	-	49	-	68								
塩化水素濃度(HCL) vol ppm換算値	1号炉	1.2	-	5.4	-	6.2								430ppm (50ppm)
	2号炉	5.7	-	6.7	-	10.1								
ダイオキシン類濃度 ng-TEQ/m ³ N	1号炉	-	-	-	-	-								0.1ng-TEQ/m ³ N (0.1ng-TEQ/m ³ N)
	2号炉	-	-	-	-	-								